

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO KOMUNALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla obiektu: budynek projektowany na działce ozn. nr ewid. 49
położonej w obrębie geodezyjnym Jedwabno, gmina Jedwabno.

1. MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

a) Sieć wodociągowa-istniejąca Ø 160 mm, zlokalizowana na działce o nr.ewid. 46/2

2. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I WODOMIERZ

a) Przyłącze wody do zaworu przed wodomierzem projektować z rur PE-HD (polietylen wysokiej gęstości), cechowane na ciśnienie 1,0 Mpa.

b) Minimalna średnica przyłącza: PE Ø 32 mm. Wcięcia dokonać przy użyciu nawiertki NWZ

c) Przygotować instalację do montażu typowej konsoli wodomierzowej i zlokalizować zgodnie z normą PN-91/M-5410. W zestawie wodomierzowym zabudować zawór zwrotny od strony instalacji wewnętrznej.

d) Przed dokonaniem włączenia do sieci należy powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie.

3. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

a) Sieć istniejąca kanalizacji sanitarnej grawitacyjna Ø 200 mm –zlokalizowana na działce ozn. nr ewid. 30/4, lub 208//2, studzienka kanalizacji sanitarnej o rzędnych 146.73-144.17

4. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

a) Minimalna średnica rury przyłączeniowej; grawitacyjna Ø160 mm, rura PE 100 SDR 17, SN 8 zgodnie z normą PN-EN 12201-2:2012.

b) Zabrania się podłączania odpływów z instalacji odprowadzające wody opadowe i odwodnienia placów.

d) Ścieki z obiektów usługowych i gastronomicznych lub przemysłowych odbiegających składem od ścieków byt.-gosp., wymagają podczyszczania poprzez separator przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej)

e) Skanalizowanie piwnic lub pomieszczeń przyziemia położonych poniżej poziomu terenu wymaga zastosowania zabezpieczenia przed zalaniem - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

5. INNE WYMOGI

a) Inwestor powinien posiadać oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

b) Należy sporządzić projekt budowlany przyłączy, który opracuje osoba posiadające uprawnienia do projektowania w branży sanitarnej.

c) Projekt budowlany przyłączy należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie.

d) Przed zasypaniem studzienki inspekcyjnej (miejsce połączenia przykanalika) oraz miejsce włączenia do sieci wodociągowej, wykonane roboty instalacyjne należy zgłosić do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie, w celu uzyskania protokołu odbioru przyłączy.

e) Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych przyłączy.

f) W przypadku przyłącza kanalizacyjnego, Inwestor montuje na własny koszt przepływomierz lub wodomierz i zgłasza do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie.

- g) W przypadku przyłącza wodociągowego, Inwestor przygotowuje instalację do montażu wodomierza i zgłasza do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie.
- h) Do odbioru końcowego i uzyskaniu protokołu odbioru przyłączy, należy przedłożyć:
- uzgodniony projekt budowlany przyłączy
 - prawomocne pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy budowy obiektu wraz z infrastrukturą)
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych przyłączy.
- i) Podstawą rozliczenia opłat są: kanalizacja – wskazania przepływomierza lub wodomierza, wodociąg – wskazania wodomierza.
- j) Warunki tracą ważność po upływie 2 lat.

Otrzymują:

1. Gmina Jedwabno
ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno
2. A/a ...

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 63, 12 – 122 Jedwabno

- sprawę prowadzi Dariusz Jezierny tel. 501-046-066

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o. o.
12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 63
NIP: 745-184-73-05, REGON: 365374870

KIEROWNIK
Z.G.K. Spółka z o.o.
w Jedwabnie
Dariusz Jezierny