

Lądek Zdrój, 09.06.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców

Znak postępowania: WR.271.12.2025.206

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju –projekt, dostawa i montaż gruntowej pompy ciepła.**

Działając na podstawie art. 284 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi na SWZ:

Pytanie: Oferent zwraca się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosków:

1. Dopuszczenie pompy ciepła z czynnikiem R410A, dla którego GWP wynosi 2088.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia spełniały wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP przez urządzenie wynosi <2000 .

2. Dopuszczenie pompy ciepła o parametrze SCOP = min. 4,65.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia spełniały wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. Współczynnik efektywności sezonowej SCOP wg. EN 14511 do 4,8 dla warunków klimatycznych i zastosowań niskotemperaturowych B0/W35.

3. Dopuszczenie pompy ciepła o parametrze poziomu mocy akustycznej = maks. 64 dB.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia spełniały wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. Moc akustyczna urządzenia < 48 dB(A).

4. Dopuszczenie pompy ciepła z chłodzeniem pasywnym (biernym).

Odpowiedź: Urządzenie posiada możliwość pracy w trybie chłodzenia aktywnego (active cooling).

Sprawę prowadzi:

Anna Witos – insp. ds. zamówień publicznych

Tel. 748117884, zamowienia@ladek.pl