


# PORADNIE OKULISTYCZNE

- LEGENDA:
- przejścia przez wydzielania stref pożarowych zabezpieczone masą ognioodporną z odpowiednią aprobatą techniczną
  - korytko siatkowe 60x200 mm osobne dla inst. elektrycznych i teletechnicznych

UWAGI:

Drzwi rewizyjne szachtów elektrycznych dostosować do wielkości rozdzielnic Nn na etapie realizacji. Szachty elektryczne obudować ścianką p.poz zgodnie z wytycznymi branży budowlanej



TEMAT	Remont części pomieszczeń segmentu B poradni przyszpitalnych w ramach inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II, pawilon B"		
LOKALIZACJA	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec segment G		
INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków NIP: 664-182-66-20	www.marzec-budownictwo.pl	10 01 2 2 e c
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Orłowska upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. SLK/0985/PWOE/11		
OPRACOWANIE	mgr inż. Rafał Dąbrowski upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. SLK/0278/PWBE/21		
SPRAWDZENIE	mgr inż. Przemysław Orłowski upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. SLK/0278/PWBE/21		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
FAZA	PW		
TYTUŁ RYSUNKU	Trasa kablowa - rzut 1 piętra		
SKALA	1:100	DATA	09.2024
		NR RYS	E06