

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Eksploatacja zlecona systemu ciepłego od źródła ciepła do grzejników oraz innych urządzeń odbierających ciepło oraz dostawa energii cieplnej, zwana dalej w umowie systemem ciepłym w budynku nr 26 w kompleksie wojskowym SOI Chojnice, nr sprawy: 06/INFR/6WOG/2025, Zamawiający: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i w dniu 18.03.2025 r. udzielił następujących wyjaśnień:

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	Jaka jest pojemność zbiornika na pellet?	Zamawiający informuje, że pojemność zbiornika na pellet wynosi około 30 m ³ .
2.	Jaka jest powierzchnia, na której można magazynować pellet?	Zamawiający informuje, że powierzchnia, na której można magazynować pellet wynosi 80,63 m ² i jest to budynek nr 50.
3.	Czy sieć ciepłownicza jest preizolowana oraz w jakim stanie technicznym jest?	Zamawiający informuje, że sieć ciepłownicza jest preizolowana i jest w stanie technicznym dobrym.

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
KOMENDANT**

plk Bogusław ŚLIWIŃSKI