

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Firma Inżynierska  
TECHMA**

os. Oświecenia 24/3  
31 - 636 Kraków

Wasz znak: T/755/B/SSM/2022  
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1151537.1.23

Kraków, 30.01.2023 r

**Dot.: opracowania koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z budowa nowych miejsc postojowych, ulicy wewnątrzosiedlowej na osiedlu Krakowiaków w Krakowie, począwszy od wjazdu z ulicy Mościckiego przy bloku nr 44 wzdłuż całego osiedla do ulicy Bulwarowej w Krakowie”.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że rejonie projektowanych oraz przeznaczonych do przebudowy na terenie osiedla Krakowiaków: miejsc postojowych, ulicy wewnątrzosiedlowej zlokalizowana jest, eksploatowana przez nasz Zakład, sieć gazowa niskiego ciśnienia.

Wymieniona wyżej sieć gazowa wybudowana została po roku 2001.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” ( opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013 r, poz. 640 ) szerokość strefy kontrolowanej dla tej sieci gazowej wynosi 1,0 m, przy czym linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu.

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z budową i przebudową: miejsc postojowych oraz ulicy wewnątrzosiedlowej na osiedlu Krakowiaków w Krakowie, w pobliżu, a w szczególności w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów, pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejących gazociągów pod projektowanymi i przebudowanymi miejscami postojowymi, przebudowaną ulicą wewnątrzosiedlową, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:
  - 1,0 m od nawierzchni: jezdni przebudowanej drogi wewnątrzosiedlowej, projektowanych i przebudowanych miejsc postojowych, projektowanych i przebudowanych chodników;
  - 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa: jezdni przebudowanej ulicy wewnątrzosiedlowej, projektowanych i przebudowanych miejsc postojowych, projektowanych i przebudowanych chodników.
2. Nawierzchnia: projektowanego i przebudowanego miejsca postojowego, projektowanego

i przebudowanego chodnika nad istniejącym gazociągiem powinna być rozbieralna i przepuszczalna dla gazu ziemnego.

Wszelkie prace budowlane związane z budową i przebudową: miejsc postojowych, ulicy wewnątrzsiedlowej na osiedlu Krakowiaków w Krakowie, prowadzone w pobliżu istniejących gazociągów, należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miarę możliwości ręcznie, natomiast prace powiązane z wykonaniami muszą być wykonywane ręcznie.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14-sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do Gazowni Kraków Nowa Huta ( 31 - 589 Kraków ul. Sołtysowska 25A ) nadzór nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej.

Za czynności związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

Gazownia Kraków Nowa Huta, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru na pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej, zastrzega sobie możliwość dokonania korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia lub przebudowy istniejących gazociągów.

W przypadku dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy prosimy o powołanie się na znak i datę powyższego pisma.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Z poważaniem:

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Mienia i Uzgodnień  
  
Michał Komasa

Otrzymują:

1 x Adresat + zwrot zał.

1 x Gazownia Kraków Nowa Huta

1 x ZMSM a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254