



Szczecin, dnia 11.04.2025 r.

A-ZP.381.20.2025.AKW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. *Wymiana dźwigu osobowego w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71/79 w Szczecinie*

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej PZP przekazuje pytanie do SWZ wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Dla udźwigu 1000 kg, standardowy wymiar kabiny wynosi 1100x2100mm, dla kabiny o wymiarze 1650x1810mm udźwig (na podstawie pola powierzchni kabiny) wynosi ok. 1300kg, który parametr kabiny przy wycenie należy wziąć pod uwagę?

Odpowiedź

Podany wymiar kabiny 1650x1810mm jest wymiarem minimalnym dopasowanym do istniejącego szybu windowego. Dopuszczalny jest większy wymiar kabiny, który będzie pasował do istniejącego szybu o wymiarach 2200 x 2210 mm. Udźwig pozostaje 1000 kg/13 osób.

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

/podpisano podpisem kwalifikowanym elektronicznym/