

DPT.4039.5.12.748.2017

Jarosław, 2017.04.04

Sz. P.

Beata Barszcz

Jaślany 406

39-332 Tuszów Narodowy

Dotyczy: Remontu drogi gminnej – ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-03-2017 (data wpływu do Przedsiębiorstwa 2017-03-27) uzupełniony w dniu 2017.04.03 w sprawie uzgodnienia projektowanego remontu drogi gminnej – ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu względem istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu uzgadnia przedłożony projekt zagospodarowania terenu z uwagami do realizacji:

- przewidzieć regulację istniejącego uzbrojenia wodociągowego (w obrębie planowanej inwestycji) do poziomu projektowanej niwelety drogi,
- istniejące na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ks200 oraz kanalizacji podciśnieniowej ks 90, 110, 160 wraz z jej monitoringiem studnie rewizyjne i studnie z zaworem podciśnieniowym wyprowadzić do poziomu projektowanej niwelety drogi. Przewidzieć regulację włączów wszystkich istniejących studzienek kanalizacyjnych (w obrębie planowanej inwestycji) poprzez pierścienie regulacyjne posiadające atesty i dopuszczenia stosowane w drogownictwie do poziomu projektowanej niwelety drogi. Istniejące na kanalizacji podciśnieniowej uzbrojenie (np. zasuw liniowe) wyregulować do poziomu projektowanej niwelety drogi,
- wszystkie prace wykonawcze realizować pod ścisłym nadzorem Działu Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej (37-514 Munina, ul. Wodna 15A) tel. 16 621 25 02,
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić z 7 – dniowym wyprzedzeniem,
- przekazanie terenu w obecności przedstawiciela Działu Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

Inwestycja powinna być realizowana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Realizacja powyższego na koszt Inwestora bez naruszania praw osób trzecich.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TS w/m
3. DPT a/a

Prezes Zarządu

mgr Andrzej Wysocki