

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest utrzymanie w sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej w kompleksach wojskowych m. Czarne Nr sprawy: **21/INFR/6WOG/2025**, Zamawiający: **6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka**, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i w dniu **16.04.2025 r.** udzielił następujących wyjaśnień:

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	Proszę o wyjaśnienie zapisów SWZ: ... należy uwzględnić prace sprzętu do monitorowania/kamerowania przewodów w trakcie trwania usługi czyszczenia sieci. Czy Czy czynność nazywana prze Zamawiającego jako "prace sprzętu do monitorowania/kamerowania przewodów w trakcie trwania usługi czyszczenia sieci" ma być wykonana zgodnie z Polską Normą Normy PN-EN 13508-2 której system kodowania inspekcji TV-kanalów określa obowiązujący w Europie system kodowania dla opisu obserwacji, dokonywanych we wnętrzu przewodów ściekowych i kanałów, w studzienkach oraz innych kontrolowanych otworach kanalizacyjnych podczas inspekcji wizualnej? - czy Zamawiający zapewni utwardzony i oczyszczony ze wszystkich przeszkód dojazd dla wozu czyszczącego o maksymalnej wadze 25 ton do wszystkich studzienek rewizyjnych n wskazanych odcinkach kanałów?	Zamawiający pod pojęciem " "prace sprzętu do monitorowania/kamerowania przewodów w trakcie trwania usługi czyszczenia sieci" rozumie zespół czynności mających na celu wykonanie filmu wnętrza sieci kanalizacyjnej (kanałów, studni, itp.) w celu oceny stanu technicznego, poprzedzonych czyszczeniem przewodu kanalizacyjnego, oraz możliwość monitorowania sieci w trakcie trwania usługi (np. określenie napotkanych przeszkód itp.) <u>wykonywane sprzętem specjalistycznym</u>. Rejestrowany obraz powinien być ostry i wyraźny, wszystkie anomalie stwierdzone po czyszczeniu sieci muszą zostać udokumentowane zdjęciem, z określeniem lokalizacji. Inspekcja powinna być przeprowadzona w odpowiednim tempie, aby umożliwić obserwację wszystkich właściwości. W przypadku wykorzystywania kamery przewodowej telewizji przemysłowej powinna poruszać się ona wzdłuż przewodu z obiektywem skierowanym w przód w kierunku osi kanału. Rejestracja danego przęsła kanału powinna odbywać się jednym ciągiem bez przerw. Zapis inspekcji należy przekazać Zamawiającemu.

		Zamawiający nie wymaga stosowania się do Polskiej Normy Normy PN-EN 13508-2, w zakresie wymogów dotyczących systemu kodowania dla opisu obserwacji, dokonywanych we wnętrzu przewodów ściekowych i kanałów, w studzienkach oraz innych kontrolowanych otworach kanalizacyjnych podczas inspekcji wizualnej. Zamawiający zapewni dojazd do czyszczonych elementów infrastruktury kanalizacyjnej - studzienek.
--	--	--

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
KOMENDANT**

plk Bogusław ŚLIWIŃSKI

Wykonano w egz. pojedynczym – ad acta (T:2712, „B5”)
Wykonała: Paulina Kowalczyk (261-231-608)
Dnia, 16.04.2025 r. (Sekcja Zamówień Publicznych)