



Urząd Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie -Zdrój, 16.04.2021 r.

IKI.7021.16.43.2021.FB

**Instal - Projekt**  
**ul. Leśna 37**

**44-341 Gólkowice**

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania oświetlenia „Projektu budowlanego doświetlenia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Piastów-Wyspiańskiego 2 szt.”

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach: **3731/56, 2521/56, 3305/56, 2510/54**

1. Wyznacza się punkt przyłączenia z obwodu linii napowietrznej dla przejścia ze słupa B 55, 4/2, B 58, 3/5;
2. Linię oświetlenia wykonać jako ziemną;
3. Zastosować kabel typu YAKY 4x35 mm<sup>2</sup>, na całej długości ułożony w rurze DVR Ø 75 mm;
4. zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń dla przejść dla pieszych,
5. kosztorysach nie podawać nazw firm własnych;
6. projekty wykonać na podkładach map niezbędnych do uzyskania prawomocnego zgłoszenia w wydz. Architektury w skali 1:500;
7. opracować projekt budowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym; opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami.

Załączniki:

mapa 1 egz.

Kopia

1 x adresat

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Jarosław Piechaczek*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

12



Urząd Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie -Zdrój, 15.07.2021 r.

IKI.7021.16.43a.2021.FB

**Instal - Projekt**  
**ul. Leśna 37**

**44-341 Gołkowice**

Dotyczy: Uzgodnienia projektu doświetlenia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Piastów-Wyspiańskiego 2 szt.

1. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać dopuszczenie do wyłączeń i przebudów;
2. Prace podlegają odbiorom przez Urząd Miasta w zakresie robót zanikających;  
Sprawdzenie to nie zwalnia od obowiązku stosowania norm, przepisów budowy i bezpieczeństwa;
3. **Przedstawiona dokumentacja została oceniona pozytywnie pod względem zgodności z przepisami oraz zastosowanych rozwiązań technicznych w części elektrycznej oświetlenia ulicznego.**

Kopia

1 x adresat

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Jarosław Piechaczek*  
Z-ca Naczelnika Wydziału

41

**Łukasz Szlęzak**, Dyrektor, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  
**Andrzej Leśniak**, Dyrektor Techniczny  
**Sylwia Bułka**, Dyrektor Ekonomiczny  
**Adam Ratka**, Dyrektor Pracy

Nasz znak: MGM.5438-92J/21

Jastrzębie-Zdrój, dnia 04.05.2021r.

PPUH Instal Projekt Sp. z o.o.  
ul. Leśna 37  
44-341 Gołkowice

Dotyczy: informacji w sprawie istniejących i przewidywanych wpływów eksploatacji górniczej w rejonie planowanej inwestycji pn.: „Projekt budowlany doświetlenia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego: 12. Piastów-Wyspiańskiego 2 szt.”

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2021r. znak: 078/04/DB/2021/W (wpływ do TMG: 19.04.2021r.) informujemy, że przedmiotowy rejonu usytuowana jest częściowo w terenie górnym „Jastrzębie III” oraz w granicy zlikwidowanego obszaru i terenu górnego „Jastrzębie I”, obejmującej wydzieloną oznaczoną część zakładu górnego JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, przekazaną z dniem 01.10.2016r. do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu

W związku z powyższym, informujemy, że:

- przedmiotowy rejon położony jest poza OG kopalń JSW S.A.,
- w rejonie tym wpływy ujawniły się już na powierzchni,
- prognozujemy przyspieszenia drgań gruntu od wstrząsów pochodzenia górnego o wartości  $a_{max} < 0,20 \text{ m/s}^2$  (lata 2019-2021),
- na podstawie posiadanego przez KWK „Jastrzębie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Złoża „Jas-Mos 1”, jak również zgodnie z obowiązującą strategią JSW S.A. stwierdzamy, że rejon planowanej inwestycji przy ul. Piastów i Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju będzie wolny od wpływów bezpośrednich eksploatacji górniczej.

Rozdzielnik :


adresat

MGM

Do wiadomości:

SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I”

ul. Górnicza 1; 44-330 Jastrzębie-Zdrój



Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.  
KWK Jastrzębie-Bzie  
DYREKTOR  
**Łukasz Szlęzak**  
PEŁNOMOCNIK



# Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.04.2021 r.

PPUH INSTAL-PROJEKT Sp. z o.o.  
ul. Leśna 37  
44-341 Gołkowice

Nasz znak: TU-4375/251/AK/P1659/2021

**Dot. Uzgodnienia projektowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego: 12.Piastów – Wyspiańskiego 2szt (dz. nr 2510/54; 3731/56; 2521/56; 3305/56).**

W odpowiedzi na pismo informujemy, że w rejonie projektowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego: 12.Piastów – Wyspiańskiego 2szt (dz. nr 2510/54; 3731/56; 2521/56; 3305/56) przebiegają przewody wodociągowe pokazane na załączonej mapie linią koloru niebieskiego, będące w posiadaniu JZWIK S.A. Linią przerywaną kolorem zielonym zaznaczono rurociąg nieczynny.

Opiniujemy **pozytywnie** projektowane doświetlenie przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego: 12.Piastów – Wyspiańskiego 2szt (dz. nr 2510/54; 3731/56; 2521/56; 3305/56), przedstawione na załączonej mapie.

1. W projekcie należy uwzględnić następujące uwagi:

- konieczność zabudowy rury ochronnej na projektowanym kablu energetycznym w miejscu skrzyżowania z przewodem wodociągowym;
- długość rury ochronnej 3m (1,5m od osi przewodu z obu stron);

2. Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami wodociągowymi podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWIK S.A.;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWIK S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma.
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr inż. Tadeusz Piłarski

Kopia: a/a

Załącznik:

1. Mapa 1:500 – 1szt

Sprawę prowadzi: inż. Arkadiusz Kłapczyk

Kontakt : tel. (32) 47-87-760, [arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl](mailto:arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl)

Dokument wydrukowano na papierze pochodzącym w 100% z makulatury.

Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych wycinamy mniej drzew, oszczędzamy wodę oraz energię.

[www.jzwik.pl](http://www.jzwik.pl)  
e-mail: [kancelaria@jzwik.pl](mailto:kancelaria@jzwik.pl)  
NIP: 633-00-15-717  
REGON: 271988582

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy:  
KRS: 0000044894  
Kapitał Zakładowy: 217 022 540,00 PLN wniesiony w całości  
Nr rachunku: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614