

230V z RH1

Tablica wyników główna

Tablica przeznaczona dla szkół na salę gimnastyczną. Świetnie sprawdzi się do organizacji amatorskich rozgrywek szkolnych. Dzięki swej uniwersalności może być stosowana dla wielu dyscyplin sportowych takich, jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, futsal, unihokej. Tablica przyda się w trakcie codziennych zajęć wychowania fizycznego i pozwoli uczniom poczuć klimat profesjonalnych zawodów. Istnieje możliwość zaprogramowania nazw drużyn. W standardzie na tablicy umieszczono duże napisy: GOSPODARZE – GOŚCIE. Zegary 24 i 14 sekund stanowią oddzielne tablice.

WYMIARY TABLIC 24/14 SEKUND (ODDZIELNE TABLICE): 400x300x65 mm

WYŚWIETLANE PARAMETRY:

- czas gry z dokładnością do 0,1 sek.
- czas rzeczywisty
- wskaźnik zatrzymania czasu
- wskaźnik zagrywki
- wynik gry (od 0 do 199)
- numer części meczu (od 0 do 9)
- faule drużynowe
- przerwy na Żądanie
- wynik w setach
- koniec czasu akcji – odliczanie 24/14 sekund na oddzielnych tablicach

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: tak

WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 60 m

OBUDOWA: obudowa PVC, płyta czołowa – poliwęglan anty-refleksyjny, odporny na uderzenia piłką

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW LED: 130 mm

DIODY LED: super-jasne

KĄT ŚWIECENIA: 120 stopni

IŁOŚĆ KOLORÓW LED: 2 (czerwony i żółty)

ZASILANIE: 230V / 50 Hz

STEROWANIE: Przewodowe lub bezprzewodowe – pulpit sterowniczy z wbudowanym akumulatorem i wyświetlaczem LCD

k.sterowniczy wg.
wytycznych producenta

Tablica 12/24
sekundy nad
koszem

230V z RH1

Potrzebę doprowadzenia zasilania do tablicy
12/24 sekund potwierdzić na etapie wykonawstwa
z DTR tablicy wyników

k.sterowniczy wg.
wytycznych producenta

Tablica 12/24
sekundy nad
koszem

230V z RH1

Potrzebę doprowadzenia zasilania do tablicy
12/24 sekund potwierdzić na etapie wykonawstwa
z DTR tablicy wyników

k.sterowniczy wg.
wytycznych producenta

Pulpit
sterowniczy
tablicy wyników

230V z RH1

Potrzebę doprowadzenia zasilania do pulpitu
sterowniczego potwierdzić na etapie
wykonawstwa z DTR tablicy wyników

ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

TEMAT:

REMONT ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ
GIMNASTYCZNĄ W KORYCINIE

ADRES
BUDOWY:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
OBREB: 0008 KORYCIN
DZ. NR: 239, 240/1, 547
SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN

INWESTOR:

GMINA KORYCIN
KNYSZYŃSKA 2A, 16-140 KORYCIN

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SCHEMAT TABLICY WYNIKÓW

Nr. rysunku:

ES20

STADIUM:

PROJEKT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Skala:

-

Specjalność:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Architektura

Projektant:

mgr inż. Krystian Olendzki
upr. PDL/0138/PBE/18

DATA:

05.07.2024r

Nr str.: