

Pytania i odpowiedzi nr 1

do zadania p.n.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1653T Korytnica – Wierzbica – Kije odc. Wierzbica – Kije”.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024r poz.1320) Prawo zamówień publicznych

Pytanie.1

Prosimy o ujednolicenie i podanie jaka jest kategoria ruchu poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej?

Odpowiedź

Kategoria ruchu dla wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego (bitumicznych) jest **KR2** . Przy wycenie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego prosimy przyjmować dla wszystkich warstw z betonu asfaltowego jako **kategorię ruchu KR2** .

ZATWIERDZAM

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

Zdzisław Woźniak