

WD
28.04.25



**Wodociągi
Częstochowskie**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701

Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w całości.

tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99

sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82

e-mail: pocza@pwik.czyst.pl

strona internetowa: http://www.pwik.czyst.pl

TT1.410.734.2025

TT1/1485/2025

Oryginał



Częstochowa, dn. 22.04.2025r.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Legionów 52
42-202 Częstochowa

dotyczy: warunków technicznych dla planowanych inwestycji drogowych: „Rozbudowa ul. Ludowej w Częstochowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Narcyzową do posesji Ludowa 211”, „Przebudowa ul. Spartakusa w Częstochowie” na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Św. Pawła, „Przebudowa ul. Kartuskiej w Częstochowie” na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Legnickiej, „Przebudowa odwodnienia w rejonie skrzyżowania ulic Targowej i Strażackiej w Częstochowie”.

W odpowiedzi na pismo nr WD.535.30.4.2025/KW.3402.2025 z dnia 04.04.2025 r. w sprawie jw. informujemy, że w zakresie przedstawionym we wniosku zlokalizowane są sieci i podłączenia wod.-kan. sanit. będące w eksploatacji PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Informujemy, że należy zachować normatywne przykrycie sieci i podłączeń wod.-kan. sanit. będących w eksploatacji PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnego przykrycia (zmiana niwelety w zakresie ± 20 cm) należy przewidzieć zabezpieczenie lub przebudowę w/w urządzeń, a rozwiązania zabezpieczeń i przebudowy przedstawić do akceptacji w naszym Przedsiębiorstwie. Ponadto należy przewidzieć ewentualną przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących sieci, urządzeń i przyłączy wod.-kan. sanit. kolidujących z układem drogowym (szczególnie w skrzyżowaniach) lub zaprojektowaną infrastrukturą wod.-kan. sanit. W przypadku realizacji przebudowy odwodnienia w rejonie skrzyżowania ulic Targowej i Strażackiej należy uwzględnić zaprojektowaną w ul. Strażackiej przebudowę sieci wodociągowej. Należy zachować eksploatacyjne odległości projektowanej infrastruktury technicznej od istniejącej infrastruktury wod.-kan. sanit. Istniejące uzbrojenie wod.-kan. sanit. podczas realizacji inwestycji należy utrzymać w ciągłej sprawności technologicznej (w tym należy zachować ciągłość dostawy wody i odprowadzania ścieków). Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie celem protokółarnego przekazania w terenie istniejącego uzbrojenia wod.-kan. sanit. Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw sieciowych, hydrantowych oraz na przyłączach winna obejmować również regulację istniejących obudów zasuw oraz hydrantów podziemnych. Skrzynki zasuw i hydrantów winny być zabudowane na prefabrykowanych podbudowach betonowych. Uzbrojenie sieciowe kanalizacji sanitarnej (tj. studnie rewizyjne) należy przejrzeć, wyremontować, doszczelnić oraz na etapie realizacji inwestycji założyć lub wymienić płyty nastudzienne z wymianą włączów kanalizacyjnych dostosowując ich nośność do wymagań obciążeń drogowych. Regulacja istniejących włączów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej winna być wykonana na prefabrykowanych pierścieniach. Realizację prac drogowych w bezpośredniej bliskości sieci i przyłączy wod.-kan. sanit. należy wykonać ze szczególną ostrożnością, bez zastosowania walców vibracyjnych. Po zakończeniu prac wykonawca robót powinien powiadomić PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie celem protokółarnego odbioru istniejącego uzbrojenia będącego w eksploatacji Przedsiębiorstwa. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, że należy złożyć do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objęcie całości inwestycji naradą koordynacyjną. Uściślenia warunków oraz

VERTE

omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dotyczących ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Technicznego

Paweł Kwiecień