



C E N T R U M U S Ł U G W S P Ó Ł N Y C H
W K A T O W I C A C H

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice



32 357 08 00

NZ.3302.8.2025/ZP-171

Katowice, dn. 10.04.2025 r.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**Remont instalacji hydrantowej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach**” – znak sprawy: ZP/171/2025.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak poniżej:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie z jakich rur ma być wykonana instalacja hydrantowa, gdyż w zestawieniu materiałów są rury stalowe cienkościenne ze stali węglowej obustronnie ocynkowanej natomiast w przedmiarach Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej o połączeniach gwintowanych.

Odpowiedź:

Instalacja hydrantowa ma być wykonana z rur stalowych cienkościennych ze stali węglowej obustronnie ocynkowanej w systemie połączeń zaciskowych dla instalacji p.poż.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice