

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. Warunki ogólne**

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa siłowników Belimo NM24P-SR w ilości 6szt dla Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ul. Termalnej 1.
2. Zamawiający wymaga, od Wykonawca, aby towar był nowy, wolny od wad.
3. Wszelkie zakupione materiały winny posiadać stosowne deklaracje zgodności lub znak CE.
4. Gwarancja na produkt musi obejmować min 24 miesiące.

### **II. Opis techniczny**

1. Zamawiający w centralach basenowych posiada siłowniki BELIMO NM24P-SR dla przepustnic podmieszania.
2. Siłowniki noszą znaczne ślady wyeksploatowania z uwagi na przepracowane godziny. Obecne siłowniki pracują już ponad 10 lat.
3. Zamawiający w celu wymiany na nowe zamawia do central basenowych :
  - Siłownik BELIMO NM24P-SR – 6szt
4. Cechy siłownika:
  - Siłownik do przepustnic
  - 10 Nm, 150 s, 95°
  - 24 V AC/DC, analogowe
  - IP 66/67, Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku
  - Sterowanie 0...10 V DC
  - Zakres pracy 2...10 V DC
  - Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V DC
  - Przyłącza kabel FRNC, długość 1 m
  - Kierunek obrotu wybierany (pravo/lewo)
  - Ogranicznik kata obrotu mechaniczny, zintegrowany
  - Zabierak osi Zacisk uniwersalny

### **III. Wymagania Wykonawcy**

1. Wykonawca dostarczy zamówione urządzenia Zamawiającemu do siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca potwierdzi, że zamówione urządzenia są nowe, wolne od wad i nie pochodzą z demontażu
3. Udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na produkty.

#### **IV. Wymagania Zamawiającego**

1. Zamawiający podczas odbioru dokona sprawdzenia towaru.
2. Zamawiający podpisze protokół odbioru z Wykonawcą w ilości 2szt.

Sporządził: Piotr Matella