



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i stacji zgazowania tlenu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. Zał. nr 2 do SWZ – poz. 10:

Mając na uwadze ochronę życia i zdrowia pacjentów, w związku z ogłoszeniem przedmiotowego zapytania ofertowego (pakiet nr 3), Wykonawca informuje, że posiada w ofercie argon medyczny, który ma następujące zastosowania:

- gaz do instrumentów/wyrobów medycznych wykorzystujących bezkontaktowe metody APC (koagulacja plazmą argonową) i APP (metoda zimnej plazmy);
- gaz przeznaczony do kriochirurgii, zabiegów terapeutycznych, np. tamowania krwawień, ablacji tkanek/ krioablacji, leczenia zmian skórnych; także do stosowania w stomatologii, gastroenterologii i pulmonologii. Producent nie zakłada stosowania wyłącznie lub głównie dla określonej części ciała.

Ponadto dostępny Argon medyczny jest zgodny z aktualną wersją Monografii 2407 Farmakopei Europejskiej ($\geq 99,995\%$ (V / V)) i posiada czystość 5.0 (Ar $\geq 99,999\%$ V/V) potwierdzoną przez wytwórcę. Argon medyczny dostarczany jest w butlach wytwórcy m.in. o poj. 5l 200 bar (1,1 m³) lub poj. 50l 300 bar (15,3 m³).

a) Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi, do jakich procedur medycznych Zamawiający wykorzystuje w swojej placówce argon 5.0 poz. 10?

b) W przypadku potwierdzenia, że argon 5.0 jest używany w placówce Zamawiającego do celów medycznych, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyodrębnienie z formularza cenowego do osobnego pakietu, pozycji dot. dostaw argonu medycznego 5.0 wraz z transportem i dzierżawą butli oraz potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza pojemność butli argonu medycznego dostępnej na rynku: 5l 200 bar (1,1 m³).

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmioty lecznicze mają obowiązek używania produktów leczniczych, jeśli takowe są dostępne (dokładnie jak w przypadku gazów medycznych z poz. 1-6, 8, 9, 11 i 12 Załącznika nr 2 do SWZ).

Odpowiedź: Zamawiający wykorzystuje argon klasy 5.0 do zabiegów m. in. laparoskopowych. Producent posiadanego przez Zamawiającego sprzętu medycznego rekomenduje stosowanie argonu klasy 4.8 lub 5.0. Zamawiający nie wydzieli argonu jak w pytaniu.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

dr n. ekon. Jarosław Kończyło

.....
Kierownik Zamawiającego