



Przy tulkach i trójnikach umieścić bloki oporowe.  
Nad rurociągami ułożyć metalizowaną taśmę ostrzegawczą.  
Przy kolizjach i w pobliżu kabli teleenergetycznych stosować ostożkowe rury dwudzielne i inne postanowienia operatorów tych sieci, zgodnie z załącznikami uzgodnieniami.  
Przy kolizjach z kanalizacją przeźlebć wodociąg.  
"\*" oznacza, że rzędna opisanego uzbrojenia jest tylko przewidywana sprawdzić przekropem ręcznym

Stosować rury dwuwarstwowe (RC) PN10

Odcinek pomiędzy węzłami W51-W54 wykonać metodą przewiertu kierowanego

Przebudowa sieci wodociągowej – wodociąg rozdzielczy 160

Przebieg: Czerwik-M, ul. Zielińskiego

Andrzej Pióro

mgr inż. Andrzej Pióro

23 października 2023 r.

2

89-650 Czerwik, ul. Starego Urzędu 4/3, tel. 60855.69.44

Podpis

22121M3.w

22121M3.w

nr uprawnień

POW/0030/PW/05/00