

Mapa do celów projektowych
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640.218.2023
Jednostka ewidencyjna: 220204.4 Czersk-M
Członek ewidencyjny: 0001, Czersk
Miejscowość: Czersk
Działka: 390/1, 390/2, 447, 390/3, 393/2, 194/19
Skala mapy: 1:500
Układ współrzędnych prostokątnych: 2000/18
Układ współrzędnych wysokościowych: PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie oszacu, który był przedmiotem aktualizacji:
Data opracowania mapy: 03.02.2023
Ark.2

Zastrzeżenie, że opracowanie mapy może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu urządzeń podziemnych, których z powodu braku danych instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ugięci nie jest możliwe. Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej. Granic nie ustalano, granice przyjęto z PODOBK Chojnice. Mapę wykonano na podstawie danych przekazanych z PZGK Chojnice

Kierownik:
Jan Gądzala Nr upr.17755
Wykonawca:
GEODEZJA EMANUELA GAJDAŁA
ul. Witosa 18, 89-632 Brusy
tel. 889 961 389, geodezjabrusy@wp.pl
NP 555 204 16 37, REGON 366855168

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że opierałem techniczny zawrętny rezultat pracy geodezyjnej w wyniku której powstał niniejszy dokument uzyskany pozytywny wynik weryfikacji.	STAROSTA CHOJNICKI
Organ prowadzący państwowy zaob. geodezyjny i kartograficzny	6640.218.2023
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GEODEZJA EMANUELA GAJDAŁA ul. Witosa 18, 89-632 Brusy TEL. 889 961 389, geodezjabrusy@wp.pl NIP 555 204 16 37, REGON 366855168
Wykonawca prac geodezyjnych	6640.218.2023, 265539 09-02-2023
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	JAN GAJDAŁA LPR, MIN. GOSD. PRZETW. I BUD. NR 11775 Jan Gądzala Sędzią przy weryfikacji prac 11-09
Linie i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

- projektowana sieć wodociągowa z węzłami i hydrantem od dn90x5,4 PE100_SDR17 do dn160x9,5 PE100_SDR17
 - projektowana sieć wodociągowa z węzłami i hydrantem dn250x14,8 PE100_SDR17
 - odgałęzienia do hydrantów dn90x5,4, PE100_SDR17
 - projektowane wg odrębnego opracowania sieci wodociągowe
- przy kolizjach z sieciami teleelektroenergetycznymi, sieci te zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ostonowymi typu AROT, L=1,0m spadek rurociągów zgodnie z rysunkami profili
- zakres opracowania
- odcinek wodociągu w160 pomiędzy węzłami W51-W54 i wodociągu w250 pomiędzy węzłami W22-W23

