

Znak sprawy: RTB/51/91/2023

Nr pisma: RTB/434/12838/MW/2023

Kraków dn. 11.08.2023 r.

FDELITA Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4f/14
30-605 Kraków

Dot.: **warunków technicznych na przebudowę i/lub zabezpieczenia infrastruktury ciepłowniczej przebiegającej w granicach terenu inwestycji pn.: „Opracowanie koncepcji dla budowy miejsc postojowych w os. Teatralnym w rejonie budynku nr 18-22 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”.**

Odpowiadając na Państwa pismo wraz z dołączonymi materiałami dot. sprawy j/w, MPEC S.A. w Krakowie informuje, że w zakresie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane jest preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDN50 stanowiące naszą własność i pozostające w naszej eksploatacji zaznaczone kolorem pomarańczowym.

W związku z powyższym określamy następujące **warunki techniczne zabezpieczenia** w/w przyłącza ciepłowniczego (dla obydwu wariantów inwestycji):

1. Należy zachować istniejący poziom terenu nad istniejącymi rurociągami ciepłowniczymi nie zmniejszając ich przykrycia.
2. Rurociągi ciepłownicze powinny mieć zachowaną warstwę przykrycia nie mniejszą niż wymagana przez producenta rur ciepłowniczych.
3. Ciepłociąg nie może znaleźć się w podbudowie miejsc postojowych / jezdni (powinien być w obsypce piaskowej).
4. Miejsce skrzyżowania ciepłociągu z linią kablową powinno być odebrane przez nasze służby eksploatacyjne przed zasypaniem wykopów, a po zakończeniu robót należy spisać protokół końcowy.
5. Wszelkie prace ziemne prowadzone w pobliżu infrastruktury ciepłowniczej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz koniecznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych MPEC S.A. (Zakład Produkcyjno-Eksploatacyjny „Wschód”, os. Kolorowe 11, tel. 12 646 58 40).
6. W razie przypadkowego uszkodzenia infrastruktury ciepłowniczej należy niezwłocznie powiadomić w/w Zakład, a powstałe szkody naprawić staraniem Inwestora.
7. O terminie rozpoczęcia realizacji niniejszego przedsięwzięcia należy koniecznie powiadomić telefonicznie lub osobiście w/w Zakład z tygodniowym wyprzedzeniem.

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 1 roku od daty ich wydania.

Integralną częścią niniejszego pisma są opieczetowane załączniki graficzne.

W dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy powoływać się na znak sprawy umieszczony na początku niniejszego pisma.


CZŁOŁE ZARZĄDU

mgr inż. Witold Warzecha

Otrzymują:

1 x Adresat + załączniki 1, 2

1 x PW

1 x RTB a/a