

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest **montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach nr 1 i 3 oraz 9, 10, 11, 15 i 64 w kompleksach wojskowych m. Słupsk, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. ppoż., nr sprawy: 18/INFR/6WOG/2025, Zamawiający: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka**, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i w dniu **14.04.2025 r.** udzielił następujących wyjaśnień:

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	Czy przewidywane są odbiory wykonanych instalacji prowadzone przez Państwową Straż Pożarną?	W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że nie są przewidywane odbiory wykonanych instalacji przez Państwową Straż Pożarną, a kontrola działania jest wykonywana przez Delegaturę Wojskowej Straży Pożarnej w Gdyni.
2.	Czy w przedmiotowych budynkach występują urządzenia przeciwpożarowe wymagające obecności zasilania w warunkach pożaru? Jeżeli tak, to jakie?	W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że nie występują urządzenia ppoż. wymagające obecności zasilania w trakcie pożaru.
3.	Czy przedmiotowe budynki objęte są ochroną przez konserwatora zabytków?	W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że budynki nie są objęte ochroną konserwatora zabytków.
4.	W nazwie zamówienia widnieje informacja o tym, że przeciwpożarowe wyłączniki prądu należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. W załącznikach do ogłoszenia znajduje się dokumentacja techniczna opisująca przeciwpożarowe wyłączniki prądu ale nie jest to dokumentacja, którą można potraktować jako projekt urządzenia przeciwpożarowego wykonanego zgodnie z wymaganiami rozporządzeń: w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Czy zamawiający dysponuje właściwym projektem urządzenia, czy oczekuje wykonania projektu ze strony wykonawcy? W załączonych do ogłoszenia przedmiarach, nie zawarto pozycji dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej.	W nazwie zamówienia mylnie zapisano „wykonać w oparciu o dokumentację projektową”, powinno być „wykonać w oparciu o dokumentację techniczną”. Dokumentacja techniczna załączona do postępowania jest uzgodniona z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. Montaż wyłączników PWP należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację techniczną. Zamawiający oczekuje naniesienia w dokumentacji technicznej jeżeli wystąpią odstępstwa w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.

**KIERWOWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
KOMENDANT**

-/ / plk Bogusław ŚLIWIŃSKI