

## Załącznik nr 1 do Wyjaśnień treści SWZ wraz z załącznikami

Znak pisma: SPZOZ/DZPIZ/36/2025

ZPIZ/TP/D/2/2025

| Lp. | Budynek       | Poziom    | Oddział/Komórka org.               | Pokój                      | Minimalna wydajność chłodzenia            | Szacowana długość instalacji elektrycznej (mb) |
|-----|---------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | Pawilon II    | parter    | PZP dla Dzieci                     | hol                        | 3,4 kW                                    | 25                                             |
| 2.  | Pawilon III   | I piętro  | Oddział Psych. dla Dzieci          | gabinet zabiegowy          | 2,5 kW                                    | 5                                              |
| 3.  | Pawilon IV    | parter    | Oddział Młodzieżowy                | gabinet zabiegowy          | 2,5 kW                                    | 20                                             |
| 4.  | Pawilon IV    | I piętro  | Oddział Młodzieżowy                | dyżurka pielęgniarek       | 2,5 kW                                    | 25                                             |
| 5.  | Pawilon VIII  | parter    | Oddział Psychogeriatрії            | dyżurka pielęgniarek       | 2,5 kW                                    | 45                                             |
| 6.  | Pawilon VIII  | I piętro  | Oddział C                          | dyżurka pielęgniarek       | 3,4 kW                                    | 10                                             |
| 7.  | Pawilon IX    | parter    | Oddział Detoksyzacji od Narkotyków | dyżurka pielęgniarek       | 3,4 kW                                    | 25                                             |
| 8.  | Pawilon X     | parter    | PZP Aleksandrowska                 | gabinet zabiegowy          | 2,5 kW                                    | z gniazdka elektrycznego w pomieszczeniu       |
| 9.  | Pawilon X     | parter    | PZP Aleksandrowska                 | rejestracja                | 3,4 kW                                    | z gniazdka elektrycznego w pomieszczeniu       |
| 10. | Pawilon X     | parter    | Izba Przyjęć                       | hol                        | 3,4 kW                                    | z gniazdka elektrycznego w pomieszczeniu       |
| 11. | Pawilon X     | I piętro  | CZP Bałuty/D                       | stołówka                   | 3,4 kW                                    | 10                                             |
| 12. | Pawilon X     | I piętro  | CZP Bałuty/D                       | korytarz                   | 3,4 kW                                    | 20                                             |
| 13. | Pawilon XI    | I piętro  | Oddział F                          | dyżurka pielęgniarek       | 3,4 kW                                    | 10                                             |
| 14. | Pawilon XI    | parter    | Sądówka                            | stołówka                   | 3,4 kW                                    | 10                                             |
| 15. | PZP Sieradzka | parter    | PZP                                | gabinet zabiegowy          | 3,4 kW                                    | 10                                             |
| 16. | PZP Sieradzka | parter    | PZP                                | rejestracja/hol            | 5,0 kW                                    | 15                                             |
| 18. | Budynek B     | II piętro | WOLU                               | gabinet terapeutyczny 2.8  | 6,6 kW                                    | 10                                             |
| 19. | Budynek B     | II piętro | WOLU                               | gabinet terapeutyczny 2.7  | 3,4 kW                                    | 12                                             |
| 20. | Budynek B     | II piętro | WOLU                               | gabinet terapeutyczny 2.12 | 3,4 kW                                    | 13                                             |
| 21. | Budynek A     | I piętro  | DZPiZ                              | pokój kierownika           | 2,5 kW / jednostka zewnętrzna multi split | 25                                             |
| 22. | Budynek A     | I piętro  | DZPiZ                              | pokój pracowników          |                                           |                                                |
| 23. | Budynek A     | parter    | DSiDM                              | pokój pracowników          | 5,0 kW                                    | 20                                             |
| 24. | Budynek A     | I piętro  | DOiZP                              | pokój kierownika           | 2,5 kW                                    | 15                                             |