



Zestawienie parametrów obiegów grzewczych:								
L.p.	Obieg grzewczy	Q	DN	tz	tp	G	Δp	V
		[W]	[-]	[°]	[°]	[m³/h]	[kPa]	[dm³]
OG1	Ogrzewanie podłogowe	37 393	40	40	25	2.16	33	830
OG2	Wentylacja	20 900	32	80	60	0.92	7	61
OG3	Promienniki wodne	9 548	32	80	70	0.84	18	92
Σ:		67 841				2.98		982

Pracownia Projektowa i Obsługi Budownictwa Michał Miklas ul. Wierzbńskiego 128, 88-100 Inowrocław					
PPiOB					
Tytuł projektu		BUDOWA KRĘGIELNI WRAZ Z SALĄ ZABAW I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
Tytuł rysunku		Pomieszczenie techniczne. Technologia węzła cieplnego.			
Adres obiektu		działka nr 326/2, obręb ewid.: 3 w Janikowie, identyfikator działki 040705_4.0003.326/2			
Inwestor		Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo			
Projektował		mgr inż. Grzegorz Chudy		KUP/0182/PWBS/16 w specjalności instalacji sanitarnych b/o	10.02.2025r.
Sprawdził		dr inż. Jacek Miklas		ABIT-II-7131-39/2001 w specjalności instalacji sanitarnych b/o	10.02.2025r.
Faza	PT		Skala	1:50	
			Arkusz	TECH.01	