

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-15/25 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem i uruchomieniem oraz podłączeniem do istniejących kanałów wentylacyjnych i mediów mebli płytowych oraz siedzisk i krzeseł, w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1320, dalej ustawa Pzp), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dotyczy krzesła obrotowego z Tabeli nr 34:

Czy Zamawiający dopuści krzesło obrotowe posiadające:

- oparcie tapicerowane z osłoną wykonaną z czarnego polipropylenu, który ułatwia utrzymanie krzesła w czystości i jego dezynfekcję co jest ważne w placówkach medycznych
 - wysokość całkowitą 1040-1240 mm,
 - wysokość siedziska: 420-540 mm,
 - wysokość podłokietników: 200-280 mm,
 - siedzisko tapicerowane z osłoną z profilami bocznymi – szkielet i osłona wykonane z polipropylenu (PP), pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mm i gęstości 60 kg / m³.
 - szkielet oparcia wykonany z 6-warstwowej sklejki o grubości 9 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości 25 mm i gęstości 90 kg / m³.
 - łącznik oparcia – wykonany z blachy o grubości 8 mm, malowanej na kolor czarny
- przy założeniu, że pozostałe wymagania Zamawiającego są spełnione?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza krzesło obrotowe o wysokości całkowitej 1040 – 1240 mm, wysokości siedziska 420 – 540 mm, wysokości podłokietników 200 – 280 mm. Pozostałe parametry krzesła obrotowego zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy krzesła obrotowego z zagłówkiem typ I z Tabeli nr 33:

Czy Zamawiający dopuści krzesło obrotowe posiadające:

- oparcie tapicerowane z osłoną wykonaną z czarnego polipropylenu, który ułatwia utrzymanie krzesła w czystości i jego dezynfekcję co jest ważne w placówkach medycznych
 - wysokość całkowitą 1180-1480 mm,
 - wysokość siedziska: 420-540 mm,
 - wysokość podłokietników: 200-280 mm,
 - wysokość zagłówka regulowana w zakresie 100mm (140-240mm)
 - zagłówek tapicerowany z osłoną wykonaną z polipropylenu
 - siedzisko tapicerowane z osłoną z profilami bocznymi – szkielet i osłona wykonane z polipropylenu (PP), pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mm i gęstości 60 kg / m³.
 - szkielet oparcia wykonany z 6-warstwowej sklejki o grubości 9 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości 25 mm i gęstości 90 kg / m³.
 - łącznik oparcia – wykonany z blachy o grubości 8 mm, malowanej na kolor czarny
 - kółka fi 60mm do wymaganych powierzchni
- przy założeniu, że pozostałe wymagania Zamawiającego są spełnione?

Opracowanie formalne: Justyna Bittner-Dobak

nr tel. (61) 854-60-17

e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza krzesło obrotowe z zagłówkiem tapicerowanym z osłoną wykonaną z polipropylenu o wysokości całkowitej 1180 – 1480 mm, wysokości siedziska 420 – 540 mm, wysokości podłokietników 200 – 280 mm, wysokością zagłówka regulowaną w zakresie 100 mm. Pozostałe parametry krzesła obrotowego z zagłówkiem zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Dotyczy krzesła obrotowego z zagłówkiem typ II z Tabeli nr 35:

Czy Zamawiający dopuści krzesło obrotowe posiadające:

- wysokość całkowitą 1180-1480 mm,
- wysokość siedziska: 420-540 mm,
- wysokość podłokietników: 200-280 mm,
- zagłówek tapicerowany z osłoną wykonaną z polipropylenu
- wysokość zagłówka regulowana w zakresie 100mm (140-240mm)
- siedzisko tapicerowane z osłoną z profilami bocznymi – szkielet i osłona wykonane z polipropylenu (PP), pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mm i gęstości 60 kg / m³.
- szkielet oparcia wykonany z 6-warstwowej sklejki o grubości 9 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości 25 mm i gęstości 90 kg / m³,
- łącznik oparcia – wykonany z blachy o grubości 8 mm, malowanej na kolor czarny
- kółka fi 60mm do wymaganych powierzchni

przy założeniu, że pozostałe wymagania Zamawiającego są spełnione?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza krzesło obrotowe z zagłówkiem tapicerowanym z osłoną wykonaną z polipropylenu o wysokości całkowitej 1180 – 1480 mm, wysokości siedziska 420 – 540 mm, wysokości podłokietników 200 – 280 mm, wysokością zagłówka regulowaną w zakresie 100 mm. Pozostałe parametry krzesła obrotowego z zagłówkiem zgodnie z SWZ.

DOTYCZY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pytanie 4:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w rozdziale 6 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI w podpunkcie 6.1 doszło do omyłki pisarskiej i termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty wezwania do realizacji nie później niż do dnia 28 lutego 2026 roku. W treści w/w rozdziału Zamawiający podał (...) od dnia 28 lutego 2026.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w załączniku numer 3 do SWZ_OPZ bezwzględnie należy potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zgodnie z zapisem znajdującym się pod każdą z tabel. W treści SWZ w rozdziale 10, podpunkt 10.9 punkt 2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał parametry oferowanych towarów lub potwierdził spełnianie wymagań wpisując odpowiedź „tak” – w kolumnie parametry oferowane. Dopuszczenie przez Zamawiającego wpisania jedynie odpowiedzi „tak” nie gwarantuje pełnej weryfikacji zaoferowanego wyposażenia oraz powoduje brak możliwości porównania oferowanego wyrobu z wymaganymi parametrami technicznymi w związku z tym wnosimy jak powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Należy bezwzględnie potwierdzić dokładne oferowane parametry, właściwe wartości wpisać w kolumnie Parametr Oferowany dla każdej z tabel 1-46.

Pytanie 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spełnienia zdolności technicznej jeśli Wykonawca przedstawi referencję należytego wykonania umowy zakresie dostawy wyposażenie meblowego, technicznego oraz medycznego do placówek

Opracowanie formalne: Justyna Bittner-Dobak

nr tel. (61) 854-60-17

e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 6,5 mln zł brutto oraz dwie dostawy wyposażenia meblowego z przeznaczeniem do placówek medycznych o wartość nie mniejszej niż 1,5 mln złotych brutto każda.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

DOTYCZY UMOWY TRÓJSTRONNEJ

Pytanie 7:

Dotyczy zapisu §1 pkt.6. ppkt. 7) *Jeśli zaistnieje potrzeba tymczasowego składowania mebli na ciągach komunikacyjnych, w bliskiej odległości od pomieszczenia, w którym prowadzone będą prace montażowe, to obowiązkiem Wykonawcy będzie właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Pełną odpowiedzialność za dokonanie skutecznych zabezpieczeń, ponosić będzie w takim wypadku Wykonawca. Generalnemu Wykonawcy przysługuje prawo dokonywania kontroli ciągów komunikacyjnych pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konieczności zachowania drożności ciągów komunikacyjnych z uwagi na ewakuację. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ścian, posadzek lub stolarki drzwiowej wynikającego z nienależytego zabezpieczenia mebli lub niewłaściwego ich składowania, zastosowanie będzie miała procedura opisana w punkcie powyżej - Prosimy o potwierdzenie iż przed dokonaniem składowania przez Wykonawcę mebli w ciągach komunikacyjnych, Generalny wykonawca wraz z Wykonawcą dokonają oględzin miejsca składowania wraz z udokumentowaniem w postaci zdjęć oraz spisanie protokołu w celu weryfikacji stanu pomieszczenia przed i po składowaniu*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8:

Dotyczy zapisu §1 pkt. 9 *Wykonawca zapłaci na rzecz Generalnego Wykonawcy koszty ochrony terenu Inwestycji oraz koszty mediów zużywanych w związku z wykonaniem Umowy dostawy w wysokości 400,00 zł netto (czterysta złotych netto) za każdy dzień wykonywania usług na terenie budowy. Opłatą tą Generalny Wykonawca obciąży Wykonawcę jednorazowo po zakończeniu wszystkich prac przez Wykonawcę i obliczeniu rzeczywistej ilości dni jego pracy na budowie. Termin płatności faktury zostanie określony na 30 dni od daty jej wystawienia przez Generalnego Wykonawcę - Prosimy o wykreślenie tego zapisu, zgodnie z SWZ meble mają zostać dostarczone zmontowane i rozłokowane do odpowiednich pomieszczeń, powyższy wymóg nie jest adekwatny do realizacji zadania*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do treści Porozumienia trójstronnego.

Pytanie 9:

Dotyczy zapisu §1 pkt. 9 *Wykonawca zapłaci na rzecz Generalnego Wykonawcy koszty ochrony terenu Inwestycji oraz koszty mediów zużywanych w związku z wykonaniem Umowy dostawy w wysokości 400,00 zł netto (czterysta złotych netto) za każdy dzień wykonywania usług na terenie budowy. Opłatą tą Generalny Wykonawca obciąży Wykonawcę jednorazowo po zakończeniu wszystkich prac przez Wykonawcę i obliczeniu rzeczywistej ilości dni jego pracy na budowie. Termin płatności faktury zostanie określony na 30 dni od daty jej wystawienia przez Generalnego Wykonawcę- Prosimy o zmniejszenie w/w kosztów, zgodnie z SWZ meble mają zostać dostarczone zmontowane i rozłokowane do odpowiednich pomieszczeń tak więc koszt mediów zużywalnych jest znikomy*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do treści Porozumienia trójstronnego.

Pytanie 10:

Dotyczy zapisu §1 pkt. 10 *Generalny Wykonawca, na podstawie odrębnego porozumienia może wynająć Wykonawcy miejsce parkingowe, kontener socjalno-biurowy na terenie budowy Inwestycji oraz miejsce składowania mebli do momentu ich zamontowania na obiekcie- Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu który jest sprzeczny z wiedniejącymi zapisami w tym samym paragrafie, co należy rozumieć przez zapis Generalny Wykonawca, na podstawie odrębnego porozumienia może wynająć Wykonawcy miejsce parkingowe? Czy będzie to miejsce do parkowania dodatkowych samochodów nie związanych z dostawą mebli tylko samochody pracowników?*

Odpowiedź:

Plac budowy jest obecnie we władaniu Generalnego Wykonawcy inwestycji. Opłata, o której mowa w §1 pkt. 9 Porozumienia, nie zakłada zabezpieczenia miejsc parkingowych na terenie budowy, których może oczekiwać Dostawca mebli.

Pytanie 11:

Generalny Wykonawca, na podstawie odrębnego porozumienia może wynająć Wykonawcy miejsce składowania mebli do momentu ich zamontowania na obiekcie - Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu czy miejsce takie będzie znajdowało się poza obiektem szpitala? Jak duża przestrzeń zostanie udostępniona? Jaki koszt wynajmu?

Odpowiedź:

Plac budowy jest obecnie we władaniu Generalnego Wykonawcy inwestycji. Opłata, o której mowa w §1 pkt. 9 Porozumienia, nie zakłada zabezpieczenia miejsc parkingowych na terenie budowy, których może oczekiwać Dostawca mebli.

Pytanie 12:

Dotyczy zapisu §1 pkt. 14 Jeżeli w wyniku wykonywanych robót budowlanych Generalny Wykonawca dokona uszkodzeń lub zniszczeń w dostawach, pracach lub gotowych meblach wykonanych przez Wykonawcę to Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia /odtworzenia lub naprawienia / wymiany uszkodzonego mebla na własny koszt – w terminie jak dla dostawy. Generalny Wykonawca może zlecić naprawę uszkodzonego mebli Wykonawcy - na koszt Generalnego Wykonawcy - w terminie jak dla dostawy - Prosimy o potwierdzenie jeżeli naprawa zostanie zgłoszona Wykonawcy w terminie nie możliwym do jej usunięcia, to nie będzie miało wpływu na odbiór pomieszczenia i zostanie to odnotowane na protokole jako usterka do usunięcia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13:

Dotyczy zapisu §3 pkt. 2 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dostarczone meble i inne mienie oraz roboty wykonane przez Wykonawcę przed uszkodzeniem zgodnie z Umową dostawy, w tym również zabezpieczyć przed kurzem i pyłem (w szczególności przy zastosowaniu folii kubelkowej, kartonów). - Prosimy o wykreślenie tego zapisu, zgodnie z zapisami SWZ oraz umowie meble mają zostać zmontowane i dostarczone do odpowiedniego pomieszczenia gotowego do użytkowania, ponowne pakowanie już złożonych mebli w tym przypadku jest absurdalne. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za poprawki a zgonie z powyższym paragrafem §1 pkt.6. ppkt. 3) Pomimo przekazania pomieszczeń, przestrzeni, instalacji, elementów wyposażenia i innych robót Generalny Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą pozostaje uprawniony do wejścia do pomieszczeń, przestrzeni w każdym czasie gdy będzie to konieczne w celu usunięcia wad lub awarii – Generalny Wykonawca ma obowiązek poinformowania i uzgodnienia z Wykonawcą o możliwości wejścia do danego pomieszczenia – tak więc obowiązek zabezpieczenia spoczywać powinien po stronie Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym.

DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TABELA 1 – 46

Pytanie 14:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za każdym razem kiedy w opisie parametrów wymaganych pojawia się sformułowanie „formularz asortymentowo – cenowy” to Zamawiający ma na myśli „Tabelę zbiorczą”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, za każdym razem kiedy w opisie parametrów pojawia się sformułowanie „formularz asortymentowo – cenowy” to należy do rozumieć jako „Tabela zbiorcza (Przedmiar OPZ)”.

Pytanie 15:

Dotyczy Tabeli Zbiorczej, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wyposażenia opisanego jako „Szafa w zabudowie na pełną wysokość ściany (...) w pozycjach numer 16; 17; 80; 131; 143; 203; 240; 242; 279; 300; 422; 436; 452; 508; 555; 560; 570; 687; 698; 778; 849; 910; 948; 966; 1035; 1040; 1042; 1043; 1048; 1077; 1083; 1099; 1211; 1354;

Opracowanie formalne: Justyna Bittner-Dobak

nr tel. (61) 854-60-17

e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

1375; 1380; 1381; 1394; 1398; 1406; 1407; 1414; 1461; 1473; 1680; 1807 w kolumnie H wpisano błędny numer tabeli i w/w wymienione szafy należy wykonać zgodnie z tabelą numer 40 – SZAFY W ZABUDOWIE. Tabela numer 32, która wpisana została w w/w pozycjach odnosi się do Lad rejestracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, szafy w zabudowie należy wykonać zgodnie z parametrami zawartymi w Tabeli nr 40. Zamawiający koryguje w tym zakresie Tabelę zbiorczą (Przedmiar OPZ) – poprawiona tabela stanowi załącznik do niniejszego pisma którą to należy złożyć wraz z ofertą.

Pytanie 16:

Dotyczy Tabeli Zbiorczej, w pozycji numer 12 w pomieszczeniu numer M3.B1.803 – Mag. czysty brak jest spisanej nazwy wyposażenia. Prosimy o potwierdzenie, że w w/w pozycji należy uwzględnić REGAŁ SERWISOWY zgodnie z numerem tabeli umieszczonym w kolumnie H.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, w pozycji numer 12 Tabeli zbiorczej (Przedmiar OPZ) należy wycenić Regał serwisowy wykonany zgodnie z parametrami z Tabeli nr 18. Zamawiający koryguje w tym zakresie Tabelę zbiorczą (Przedmiar OPZ) – poprawiona tabela stanowi załącznik do niniejszego pisma którą to należy złożyć wraz z ofertą.

Pytanie 17:

Dotyczy Tabeli zbiorczej, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wyposażenia opisanego jako „Regał magazynowy o wymiarach 100x450x2000 mm (...)” pozycjach numer 11; 147; 224; 781; 1299; 1401 doszło do omyłki pisarskiej i należy wycenić regał o szerokości 1000 mm a nie jak wpisano 100 mm

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, właściwa szerokość regału to 1000 mm. koryguje w tym zakresie Tabelę zbiorczą (Przedmiar OPZ) – poprawiona tabela stanowi załącznik do niniejszego pisma którą to należy złożyć wraz z ofertą.

Pytanie 18:

Dotyczy Tabeli zbiorczej, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wyposażenia opisanego jako „Lada rejestracyjna (...)” w pozycjach numer 18; 204; 1903 doszło do omyłki pisarskiej i właściwą jednostką długości w/w lad są cm a nie jak błędnie wskazano mm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, właściwą jednostką długości dla lad rejestracyjnych są centymetry [cm]. koryguje w tym zakresie Tabelę zbiorczą (Przedmiar OPZ) – poprawiona tabela stanowi załącznik do niniejszego pisma którą to należy złożyć wraz z ofertą.

Pytanie 19

Dotyczy Tabeli zbiorczej, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wyposażenia opisanego jako „Stół konferencyjny o wymiarach ok. 1800x800x750 cm” w pozycjach numer 88; 386; 527; 650; 780; 1288; 1341 doszło do omyłki pisarskiej i właściwa jednostka miary w przypadku stołu z w/w pozycji to mm, a nie jak błędnie wskazano cm

Odpowiedź:


Zamawiający potwierdza, poprawna jednostka miary dla wymiarów stołu konferencyjnego to milimetry [mm]. koryguje w tym zakresie Tabelę zbiorczą (Przedmiar OPZ) – poprawiona tabela stanowi załącznik do niniejszego pisma którą to należy złożyć wraz z ofertą.

Pytanie 20:

Zamawiający wskazuje, że korpusy mebli, fronty, plecy, blaty biurek i stołów mają być wykonane z płyty EGGER lub równoważnej z podanymi minimalnymi parametrami równoważności. W parametrach tych Zamawiający wskazuje na klasę ścieralności 3B (≥ 120 g/m²) jednak sam producent płyty (EGGER) wskazuje, że w/w klasa ścieralności dotyczy tylko kolorów uni, czyli dekorów jednobarwnych, tym samym płyta w dekorze Dąb Nebraska H3331 ST10 nie spełnia powyższego wymogu gdyż jej klasa ścieralności to 3A. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam gdzie pojawia się w/w zapis Zamawiający dopuści do zaoferowania płyty w klasie ścieralności 3A lub 3B.

Dane techniczne

Płyty laminowane Eurodekor, Multilayer Eurodekor, Trudnopalne płyty Eurodekor Flammex



Opis materiału: asortyment dekoracyjnych płyt EGGER obejmuje różnorodne dekory z dopasowanymi strukturami. Wybór różnych płyt nośnych oraz powierzchni poszerza ofertę. Płyty te charakteryzują się optymalnymi właściwościami w zakresie powierzchni oraz są łatwe w obróbkę. Płyty Eurodekor są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych, takich jak meble i elementy dekoracyjne wnętrz. Do wyboru nośniki: płyty wiórowe surowe Eurospan, płyty MDF surowe, płyty komórkowe surowe Eurolight.

Właściwości powierzchni według EN14322

Właściwości powierzchni	Norma	Jednostka	Wartość	
Wady powierzchni • punktowe • na długości	EN 14323	[mm ² /m ²]	≤2	
	EN 14323	[mm/m ²]	≤20	
Odporność na zarysowanie	EN 14323	[N]	≥1,5*1)	
Odporność na zaplamienie	EN 14323	[stopień]	≥3 Grupy 1 + 2	
Odporność na pęknięcie	EN 14323	[stopień]	≥3 w 70°C i w 24 godziny	
Odporność na ścieranie W zależności od struktury warstw wierzchnich osiągane są różne klasy	EN 14323	[obroty]	klasa	IP
			1 (dekory drukowane (H+F) w tym perłowe)	<50
			3A (dekory drukowane (H+F) z overlay & Eurodekor Plus HR; dekory uni (U+W) < 120g/m ²)	≥150
			3B (kolory uni (U+W) ≥120 g/m ²)	≥250
Właściwości antymikrobowe	ISO 22196	[stopień]	certyfikowane właściwości antymikrobowe	
Odporność na zmianę koloru (Xenon arc light)	EN 438-2	[stopień]	≥4 w skali szarości	

Tolerancje ogólne według

EN14322



Responsible: Product Management Furniture and Interior Design

Page 1 of 4

Opracowanie formalne: Justyna Bittner-Dobak
nr tel. (61) 854-60-17
e-mail: dzp@ump.edu.pl


Rzeczpospolita
Polska

Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza klasę ścieralności 3A lub 3B.

Pytanie 21:

Zamawiający wskazuje, że korpusy mebli, fronty, plecy, blaty biurk i stołów mają być wykonane z płyty EGGER lub równoważnej z podanymi minimalnymi parametrami równoważności. W parametrach tych Zamawiający wskazuje na gęstość nie mniejszą niż 655 kg/m³. Z wiedzy wykonawcy wynika, że gęstość płyty zależy od jej grubości i dla wymaganych grubości 18 mm i 25 mm gęstość jest różna i wynosi minimum 620 kg/m³. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam gdzie pojawia się w/w zapis Zamawiający dopuści do zaoferowania płytę o gęstości minimum 620 kg/m³

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że każdym punkcie OPZ, w którym pojawia się zapis o gęstości nie mniejszej niż (minimalnej) 655 kg/m³, Zamawiający dopuści ten parametr na poziomie nie mniejszym niż (minimalnym) 600 kg/m³.

Pytanie 22:

Dotyczy Tabela nr 1 – Meble wykonane na wymiar, Zamawiający wymaga: „Jeśli na projekcie wskazano wraz z zabudową należy wycenić koszt zlewu oraz umywalki a także baterii”, prosimy o potwierdzenie, że jako projekt w tym wypadku, należy rozumieć tabelę zbiorczą, w której wskazano zabudowy ze zlewami i umywalkami

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, ilość zlewów, umywarek i baterii należy czytać z Tabeli zbiorczej (Przedmiar OPZ).

Pytanie 23:

Dotyczy Tabela nr 1 – Meble wykonane na wymiar, Zamawiający wymaga zlewozmywaka np. TEKA BE 40.40 1B lub równoważny, jest to zlewozmywak podklejany do blatu, który nie może być zamontowany do blatu typu postforming – brak możliwości zabezpieczenia wyciętego otworu przed działaniem wilgoci. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zlewozmywaka stalowego, wpuszczanego w blat typu KUCHINOX SKS010T lub równoważnego o parametrach: materiał stal szlachetna, kształt kwadratowy, wymiary całkowite szerokość 47,5 cm (+/- 2 cm), długość 47,5 cm (+/- 2 cm), kolor stalowy, odporność na wysokie temperatury, odporność na przebarwienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 24:

Dotyczy Tabela nr 1 – Meble wykonane na wymiar, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zaoferowania umywalkę wpuszczaną w blat. Umywalka podblatowa (podklejana do blatu) nie może być zamontowana do blatu typu postforming - brak możliwości zabezpieczenia wyciętego otworu przed działaniem wilgoci

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, w przypadku Tabeli nr 1 – Meble wykonane na wymiar umywalkę należy wycenić jako wpuszczaną w blat.

Pytanie 25:

Dotyczy Tabela nr 2 – Meble medyczne z blatem typu corian, Zamawiający wymaga: „Jeśli na projekcie wskazano wraz z zabudową należy wycenić koszt zlewu oraz umywalki a także baterii”, prosimy o potwierdzenie, że jako projekt w tym wypadku, należy rozumieć tabelę zbiorczą, w której wskazano zabudowy ze zlewami i umywalkami

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, ilość zlewów, umywarek i baterii należy czytać z Tabeli zbiorczej (Przedmiar OPZ).

Pytanie 26:

Dotyczy Tabela nr 2 – Meble medyczne z blatem corian, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg dotyczący „Listwy częściowo aluminiowej przyblatowej zabezpieczającej połączenie na styku ze ścianą (...)” znalazł się w opisie omyłkowo. Zamawiający wymaga, aby blat posiadał na swojej tylnej krawędzi wywinicie (fartuch) o wysokości około 100 mm w związku z czym nie ma już konieczności stosowania dodatkowej listwy przyblatowej.

Opracowanie formalne: Justyna Bittner-Dobak

nr tel. (61) 854-60-17

e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, blat powinien posiadać wyinięcie o wysokości około 100 mm wykonane z materiału, z którego jest wykonany. Dodatkowa listwa częściowo aluminiowa nie jest wymagana.

Pytanie 27:

Dotyczy Tabela nr 2 – Meble medyczne z blatem corian, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganych parametrach technicznych dla zlewu głębokość należy rozumieć jako długość zlewu a nie jako jego wysokość (patrząc od frontu zlewu).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, podane wymiary dla zlewu to długość x szerokość.

Pytanie 28:

Dotyczy Tabela nr 2 – Meble medyczne z blatem corian, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania chłodziarki laboratoryjnej o pojemności brutto min. 134 litry i głębokości 60,5 cm (+/- 1 cm). Pozostałe parametry chłodziarki bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 29:

Dotyczy Tabela nr 2 – Meble medyczne z blatem corian, Czy Zamawiający dopuści meble wyposażone w blat laminowany typu postforming o grubości 38 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Należy wycenić meble medyczne z blatem typu Corian, zgodnie z SWZ.

Pytanie 30:

Dotyczy Tabela nr 3 – Meble medyczne o konstrukcji szkieletowej z aluminium, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganych parametrach technicznych dla zlewu głębokość należy rozumieć jako długość zlewu a nie jako jego wysokość (patrząc od frontu zlewu).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, podane wymiary dla zlewu to długość x szerokość.

Pytanie 31:

Dotyczy Tabela nr 3 – Meble medyczne o konstrukcji szkieletowej z aluminium, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania chłodziarki laboratoryjnej o pojemności brutto min. 134 litry i głębokości 60,5 cm (+/- 1 cm). Pozostałe parametry chłodziarki bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 32:

Dotyczy Tabela nr 3 – Meble medyczne o konstrukcji szkieletowej z aluminium, Czy Zamawiający dopuści meble wyposażone w blat laminowany typu postforming o grubości 38 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Należy wycenić meble medyczne o konstrukcji szkieletowej z aluminium z blatem typu Corian, zgodnie z SWZ.

Pytanie 33:

Dotyczy Tabela nr 4 – Biurko z kontenerem mobilnym, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wierszu 23 tabeli doszło do omyłki pisarskiej i błędnie została wskazana jednostka miary dla półki na klawiaturę i prawidłowa jednostka do „mm” zamiast podanych „cm”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, biurko powinno być wyposażone w półkę na klawiaturę o wymiarach około 550x260 mm.

Pytanie 34:

Dotyczy Tabela nr 5 – Biurko z szafką, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wierszu 17 tabeli omyłkowo znalazł się wymóg, że szafka powinna być wykonana z płyty o grubości 18 mm, a szafkę należy wykonać zgodnie z zapisami z dalszych wierszy tabeli tj. korpus z płyty o grubości 25 mm natomiast plecy, fronty oraz wieniec dolny z płyty o grubości 18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że korpus szafki należy wykonać z płyty o grubości 25 mm, natomiast plecy, fronty oraz wieniec dolny szafki z płyty o grubości 18 mm.

Pytanie 35:

Dotyczy Tabela nr 5 – Biurko z szafką, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wierszu 23 tabeli doszło do omyłki pisarskiej i błędnie została wskazana jednostka miary dla półki na klawiaturę i prawidłowa jednostka do „mm” zamiast podanych „cm”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że biurko powinno być wyposażone w półkę na klawiaturę o wymiarach około 550x260 mm.

Pytanie 36:

Dotyczy Tabela nr 6 – Stolik na nodze talerzowej, Czy Zamawiający dopuści stolik z blatem wykonanym z płyty o grubości 18 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Stolik na nodze talerzowej należy wykonać z blatem z płyty o grubości 25 mm, zgodnie z SWZ.

Pytanie 37:

Dotyczy Tabela nr 7 – Stół jadalniany, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blatem wykonanym z płyty o grubości 18 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Stół jadalniany należy wykonać z blatem z płyty o grubości 25 mm, zgodnie z SWZ.

Pytanie 38:

Dotyczy Tabela nr 8 – Szafy gabinetowe, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy gabinetowe, których ściana tylna będzie dokręcana jest do korpusu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Ściana tylna szaf gabinetowych ma być wpuszczana między ściany boczne i wieńce korpusu, zgodnie z SWZ.

Pytanie 39:

Dotyczy Tabela nr 9 – Szafa ubraniowa dwudrzwiowa typ 1, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy ubraniowej, których ściana tylna będzie dokręcana do korpusu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Ściana tylna szaf ubraniowych ma być wpuszczana między ściany boczne i wieńce korpusu, zgodnie z SWZ.

Pytanie 40:

Dotyczy Tabela nr 10 – Szafa ubraniowa jednodrzwiowa typ 1, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę ubraniową o typowych wymiarach tj. 801x460x1852 mm? Pozostałe wymagania bez zmian.

Opracowanie formalne: Justyna Bittner-Dobak

nr tel. (61) 854-60-17

e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że szafa o zaoferowanych wymiarach będzie posiadała fronty dwuskrzydłowe.

Pytanie 41:

Dotyczy Tabela nr 10 – Szafa ubraniowa jednodrzwiowa typ 1, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę ubraniową o wymiarach 60,1x46x185,2 cm bez certyfikatu potwierdzającego zgodność z normami PN-EN 16121 oraz PN-EN 1479? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafę o podanych wymiarach bez certyfikatu zgodności z normami PN-EN 16121 oraz PN-EN 14749.

Pytanie 42:

Dotyczy Tabela nr 10 – Szafa ubraniowa jednodrzwiowa typ 1, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy ubraniowej, których ściana tylna będzie dokręcana do korpusu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Ściana tylna szaf ubraniowych ma być wpuszczana między ściany boczne i wieńce korpusu, zgodnie z SWZ.

Pytanie 43:

Dotyczy Tabela nr 11 – Biurko typ 2, prosimy o potwierdzenie, że do każdego biurka należy wycenić zarówno kanał kablowy jak i osłonę czołową. Tabela zbiorcza nie wskazuje konkretnego wyposażenia dla biurka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, każde biurko wykonane zgodnie z tabelą nr 11 ma być wyposażone zarówno w kanał kablowy jak i osłonę czołową.

Pytanie 44:

Dotyczy Tabela nr 11 – Biurko typ 2, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener mobilny, którego przestrzeń między bokiem, a frontem od strony wewnętrznej zasłonięta jest płaskownikiem ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 45:

Dotyczy Tabela nr 13 – Regały, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regały skręcane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Regały mają być klejone, dostarczone w całości, zgodnie z SWZ.

Pytanie 46:

Dotyczy Tabela nr 14 – Szafy aktowe, czy Zamawiający zamiast Certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 14073-2:2006 na zasadzie równoważności dopuści przedstawienie Certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 16121:2024-05? Norma PN-EN 16121 dotyczy „Mebli do przechowywania użytkowanych poza mieszkaniem — Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, na zasadzie równoważności, przedstawienie Certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami normy PN-EN 16121:2024-05.

Pytanie 47:

Dotyczy Tabela nr 14 – Szafy aktowe, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy aktowe skręcane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Szafy mają być klejone, dostarczone w całości, zgodnie z SWZ.

Opracowanie formalne: Justyna Bittner-Dobak

nr tel. (61) 854-60-17

e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Pytanie 48:

Dotyczy Tabela nr 18 – Regał serwisowy, prosimy o potwierdzenie, że w wierszu 14 tabeli Zamawiający miał na myśli uchwyt wykonany ze stali lakierowanej farbą epoksydową

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, regał serwisowy wyposażony w uchwyt wykonany ze stali lakierowanej farbą epoksydową.

Pytanie 49:

Dotyczy Tabela nr 18 – Regał serwisowy, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wierszu 12 tabeli doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga dostawy regału o długości 1405 mm (+/- 20 mm) i głębokości regału 472 mm (+/- 20 mm), a podana głębokość max. 400 mm dotyczy kosza w systemie ISO, który będzie umieszczany w regale.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, podana maksymalna głębokość 400 mm dotyczy kosza w systemie ISO, a nie regału.

Pytanie 50:

Dotyczy Tabela nr 19 – Regał magazynowy typ III, w wierszu 18 tabeli przy zewnętrznych wymiarach regału brak jest jednostki miary, prosimy o potwierdzenie, że wymagane wymiary podane są w „mm”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, zewnętrzne wymiary regału podane są w milimetrach [mm].

Pytanie 51:

Dotyczy Tabela nr 22 – Meble ze stali lakierowanej, prosimy o potwierdzenie że wymóg przedstawienia Atestu Higienicznego na system mebli dotyczy tylko mebli stałych w zabudowie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, Atest Higieniczny należy przedstawić dla mebli stałych w zabudowie.

Pytanie 52:

Dotyczy Tabela nr 22 – Meble ze stali lakierowanej, prosimy o potwierdzenie że mobilny blat roboczy ma być wykonany ze stali lakierowanej (panele boczne oraz szuflady), kolumny z wytłaczanego profilu aluminiowego z powierzchniową oksydacją srebra, a blat roboczy i podstawa mobilnego blatu roboczego z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, panele boczne oraz szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolumny z wytłaczanego profilu aluminiowego z powierzchniową oksydacją srebra, blat roboczy i podstawa mobilnego blatu roboczego z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości.

Pytanie 53:

Dotyczy Tabela nr 23 – Mobilna lada robocza do segregacji, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że rama w całości spawana ma być wykonana ze stali pokrytej lakierem epoksydowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, rama mobilnej lady roboczej do segregacji, w całości spawana wykonana ze stali pokrytej lakierem epoksydowym.

Pytanie 54:

Dotyczy Tabela nr 24 – Lada nadzoru, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ladę posadowioną na cokole metalowym, lakierowanym proszkowo o wysokości 60 mm i grubości 30 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 55:

Dotyczy Tabela nr 24 – Lada nadzoru, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ladę nadzoru, która pod blatem roboczym zamontowaną ma belkę wykonaną z metalowego profilu o przekroju 50x30 mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 56:

Dotyczy Tabela nr 24 – Lada nadzoru, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ladę nadzoru, która w przypadku lad złożonych z kilku modułów, pomiędzy modułami będzie posiadała nogę pośrednią wykonaną z płyty wiórowej, obustronnie pokrytej melaminą o łącznej grubości 50 mm. Wąska krawędź nogi zabezpieczona obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Noga od dołu zakończona metalowym profilem o przekroju 60x30 mm wyposażonym w stopki z regulacją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 57:

Dotyczy Tabela nr 25 – Meble medyczne z płyty wilgocioodpornej, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganych parametrach technicznych dla zlewu głębokość należy rozumieć jako długość zlewu a nie jako jego wysokość (patrzac od frontu zlewu).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, podane wymiary dla zlewu to długość x szerokość.

Pytanie 58:

Dotyczy Tabela nr 25 – Meble medyczne z płyty wilgocioodpornej, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania chłodziarki laboratoryjnej o pojemności brutto min. 134 litry i głębokości 60,5 cm (+/- 1 cm). Pozostałe parametry chłodziarki bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 59:

Dotyczy Tabela nr 29 – Szafa ubraniowa typ 2, czy Zamawiający zamiast Certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 14073-2:2006 na zasadzie równoważności dopuści przedstawienie Certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 16121:2024-05? Norma PN-EN 16121 dotyczy „Mebli do przechowywania użytkowanych poza mieszkaniem — Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, na zasadzie równoważności, przedstawienie Certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami normy PN-EN 16121:2024-05.

Pytanie 60:

Dotyczy Tabela nr 33 – Krzesło obrotowe z zagłówkiem typ I, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła obrotowego z zagłówkiem wyposażonego w podłokietniki o wysokości około 170 – 270 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 61:

Dotyczy Tabela nr 33 – Krzesło obrotowe z zagłówkiem typ I, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła, którego siedzisko wyposażone jest w mechanizm regulacji głębokości w zakresie około 75 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 62:

Dotyczy Tabela nr 33 – Krzesło obrotowe z zagłówkiem typ I, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła obrotowe bez użycia technologii pianek trudnopalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania pianek wykonanych w technologii pianek trudnopalnych, zgodnie z SWZ.

Pytanie 63:

Dotyczy Tabela nr 34 – Krzesło obrotowe, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła obrotowego wyposażonego w podłokietniki o wysokości około 170 – 270 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 64:

Dotyczy Tabela nr 34 – Krzesło obrotowe, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła obrotowe bez użycia technologii pianek trudnopalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania pianek wykonanych w technologii pianek trudnopalnych, zgodnie z SWZ.

Pytanie 65:

Dotyczy Tabela nr 34 – Krzesło obrotowe, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła, którego siedzisko wyposażone jest w mechanizm regulacji głębokości w zakresie około 75 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 66:

Dotyczy Tabela nr 35 – Krzesło obrotowe z zagłówkiem typ II, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła obrotowego wyposażonego w podłokietniki o wysokości około 170 – 270 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 67:

Dotyczy Tabela nr 35 – Krzesło obrotowe z zagłówkiem typ II, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła obrotowego o całkowitej szerokości wynoszącej 800 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 68:

Dotyczy Tabela nr 35 – Krzesło obrotowe z zagłówkiem typ II, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła obrotowe bez użycia technologii pianek trudnopalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania pianek wykonanych w technologii pianek trudnopalnych, zgodnie z SWZ.

Pytanie 69:

Dotyczy Tabela nr 35 – Krzesło obrotowe z zagłówkiem typ II, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności dokumentu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 1335-2:2018.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, na zasadzie równoważności, przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność z wymaganiami norm PN-EN 1335-2:2018 dla krzesła obrotowego.

Pytanie 70:

Dotyczy Tabela nr 36 – Krzesło stacjonarne z podłokietnikami, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła stacjonarne bez użycia technologii pianek trudnopalnych?

Opracowanie formalne: Justyna Bittner-Dobak

nr tel. (61) 854-60-17

e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania pianek wykonanych w technologii pianek trudnopalnych, zgodnie z SWZ.

Pytanie 71:

Dotyczy Tabela nr 38 – Krzesło pacjenta, prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu przedstawienia deklaracji zgodności z wymaganiami normy EN16139:2013 oraz świadectwa z badań potwierdzającego zgodność z normami EN 1728:2012; EN 1022:2005.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje i rezygnuje z wymogu przedstawienia deklaracji zgodności z wymaganiami normy EN16139:2013 oraz świadectwa z badań potwierdzającego zgodność z normami EN 1728:2012; EN 1022:2005 z zastrzeżeniem, że zaoferowane krzesło ma spełniać wszystkie pozostałe wymagane przez SWZ parametry.

Pytanie 72:

Dotyczy Tabela nr 39 – Sofa rozkładana, Zamawiający wymaga dostawy sofy rozkładanej o wymiarach około 150x90x80 cm oraz około 210x90x80 cm. Czy w przypadku sofy o wymiarach 150x90x80 cm Zamawiający dopuści do zaoferowania sofy rozkładanej o głębokości wynoszącej 100 cm? Aby sofa o szerokości 150 cm tworzyła wygodne miejsce do spania powinna posiadać głębokość min. 100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, sofa rozkładana o szerokości 150 cm i głębokości 100 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 73:

Dotyczy Tabela nr 44 – Krzesło stacjonarne z pulpitem, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła, które dostawione do ściany zachowuje od niej dystans oparcia wynoszący około 50 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 74:

Dotyczy Tabela nr 44 – Krzesło stacjonarne z pulpitem, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła bez użycia technologii pianek trudnopalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania pianek wykonanych w technologii pianek trudnopalnych, zgodnie z SWZ.

Pytanie 75:

Dotyczy Tabela nr 45, tabela nie posiada nagłówka, czy Zamawiający potwierdza że właściwy nagłówek dla tabeli nr 45 to „Tabela nr 45 – Hoker do blatu H90 cm” jak wpisano w tabeli zbiorczej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, właściwy nagłówek dla tabeli nr 45 to „TABELA NR 45 – HOKER DO BLATU H90 cm”. Zamawiający udostępnia skorygowaną tabelę (załącznik do tabeli zbiorczej) numer 45.

Pytanie 76:

Czy Zamawiający dopuści taboret o podanych poniżej parametrach stanowiących rozwiązanie równoważne względem SWZ? Dotyczy tabeli nr 42

Taboret do badania pacjentów, z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (podstawaxzakres regulacji) w mm: 480x480x490/630mm



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie „dokumentacji przedprodukcyjnej”, o której mowa w umowie.

Pytanie 77:

Czy Zamawiający dopuści taboret o podanych poniżej parametrach stanowiących rozwiązanie równoważne względem SWZ? Dotyczy tabeli nr 43

Taboret do badania pacjentów, z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Siłownik wykonany ze stali chromowanej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (podstawa x zakres regulacji) w mm: 480x480x490/630mm



Opracowanie formalne: Justyna Bittner-Dobak
nr tel. (61) 854-60-17
e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie „dokumentacji przedprodukcyjnej”, o której mowa w umowie.

Pytanie 78:

Czy Zamawiający dopuści zestaw szafek, szafy wg poniższej równoważnej technologii względem opisanej w SWZ? Dotyczy tabeli nr 22

Korpusy szaf i szafek:

Korpusy z blachy o grubości 1mm, wykonane z pojedynczej blachy. Korpusy szafek spawane i klejone - nie dopuszcza się nitowania lub skręcania elementów korpusów. Konstrukcja korpusów bez ram wewnętrznych, samonośna, odpowiednio wyprofilowana w celu usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu nie zawierające ostrych krawędzi. Wnętrza szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek minimalnie co 45 mm. Nie dopuszcza się rastrów montowanych jako dodatkowe elementy szafki.

Nóżki:

Szafy i szafki stojące posiadają nóżki trwale zespolone z korpusem mebla. Nóżki o wysokości min. 140 mm cofnięte o min. 15 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Możliwość cofnięcia nóżek w stosunku do płaszczyzny pleców, pozwalające na dosunięcie mebli do ścian w przypadku gdy krawędź podłogi/ściany jest wyoblona. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie 20 mm. Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania cokołu z pełnej blachy, zabudowującego przestrzeń pomiędzy korpusem a podłogą.

Drzwi : Drzwi szafek o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Drzwi szafek pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste/ mleczne. Połączenie szkła z ramą drzwiową silikonowane. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Szczelna konstrukcja drzwi wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty drzwi szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL - min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Fronty drzwi szaf wysokich wyposażone w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w co najmniej w dwóch punktach. We frontach drzwi szafek niskich i wiszących wybór zamka baskwilowego do uzgodnienia z Zamawiającym. Kierunek otwierania drzwi przy szafach jednodrzwiowych do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych.

Zamki:

Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki dwupunktowe typu „baskwil”.

Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz.

Szuflady:

Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty szuflad szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego.

Wewnątrz szuflady wyjmowane podziałki z plexi dzielące szufladę na 4, 6 lub 8 części.

W szafkach szufladowych z uwagi na specyfikę przechowywania materiałów medycznych głębokość użytkowa każdej z szuflad wynosi:

- a) dla szafki 4-szufladowej min. 140 mm
- b) dla szafki 3-szufladowej min. 190 mm

Uchwyty:

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm (+/-10 mm) umożliwiający wygodny pochwyty. Opcjonalnie możliwość wykonania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stali lub miedzianym do wyboru przez Zamawiającego.

Zawiasy:

Wysokiej jakości zawiasy do drzwi, nierdzewne, osłonięte zapewniające dokładną regulację i demontaż, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 110°.

Prowadnice szuflad:

Opracowanie formalne: Justyna Bittner-Dobak

nr tel. (61) 854-60-17

e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Prowadnice montowane pod skrzynią. W celu zachowania higieniczności nie dopuszcza się montowania prowadnic na boku.

Półki:

Półki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) ze skokową regulacją wysokości położenia, dodatkowo wzmacniane profilem trapezowym. Wsporniki ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory wygłuszające półkę.

Blaty:

Blaty szafek wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,2 mm. Blaty od spodu wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym. Błat w wersji prostej lub zagłębiony z falą zgodnie ze specyfikacją szczegółową. Błat prosty o grubości 1,2 mm, blat zagłębiony z falą o grubości 1,5 mm. Standardowo na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm (możliwość zastosowania fartuchów po bokach w zależności od projektu). Możliwość wyposażenie blatu w komorę zlewozmywakową lub umywalkową okrągłą. Komory wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) o wymiarach zgodnych ze specyfikacją szczegółową. Komory wraz z blatem tworzą jedną całość. Montowane bez widocznych połączeń na powierzchni oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. Wszystkie komory wyposażone w syfony wykonane z tworzywa sztucznego.

Baterie wodne stojące

- przy umywalce - bezdotykowe,

- przy zlewach – łokciowe

WYKOŃCZENIE

We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. Niewielkie szczeliny (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika/ceownika, wykonanego ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). We wszystkich niezbędnych miejscach powstałe szczeliny szczelnie silikonowane. Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio zabezpieczone przez podniesienie fartuchów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych zmian. Element ten należy wykonać zgodnie z SWZ.

Pytanie 79:

W zał. nr 3 do SWZ, np. tabela nr 1 jest zapisane „Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla.”

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na taki, który będzie dopuszczał przedstawienie atestów na poszczególne składowe mebla. Prośbę argumentujemy tym, iż w przypadku wykonania mebli na wymiar nie ma możliwości posiadania atestów na każdy rozmiar mebla.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. Atest Higieniczny wydawany jest w oparciu o analizę elementów składowych, podzespołów i komponentów, które w połączeniu ze sobą tworzą gotowy wyrób. Atest Higieniczny potwierdza, że wyrób jest bezpieczny dla zdrowia i jest przyjazny dla środowiska. Atest taki może być wydany dla grupy wyrobów, bez względu na ich wymiary.

Pytanie 80:

W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą wydłużenia terminu składania oferty do dnia 30.04.2025 r. Zwiększenie czasu przygotowania oferty pozwoli na bardziej dogłębną analizę OPZ oraz możliwość przystąpienia większej liczby oferentów co dla Zamawiającego jest bardzo korzystne.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwając termin składania ofert na dzień 23 kwietnia 2025 r.

Pytanie 81:

W SWZ jest zapisane „6.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty wezwania do realizacji przez Zamawiającego nie później niż od dnia 28 lutego 2026 r. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu wystosowane zostanie nie później niż 31 sierpnia 2025r.”. Prosimy o potwierdzenie, iż nastąpiła omyłka pisarska i że zapis miał brzmieć „6.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty wezwania do realizacji przez Zamawiającego nie później niż do dnia 28 lutego 2026 r. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu wystosowane zostanie nie później niż 31 sierpnia 2025r.”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 82:

W zał. nr 3 do SWZ, np. tabela nr 1 jest zapisane „Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej EGGER lub równoważnej trzywarstwowej o grubości 18mm. Minimalne parametry równoważności: o gęstości nie mniejszej niż 655kg/m³, dwustronnie laminowanej jednobarwnej, impregnowanej żywicą melaminową, w klasie ścieralności 3B (≥120 g/m²).”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 83:

W związku z faktem, iż płyty EGGER posiadają gęstość ≥ 600 kg/m³ prosimy o zmianę powyższego zapisu na następujący „Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej EGGER lub równoważnej trzywarstwowej o grubości 18mm. Minimalne parametry równoważności: o gęstości nie mniejszej niż 600kg/m³, dwustronnie laminowanej jednobarwnej, impregnowanej żywicą melaminową, w klasie ścieralności 3B (≥120 g/m²).”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje zmiany terminów - składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

- 1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 23.04.2024 r. godz.: 10:00,
- 2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 23.04.2024 r. godz.: 11:00.
- 3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 21.07.2024 r.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.