



ET.083.12.1.2023



Zarząd Transportu Miejskiego  
w Lublinie  
ul. Nałęczowska 14  
20-822 Lublin

Pa P. Zurewski  
L. 24

Odpowiedź na pismo z dnia: 09.10.2023 r.  
Nasz znak: TS.070.15/2023

Data: 2023 -10- 2 5

Dotyczy: lokalizacji wiat przystankowych

W odpowiedzi na Państwa pismo nr ET.083.IT.1.2023 z dnia 9 października 2023 roku, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie informuje, że przy projektowaniu wiat przystankowych należy uwzględnić minimalną ich odległość od skrajni rurociągów sieci ciepłych równą 1m.

Z poważaniem

Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Rusek

Otrzymują:  
1 x adresat  
1 x TS

Łączy nas ciepło