

Q [l/min]:		35,0 / 29,0		Δp [Pa]:		19413	
Pom./	Nastawa	Q	A	T	dn	Ltot	ΦHL
Odbiornik	l/min	m²	m	mm	m	W	Δpiot
2 - (A)	1,1 l/min	1,08	8,7	0,20	16x2	64,7	299
2 - (B)	2,0 l/min	1,91	19,2	0,20	16x2	124,7	662
2 - (C)	2,0 l/min	1,96	19,6	0,20	16x2	125,9	676
4 - (A)	1,1 l/min	1,05	8,1	0,20	16x2	56,1	253
4 - (C)	1,6 l/min	1,58	17,4	0,20	16x2	107,4	546
4 - (B)	2,0 l/min	1,94	21,3	0,20	16x2	124,5	670

ADAPTACJA:

ARCHO pracownia architektoniczna

mgr inż. arch. Agnieszka Oprzyńska
ul. Morenowa 2/64
10-687 Bartąg

Nazwa inwestycji: Budowa gminnego żłobka w miejscowości Jedwabno

Nazwa obiektu: Żłobek Gminny

Kategoria obiektu: IX

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU - INST. GRZEWCA

Identyfikator działki: DZ. NR 49. 214/3. 30/4. 209/2. 208/2. 30/5. 46/2

Projektant branży: mgr inż. Izabela Bartkowska

Sprawdzający: inż. Grzegorz Kukian

Branża: SANITARNA

Faza opracowania: PROJEKT TECHNICZNY

Data opracowania: Skala rysunku: Numer strony:

X 2024 1:100 S-4

BUDYNEK PRZEDSZKOLA LK-102

POWTARZALNY

SANITARNA

Rzut parteru- instalacja C.O.

AUTOR KONCEPCJI

DOKUMENTACJI

ARCHYTEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJĄCY: inż. Rafał Woźnica

S4

UWAGA:
Grzejniki w pomieszczeniach dla dzieci - wyposażyc w osłony zabezpieczające przed kontaktem bezpośrednim z elementami grzejnymi.

ADAPTOWANE ELEMENTY BRANŻY ARCHYTEKTONICZNEJ
ADAPTOWANE ELEMENTY BRANŻY SANITARNEJ

