

271.1.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „**Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a – Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej**”

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu zgodnie z art. 284 ust. 2. i 6. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 – tekst jednolity) i pkt. XII. „Instrukcji dla Wykonawców” (IDW) – Rozdział 2 swz, **Zamawiający poniżej publikuje zapytanie i odpowiedź:**

Po odpowiedzi udzielonej w dniu 04. i 06.06.2025r. Zamawiający numeruje pytania kolejno.

Pytanie nr 3.

W dokumentacji projektowej drzwi wewnętrzne D6 opisane są jako „drzwi drewniane do pomieszczeń”, prosimy o doprecyzowanie, czy mają to być drzwi pływające z wykończeniem drewnopodobnym (np. CPL, HPL)?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że ww. stolarka drzwiowa drewniana w bloku „C” już została wykonana: zgodnie z zapisem w IDW „...Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziale 4 Dokumentacja w przedmiarach, bowiem *część stolarki drzwiowej zawartej w dokumentacji jest już wykonana...*” - to zadanie jej nie obejmuje. Przedmiot zamówienia, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, przedmiarami robót i STWiOR – Rozdział 4 swz ”Dokumentacja” oraz punktem III. IDW – Rozdział 2 swz **obejmuje:**

1) roboty budowlane:

- wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych;
- wykucie ościeżnic okiennych z PCV;
- wykucie bruzd poziomych i pionowych pod instalacje;
- montaż ścianek działowych GR z płyt gipsowo-kartonowych;
- montaż drzwi i okien aluminiowych;
- montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych o odporności ogniowej EIS 30
- montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych o odporności ogniowej EIS 60
- montaż okien aluminiowych
- mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych
- wykonanie tynków jednowarstwowych
- zaprawianie bruzd
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

2) roboty elektryczne:

- a) oświetlenie awaryjne:
- b) oświetlenie ewakuacyjne:
- c) instalacja oddymiania:
- d) system alarmu pożarowego:
- e) tablica rozdzielcza

*Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia **nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia** i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.*

ZATWIERDZAM

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy
Jolanta Kubacka