

Kamienna Góra, dnia 16.05.2025 r.

Gmina Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
NIP 614-01-02-873

dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Remont mostu w Krzeszówku dz. Nr 199 nad rzeką Zadrna**”

Zamawiający - Gmina Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605, ze zmianami) zwanej dalej „Ustawą” informuje, że w dniu 14 maja 2025 r. do Zamawiającego wpłynęła korespondencja, przekazana drogą elektroniczną przez stronę prowadzonego postępowania, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu i zamawiający udziela stosownych wyjaśnień:

Treść skierowanej do zamawiającego korespondencji:

Dzień dobry. Proszę o udzielenie wyjaśnień do treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje zespolenie konstrukcji stalowej z konstrukcją betonową jedynie poprzez pręty fi 16 mm? Czy Zamawiający będzie wymagał łączników zespalających elementy HEB?

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający będzie wymagał piaskowania elementów HEB przed wykonaniem powłok malarskich?

Pytanie nr 3:

Jaka ma być długość i szerokość nawierzchni dojazdów bitumicznych? W zapisach Projektu Budowlano-

Wykonawczego w pkt. 2.3.7 nie ma tych zapisów.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zamieni wykonanie otworów w HEB dla ułożenia stali zbrojeniowej na zastosowanie specjalnych uchwytów do łączenia stali zbrojeniowej z elementami HEB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1

Nie przewiduje się dodatkowych łączników zespalających konstrukcję stalową z betonem.

Nie wymaga się łączników zespalających belki HEB.

Ad.2

Przed wykonaniem powłok malarskich odsłoniętych części HEB wymaga się przygotowania powierzchni do stopnia Sa 21/2 wg PN-ISO 8501-1.

Ad.3

Zgodnie z częścią rysunkową będącą elementem składowym opisu przedmiotu zamówienia.

Ad.4

Dla ułożenia stali zbrojeniowej fi 16 mm przewiduje się wykonanie otworów w środnikach HEB wg wytycznych PW.

Z upoważnienia WÓJTA
Z-ca Wójta
/-/ mgr Małgorzata Buszkiewicz