

Wągrowiec, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Wyjaśnienia treści

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)

W związku z pisemnym wnioskiem Wykonawcy, złożonym w dniu 10 i 11 kwietnia br. na stronie prowadzonego postępowania, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Miejskiej Wągrowiec udzielam wyjaśnienia na poniższe:

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie projektu branży sanitarnej do niniejszego postępowania. W załączonej dokumentacji technicznej brakuje projektu sanitarnego (opisu, rysunków) mimo że nazwa pliku na to wskazuje - PROJ. PRZEBUDOWY UL. GRUNW. - B. DROGOWA I SANITARNA.

Według przedmiaru branży sanitarnej do wykonania jest 8 szt. przyłączy wodociągowych z rur żeliwnych 50mm (pozycja nr 13). W celu prawidłowej kalkulacji kosztów, proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji przyłączy wodociągowych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy ulicy Grunwaldzkiej.

Jak wskazuje przedmiar branży sanitarnej w pozycjach od 14 do 18 w ramach przebudowy ul. Grunwaldzkiej należy wybudować 60m sieci kanalizacji sanitarnej PVC300mm wraz z 6 sztukami studni rewizyjnych betonowych DN1000. Proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji, długości oraz głębokości odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do wykonania w ramach przebudowy ulicy Grunwaldzkiej. Dane te są niezbędne dla prawidłowej kalkulacji kosztów wykonania zadania.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający poniżej wskazuje lokalizację przyłączy wodociągowych.

Podstawowe parametry przyłączy wodociągowych do posesji ul. Grunwaldzka nr 8, 9, 10:

- średnica nominalna przyłączy wodociągowych Ø32mm,
- materiał dla przyłączy wodociągowej PE 100 PN 16 SDR 11,
- ilość nowych przyłączy wodociągowych – 3szt. (liczba nawiertek),
- całkowita długość przyłączy wodociągowych Ø32mm – 33mb,

Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej:

Istniejącą sieć wodociągową należy zaślepić, a w miejscach kolizji z nowymi przyłączami należy je zlikwidować.

Podstawowe parametry sieci sanitarnej:

Wymiana dwóch przęseł kanału Ø 500 mm od studni 83,14/80,24 zlokalizowanej przy posesji nr 2 do studni 83,53/90,31 zlokalizowanej przy posesji nr 4,

- materiał dla kanału sanitarnego PVC, dopuszcza się stosowanie kompletnych systemów PVC składających się z rur i kształtek o połączeniach kielichowych przeznaczonych do transportu ścieków w sieciach kanalizacji grawitacyjnej (bezcisnieniowej).

Rury PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), z rdzeniem litym (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m², (SN 8) zgodnie z PN EN 1401-1.

- całkowita długość kanału Ø 500mm – 80mb,
- wymiana trzech studni Ø 1000mm.
- wymiana jednego przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji nr 11.

Przyłącza wykonywać z tego samego materiału co budowany kanał (z rur PVC lub kamionkowych). Przyłącza budowane do istniejących kanałów projektować z rur PVC (a jeśli istniejący kanał jest z rur kamionkowych to przyłącza zaprojektować z kamionki).

- średnica nominalna przyłączy wodociągowych Ø150mm,
- długość przyłącza – 17mb.

Wszystkie prace należy wykonać na rzędnych wysokościowych obecnych sieci. Rzędne zostaną ustalone podczas wykonywania robót budowlanych, przy wykonywaniu tzw. „odkrywek”.

Pytanie 2:

Zamawiający wskazał w STWiOR wymagany strumień świetlny opraw, który jest wyjątkowo wysoki oraz różni się od podanych w obliczeniach referencyjnych. Proszę o odpowiedź czy wymagany strumień świetlny podany jest w specyfikacji ze STWiOR czy obliczeniach referencyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla wskazanego zakresu minimalny wymagany strumień świetlny oprawy drogowej to 9300 lm, a dla przejścia dla pieszych to 6050 lm w oparciu o rysunek E-03/B/5.

Treść zapytania zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaje udostępniona bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wyjaśnienia SWZ są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.