

Miechów, dnia 13 lutego 2025 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Miechowie oraz Pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w Szpitalu św. Anny w Miechowie.**
Nr sprawy: 3/TP/2025.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

1.

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym rozdz. 6 Szczegółowy Opis Inwestycji, Zamawiający wskazuje: "Zgodnie z ekspertyzą pożarową szyby windowe w bloku A należy wydzielić pożarowo ścianami REI 120 oraz zamknąć drzwiami EI60 na każdej kondygnacji". Prosimy o informację czy ściany szybu aktualnie spełniają określony wymóg REI 120? Jeżeli nie, prosimy potwierdzenia czy po stronie Wykonawcy obu urządzeń dźwigowych jest także dodatkowe wydzielenie szybu ścianami REI 120?

Ad.1 Ściany szybu aktualnie spełniają określony wymóg REI 120. Wykonawca zamknie szyby windowe drzwiami EI60 na każdej kondygnacji.

2.

Prosimy o udostępnienie ekspertyzy pożarowej, która jednoznacznie wskazuje na dostosowanie jednego z dwóch dźwigów będących przedmiotem Zadania nr 5, do możliwości użycia go do ewakuacji pacjentów "leżących" pod nadzorem Kierującego

Ad.2 Zamawiający udostępnia ekspertyzę pożarową jako załącznik do odpowiedzi.

podpis elektroniczny