



UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-307/25

Poznań, 22.04.2025 r.

Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa

Dotyczy: Tpm-28/25 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Remont łazienek i pionów sanitarnych w budynku Domu Studenckiego Medyk Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rokietnickiej 4 w Poznaniu.

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dot. ścianek szklanych kabiny prysznicowej. W SOPie jest opisana grubość szkła 8mm. A ta którą Państwo proponujecie - przykładowy model jest grubości 6mm. Jaka grubość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ- załącznik nr 3 do SWZ) w punkcie 3.4.4. Przybory i armatura sanitarna dot. ścianki natryskowej:

Było:

- ścianka natryskowa jedno-płaszczyznowa, ze szkła hartowanego przezroczysta, grubość 8 mm

Zmieniono na:

- ścianka natryskowa jedno-płaszczyznowa, ze szkła hartowanego przezroczysta, grubość minimum 6 mm

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.