

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dróg gminnych w Wągrowcu”

Sygnatura akt: SZ.271.2.2025

Wągrowiec, dnia 3 marca 2025 r.

## Wyjaśnienia treści

### Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)

W związku z pisemnym wnioskiem Wykonawcy, złożonym w dniu 28 lutego br. na stronie prowadzonego postępowania, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Miejskiej Wągrowiec udzielam wyjaśnienia na poniższe:

#### Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w postępowaniu przetargowym przewidziana jest budowa kanału technologicznego. W przedmiarach dotyczących ul. Okrężnej i ul. Zespołowej nie odnaleźliśmy pozycji odnoszących się do tego elementu.

Prosimy o potwierdzenie, czy kanał technologiczny jest objęty zakresem zamówienia, a jeśli tak, to w jakim zakresie powinien zostać uwzględniony.

#### Odpowiedź:

Zarówno dla ul. Zespołowej jak i ul. Okrężnej w projekcie architektoniczno – budowlanym oraz projekcie zagospodarowania terenu jest wskazane, że „*Zamierzenie budowlane odpowiada w pełni funkcji przewidzianej dla danego terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuje min. budowę kanałów technologicznych*”.

Dla ulicy Zespołowej należy przyjąć budowę kanału technologicznego o długości 150mb, fi 110mm, 8 sztuk studni SKR-1.

Dla ulicy Okrężnej należy przyjąć budowę kanału technologicznego o długości 165mb, fi 110mm, 12 sztuk studni SKR-1.

*Zamawiający informuje, że: przedmiar robót budowlanych, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót budowlanych jest dokumentem podrzędnym w stosunku do projektu budowlanego. Oznacza to, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzi w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót budowlanych.*

Treść zapytania zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaje udostępniona bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wyjaśnienia SWZ są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.