

Zestawienie pomieszczeń ze wskazaniem sposobu wykonania i wyposażenia

Nazwa jednostki	Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]	Dot.ć inż. pracy studj.	liczba studentów / pańszeń	Wykończenie posadzki	Wykończenie sufitu	Wykończenie ścian	Wyposażenie dostawa Wykonawca	Wyposażenie dostawa Zamawiający	Stalarka drzwiowa	Instalacje sanitarne	Instalacje elektryczne	Wentylacja mechaniczna	Klimatyzacja / monitorowanie temperatury	Uwagi / szczegółowe załączenia
(2) PODZIEMIE																
ZAP (Zakład Patomorfologii Klinicznej)	-1.01	Klatka schodowa KS3	13,2			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
ZAP	-1.02	Komunikacja	24,5			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
ZAP	-1.03	Pom. / mag.	77,7			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	- umywalka, wpusty podłogowe, zawór czerpalny		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
ZAP	-1.04	Pom. / mag.	36,8			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	- umywalka, wpusty podłogowe, zawór czerpalny		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
ZAP	-1.05	Schody	12			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
ZAP	-1.06	Węzeł ciepły	26,8			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	- umywalka, wpusty podłogowe, zawór czerpalny, stalna schładzająca		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
ZAP	-1.07	Węzeł ciepły	84			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	- umywalka, wpusty podłogowe, zawór czerpalny		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
ZAP	-1.08	Korytarz i schody	18,5			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
ZAP	-1.09	Pom. pomocnicze	54,8			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
ZAP	-1.10	Korytarz / pomocnicze	24,2			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
Razem:			372,5 m²													
(4) PIWNIA																
	0.01	Klatka schodowa KS2	25,5			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.02	Klatka schodowa KS3	13,9			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.03	Klatka schodowa KS1	26,3			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.04	Podnosnik	9,9			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.05	Korytarz	15,3			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.06	Winda	3,8			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.07	Odpsy med.	6,4			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	- umywalka z baterią lociową, - zlew gospodarczy z baterią, - dozownik do dezynfekcji rąk, - dozownik mydła, - dystrybutor ręczników papierowych.	- lodowko-zamrażarka/zamrażarka - 2szt., - zamrażarka niskotemperaturowa - 2szt., - lampa bakteriobójcza UV - sztaet jedyny stalowy z pokrywą na odpady	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak	tak	
	0.08	Wiatrołap 2	26,3			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.09	Komunikacja (studenci)	19,4			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie		- Szała metalowa ubraniowa 3-drzewiowa, każda komora szafy podzielona przegrodą pionową na dwa przedziały, z półką na buty 1200/490/1800mm - 6szt., - Szała metalowa ubraniowa 2-drzewiowa każda komora szafy podzielona przegrodą pionową na dwa przedziały, z półką na buty 800/490/1800mm - 4szt.	zgodnie z projektem Archimeda, lokalizacja dostosować do zmiany wielkości pomieszczenia	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak	
	0.10	Wiatrołap	12,3			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.11	Komunikacja	29,3			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie		- Szała metalowa ubraniowa 3-drzewiowa, każda komora szafy podzielona przegrodą pionową na dwa przedziały, z półką na buty 1200/490/1800mm - 12szt., - Szała metalowa ubraniowa 2-drzewiowa każda komora szafy podzielona przegrodą pionową na dwa przedziały, z półką na buty 800/490/1800mm - 12szt.	drzwi D1-akomunikacja do pomieszczeń 0.15 i 0.40	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.12	Komunikacja	26,3			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.13	Komunikacja	12,4			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.14	Wiatrołap 1	16,8			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.15	Komunikacja	31,6			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
	0.16	Pokój socjalny	14			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie		- stolik, - lizak, - zabudowa meblowa, - urządzenie AGD (mikrofalna, lodówka, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, zmywarka) - umywalka z baterią, - dozownik mydła, - dystrybutor ręczników papierowych, - zlew kuchenny z ociekaczem i baterią kuchenną.	drzwi D1-socjalne do pom. 0.12	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFlU), - zlewozmywak (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFlU)	- wyposażenie jak np. w pom. 1.41, - gniazdo porz. przy wejściu, - gniazda zasilające urządzenia AGD (osobne obwody)	tak		
	0.17	Archiwizacja	9,7	1		panel LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie		- stanowisko komputerowe - 2 szt., - regał na dokumenty - 8 szt., - Lada recepcyjna na wymiar - 1 szt	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.12			2x stan. komputer, 1x liczo (osobny obwód)	tak	
	0.18	Sekretariat	12,8	2		panel LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie		- szafa zamknięta na segregatory SOH 80x42x181cm +/- 2% - 2szt - szafa zamknięta na segregatory SOH 80x42x109cm +/- 2% - 2szt - szafa ubraniowa SOH 80x42x181cm +/- 2% - 1szt - Wieszak wolnostojący - Fotel obrotowy; - Stolik okrągły śr. 800mm; - Drukarka	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.12		2x stan. komputer, 1x liczo (osobny obwód)	tak	tak	
	0.19	Punkt przyjęcia materiału	9,9	1		wykładzina kasczkowa - płyta kasczkowa o strukturze lupkowej - lastriko	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie			drzwi D1-lab/bur do pom. 0.14	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFlU).	2x stan. komputer.	tak		- umywalka z baterią, - dozownik mydła, - dozownik płynu dezynfekcyjnego, - dystrybutor ręczników papierowych
	0.20	Kojenie preparatów i mikromiery	24,7			wykładzina kasczkowa - płyta kasczkowa o strukturze lupkowej - lastriko	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie		- zabudowa meblowa, - Taboret laboratoryjny z chromowaną konstrukcją, chromowany podkosz. Regulacja siłownika gazowego 62-88cm. Siedzisko 0 34, obite jest materiałem skóropodobnym - kolce 60x27, - Digastorium chemiczne - szerokości 150 cm,Matem ceramicznym,ze zlewozmyk, z zaworem wylewką na zimną wodę, zaworem gazowym z wylewką 2 szt gniazd 230V byzgoszczelnych, 1 z szalka wentylowaną podłatową - Drukarka -Mikrotom KROSTAT Leica CM1950 -Lampa bakteriobójcz UV, ścienna, przepływowa	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.14	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFlU),	zasilanie urządzeń technologicznych 2x stan. komputer.	tak		- dodatkowa wentylacja odciągowa dla D1 - Dozownik mydła automatyczny, - Dozownik płynu dezynfekcyjnego automatyczny, -Dystrybutor ręczników papierowych
	0.21	Magazyn	6			wykładzina kasczkowa - płyta kasczkowa o strukturze lupkowej - lastriko	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie		- regał metalowy - 2szt.	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.13		gniazdo porządkowe			

0.22	Laboratorium Immunohistochemiczne IBC	41,3			wykładzina kauczukowa - płyta kauczukowa o strukturze łopkowej - lastriko	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie		- Zabudowa laboratoryjna przyciemna, konstrukcja stelaża "A", szafka dolne, szafka wiszące pełne i przeszklone, blat ceramika monolityczna, zlew ceramika monolityczna 450x450x250mm podwieszany, bateria mydlna. Długość 4000mm - Taboret laboratoryjny z chromowaną konstrukcją, chromowany podnożek. Regulacja siłownika gazowego 62-88cm. Siedzisko Ø 34, obicie jest materiałem skóropodobnym - kolor beż „7” - Chłodziarka / zamrażarka laboratoryjna z elektroniczną komfortową o pojemności całkowitej 361 litrów oraz osłoną antywybuchową. Wymiary zewnętrzne (w/s/g): 2003/601/618 mm - 2szt - Aparat do barwienia preparatów immunohistochemicznych - 2szt - Lampa bakterioobojcza UV, ścienna, przepływna	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.13	- umywalka (podjeście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU), - zlewozmywak (podjeście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU)	zasłanie urządzeń technologicznych 2x stan. komputer.		-umywalka z baterią, -dozownik mydła automatyczny, - Dozownik płynu dezynfekującego automatyczny, -dystrybutor ręczników papierowych, -zlewozmywak z baterią.
0.23	Wykrawalnia sekcyjna	25,7			wykładzina kauczukowa - płyta kauczukowa o strukturze łopkowej - lastriko	sufit tynkowany	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie		- stół formalinowy z wyciągiem - 1szt. - Taboret laboratoryjny z chromowaną konstrukcją, chromowany podnożek. Regulacja siłownika gazowego 62-88cm. Siedzisko Ø 34, obicie jest materiałem skóropodobnym - kolor beż „7” - 2szt. - Szafa formalinowa wentylowana - 2szt. - Lampa bakterioobojcza UV, ścienna, przepływna	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.13	- umywalka (podjeście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU), - zlewozmywak (podjeście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU)	zasłanie urządzeń technologicznych 2x stan. komputer.	tak	- dodatkowa wentylacja wyciągowa dedykowana dla stołu formalinowego - umywalka z baterią, - dozownik mydła automatyczny, - Dozownik płynu dezynfekującego automatyczny, -dystrybutor ręczników papierowych, - zlewozmywak z baterią.
0.24	Pokoje barwienia i zatapiania	10,8			wykładzina kauczukowa - płyta kauczukowa o strukturze łopkowej - lastriko	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie		- biurko 120x80, - taboret laboratoryjny, - Digestorium chemiczne - szerokości 150 cm z blatem ceramicznym, ze zlewkiem, z zaworem i wylewką na zimną wodę, zaworem gazowym z wylewką 2 szt. gniazd 230V przyszacowanych, z szafką wentylowaną podblatową. - Chłodziarka / zamrażarka laboratoryjna z elektroniczną komfortową o pojemności całkowitej 361 litrów oraz osłoną antywybuchową. Wymiary zewnętrzne (w/s/g): 2003/601/618 mm, - Ciężarka - zapuszkarka - urządzenie do obrotki kładek, - autotechnikiory, - lampa bakterioobojcza UV, ścienna, przepływna,	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.12	- umywalka (podjeście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU), - zlewozmywak (podjeście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU)	zasłanie urządzeń technologicznych 1x stan. komputer.	tak	- dodatkowa wentylacja odciągowa dla DG - umywalka z baterią, - dozownik mydła automatyczny, - Dozownik płynu dezynfekującego automatyczny, -dystrybutor ręczników papierowych, - zlewozmywak z baterią.
0.25	Processory tkankowe	10,6			wykładzina kauczukowa - płyta kauczukowa o strukturze łopkowej - lastriko	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-lab/bur do pom. 0.12	- umywalka (podjeście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU),	zasłanie urządzeń technologicznych 1x stan. komputer.	tak	-umywalka z baterią, -dozownik mydła automatyczny, - Dozownik płynu dezynfekującego automatyczny, -dystrybutor ręczników papierowych.
0.26	WC M	6,8			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda, dodać zasłanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeżacz powietrza)	tak	
0.27	WC D	9,6			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda, dodać zasłanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeżacz powietrza)	tak	
0.28	Prysznic	4,8			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda, dodać zasłanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeżacz powietrza)	tak	
0.29	Szat. pers.	8			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		drzwi D1-szatnia do pom. 0.11	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak	
0.30	WC	9,5			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda, dodać zasłanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeżacz powietrza)	tak	
0.31	Magazyn środków czystości	13,1			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	oczojmyka, prysznic bezpieczeństwa, umywalka, wpusty podłogowe, zawór czerpalny	- regał magazynowy - 4szt.	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.40		gniazdo porażkowe	tak	
0.32	Magazyn sprzętu laboratoryjnego	14,1			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	umywalka, wpusty podłogowe, zawór czerpalny	- regał magazynowy - 3szt.	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.56	podjeścia wod-kan	gniazdo porażkowe	tak	
0.33	Szatnia pers.	10,7			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie		- szafka szatniowe - maksymalna ilość wg obowiązujących przepisów	drzwi D1-szatnia do pom. 0.41		gniazda porażkowe	tak	
0.34	Magazyn środków czystości	10,7			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	oczojmyka, prysznic bezpieczeństwa, umywalka, wpusty podłogowe, zawór czerpalny	- regał magazynowy - 4szt.	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.41	podjeścia wod-kan	gniazda porażkowe	tak	
0.35	Magazyn chemiczny	9,2			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	oczojmyka, prysznic bezpieczeństwa, umywalka, wpusty podłogowe, zawór czerpalny	- regał magazynowy - 5szt. - szafy wentylowane na oczyszczniki z wentylacją odciągową - 2szt.	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.40	podjeścia wod-kan	strefa EX zasłanie szaf wentylowanych	tak	dodatkowa wentylacja odciągowa dla szaf
0.36	Magazyn szkła laboratoryjnego	4,9			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	umywalka, wpusty podłogowe, zawór czerpalny	- regał magazynowy - 3szt.	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.41	podjeścia wod-kan	gniazda porażkowe	tak	
0.37	Odpady medyczne	6,2			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	-umywalka z baterią łokciową, -zlew gospodarczy z baterią, -dozownik mydła, -dystrybutor ręczników papierowych,	- lodówka-zamrażarka/zamrażarka - 2szt., -zamrażarka niskotemperaturowa - 2szt. - lampa bakterioobojcza UV - stelaż jedyń stalowy i pokrywy na odpady	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.41	podjeścia wod-kan	gniazda porażkowe KD	tak	
0.38	Magazyn parafiny	5,3			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie		- szafa wentylowana - 2 szt.	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.40		gniazda porażkowe	tak	dodatkowa wentylacja odciągowa dla szaf
0.39	Magazyn środków chemicznych	8,1			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	oczojmyka, prysznic bezpieczeństwa	- Ogniowrała szafa na substancje niebezpieczne, typ 90	drzwi D1-lab/bur do pom. 0.40	podjeścia wod-kan	strefa EX zasłanie szaf wentylowanych	tak	dodatkowa wentylacja odciągowa dla szaf
0.40	Kom. wewn.	44,7			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak	
0.41	Komunikacja	26,3			Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	gniazda porażkowe	tak	
0.42	Winda stud.	2,8			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak	
0.43	Rozdzielnia elektryczna	26			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda, dodać zestaw gniazd remontowych	tak	tak
0.44	Pom. tech-rozdzielnia el.	7,2			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak	tak
0.45	Wodomierz + hydrofor	13			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	- umywalka, wpusty podłogowe, zawór czerpalny		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda, dodać zestaw gniazd remontowych	tak	

0.46	Pom. tech-pryjlące	8,8			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	- umywalka, wpusy podlogowoc, zawior czerpalny	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	tak		
0.47	Pom. tech.	12,5			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia		zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	tak		
0.48	Pom.tech.	9,6			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia		zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia (1x stan komputer.)	tak		
0.49	Stua um.-fart.	4,2			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	- lampa bakteriobjca UV, scenna, przeplywowa	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	tak	
0.50	panele LVT odzorowujace kamien Archiwum naukowe	12,8			panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	malowanie		- biurko - 2szt. , - szafa zamkama na segregatory 100x40x200cm - 2szt. - szafa ubraniowa - 1szt, - fotel obrotowy - 2szt - drukarka - 1szt.	drzwi D1-lab/biar do pom. 0.56		1x stan komputer. Gniazda porzdkowoc	tak	tak
0.51	Pokoj rezzydentow	12	2		panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	malowanie		- biurko - 2szt. , - szafa zamkama na segregatory 100x40x200cm - 2szt. - szafa ubraniowa - 1szt, - fotel obrotowy - 2szt - drukarka - 1szt.	drzwi D1-lab/biar do pom. 0.56		2x stan komputer. Gniazda porzdkowoc	tak	
0.52	Pokoj rezzydentow	12	2		panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	malowanie		- szafa zamkama na segregatory 100x40x200cm - 2szt. - szafa ubraniowa - 1szt, - fotel obrotowy - 2szt - drukarka - 1szt.	drzwi D1-lab/biar do pom. 0.56		2x stan komputer. Gniazda porzdkowoc	tak	
0.53	Pokoj rezzydentow	12	2		panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	malowanie		- biurko - 2szt. , - szafa zamkama na segregatory 100x40x200cm - 2szt. - szafa ubraniowa - 1szt, - fotel obrotowy - 2szt - drukarka - 1szt.	drzwi D1-lab/biar do pom. 0.56		2x stan komputer. Gniazda porzdkowoc	tak	
0.54	Pokoj rezzydentow	12	2		panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	malowanie		- biurko - 2szt. , - szafa zamkama na segregatory 100x40x200cm - 2szt. - szafa ubraniowa - 1szt, - fotel obrotowy - 2szt - drukarka - 1szt.	drzwi D1-lab/biar do pom. 0.56		2x stan komputer. Gniazda porzdkowoc	tak	
0.55	Pokoj socjalny	19,7			Plytki gresowoc - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	fartuzek z plytek ceramicznych, malowanie	- stol, - krzesla, - zabudowa meblowa, - urzadzenia AGD (mikrofolia, lodowka, ekspreso do kawy, czajnik elektryczny, zmywarka)	drzwi D1-socjalne do pom. 0.56	podjeicia wod-kan	- wyposazenie jak np.w pom. 1.41, - gniazdo porz. przy wejsciu - gniazda zasilajace urzadzenia AGD (osobne obwody)	tak	-umywalka z bateria, - dozownik mydla automatyczny, - dystrybutor rczmkow papierowocych, - zlew kuchenny z ociekaczem i bateria kuchenna,	
0.56	Kommunikacja	48			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia		zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	tak		
0.57	WC	9,5			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	tak		
0.58	Szatnia	6,3			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia		zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	tak		
0.59	Kommunikacja	18,7			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia		zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	tak		
0.60	WC	7,3			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	tak		
0.61	Stua	8,1			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	- lampa bakteriobjca UV, scenna, przeplywowa	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	tak	
0.62	Transkryptomika / Protomika	23,3			panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	fartuzek z plytek ceramicznych, malowanie			zgodnie z projektem Archimidia	podjeicia wod-kan	zgodnie z projektem Archimidia, - Dozownik plynu dezynfekujacego automatyczny, - dystrybutor rczmkow papierowocych, - zlewozmywak z bateria,	tak	
0.63	Cyfrowa analiza obrazu	19,4			panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	fartuzek z plytek ceramicznych, malowanie			zgodnie z projektem Archimidia	podjeicia wod-kan	zgodnie z projektem Archimidia (2x stan komputer.) - Dozownik plynu dezynfekujacego automatyczny, - dystrybutor rczmkow papierowocych, - zlewozmywak z bateria,	tak	
0.64	Laboratorium FISH	33,9			panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	fartuzek z plytek ceramicznych, malowanie			zgodnie z projektem Archimidia	podjeicia wod-kan	zgodnie z projektem Archimidia (1x stan komputer.) - Dozownik plynu dezynfekujacego automatyczny, - dystrybutor rczmkow papierowocych, - zlewozmywak z bateria,	tak	
0.65	Gabinet docenta	14	1		panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	malowanie		- biurko - 1szt. , - szafa zamkama na segregatory 100x40x200cm - 2szt. - szafa ubraniowa - 1szt, - fotel obrotowy - 1szt - drukarka - 1szt.	zgodnie z projektem Archimidia		zgodnie z projektem Archimidia (1x stan komputer.)	tak	
0.66	Sekretariat	15,9	1		panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	malowanie		- biurko - 2szt. , - szafa zamkama na segregatory 100x40x200cm - 2szt. - szafa ubraniowa - 1szt, - fotel obrotowy - 1szt - drukarka - 1szt.	zgodnie z projektem Archimidia		zgodnie z projektem Archimidia (2x stan komputer.)	tak	
0.67	Pokoj socjalny	9,8			Plytki gresowoc - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	fartuzek z plytek ceramicznych, malowanie	- stol, - krzesla, - zabudowa meblowa, - urzadzenia AGD (mikrofolia, lodowka, ekspreso do kawy, czajnik elektryczny, zmywarka)	zgodnie z projektem Archimidia		- wyposazenie jak np.w pom. 1.41, - gniazdo porz. przy wejsciu - gniazda zasilajace urzadzenia AGD (osobne obwody)	tak		
0.68	Pom. porzdkowoc	2,9			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia			zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	zgodnie z projektem Archimidia	tak	
0.69	Laboratorium histopatologiczne i cytologiczne	24,6			panele LVT odzorowujace kamien	sufit kasetonowy 600x600, krawgłz A	fartuzek z plytek ceramicznych, malowanie		- umywalka z bateria, - dozownik mydla automatyczny, - Dozownik plynu dezynfekujacego automatyczny, - dystrybutor rczmkow papierowocych, - zlewozmywak z bateria,	zgodnie z projektem Archimidia	podjeicia wod-kan	zgodnie z projektem Archimidia (1x stan komputer.) - Dozownik plynu dezynfekujacego automatyczny, - dystrybutor rczmkow papierowocych, - zlewozmywak z bateria,	tak	

0.70	Pomieszczenie okazania zwłok	20,1			posadzka żywiczna - epoksydowa	sufit tynkowany	wykładzina ścienna z PCW do pełnej wysokości pomieszczenia	<ul style="list-style-type: none"> - Półka wisząca, przestawna, podwójna 1000x400x660 mm, stal nierdzewna - Taboret laboratoryjny z chromowaną konstrukcją, chromowany podnożek Regulacja siłownika gazowego 62-88cm. Siedzisko 0 34, obicie jest materiałem skóropodobnym - kolor beż „7” - Wózek stalowy do przewożenia zwłok z pokrywą. <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka - Dozownik płynu dezynfekującego automatyczny - Dozownik mydła automatyczny - Dystrybutor ręczników papierowych - Biurko medyczne stal nierdzewna, - Lampa bakteriobójcza UV, ścienna, przepływna, 	drzwi D1- lab/biur do pom. 0.71 drzwi D12 na zewnątrz do strefy za rzeźnię wstępą do SSP	podjeźdźca wod-kan	zgodnie z projektem Archimedia (1x stan, komputer.) dodać zasil. technol.	tak	
0.71	Komunikacja	18,8			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
0.72	WC	5,5			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilenie do pisuaru, baterie umywalkowe, odzieżacz powietrza)	tak	
0.73	Przejście zwłok	17,5			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	<ul style="list-style-type: none"> - Półka wisząca, przestawna, podwójna 1000x400x660 mm, stal nierdzewna - Taboret laboratoryjny z chromowaną konstrukcją, chromowany podnożek Regulacja siłownika gazowego 62-88cm. Siedzisko 0 34, obicie jest materiałem skóropodobnym - kolor beż „7” - Wózek stalowy do przewożenia zwłok z pokrywą. <ul style="list-style-type: none"> - umywalka - Dozownik mydła automatyczny, - Dozownik płynu dezynfekującego automatyczny - Dystrybutor ręczników papierowych - Biurko medyczne stal nierdzewna, - Lampa bakteriobójcza UV, ścienna, przepływna, 	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia (1x stan, komputer.)	tak	
0.74	Chłodnia zwłok	24,5			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	<ul style="list-style-type: none"> - umywalka - Dozownik mydła automatyczny, - Dozownik płynu dezynfekującego automatyczny - Dystrybutor ręczników papierowych - Komora chłodnicza na 6 ciał - dwie drzwi Chłodzenie 0°C do +5°C np. Anafilmor NEZ-206, - Komora chłodnicza na 1 ciało - jedno drzwi Zamrażanie -20°C do 0°C np. Anafilmor NEZ-203 - Wózek salowy hydrauliczny do przewożenia zwłok - Wózek stalowy do przewożenia zwłok z pokrywą. - Lampa bakteriobójcza UV, ścienna, przepływna 	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilenie chłodni zwłok	tak	wymagana instalacja freonowa z rekuperacją
0.75	Sala sekcynna zakaźna	19,4			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	<ul style="list-style-type: none"> - Oczmyłka - Natrysk bezpieczeństwa uszczelniany dźwignią ręczną 	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia dodać zasilenie stołu sekcynnego i lampy nad stłem	tak	możliwość wytworzenia nadciśnienia i podciśnienia, odciąg miejscowy
0.76	Komunikacja str. Brudna	31,1			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	<ul style="list-style-type: none"> - Zestaw mebli przyściennych, stal nierdzewna, ze zlewem głębokim i umywalką w blacie, z miejscem na aparat do usuwania wody pod blatem i dodatkową złączką do oczmyłki, blat stal nierdzewna. (na wymiar długości 200cm) - Zestaw mebli przyściennych stal nierdzewna szafka dolna i szafka wisząca pełne, blat stal nierdzewna. (na wymiar długości 240cm) - Zestaw mebli przyściennych stal nierdzewna szafka dolna i szafka wisząca pełne, blat stal nierdzewna. (na wymiar długości 200cm) - Zestaw mebli przyściennych stal nierdzewna szafka dolna z wbudowaną chłodziarką pojemności ok. 90l i szafka wisząca pełna i przeszkłona, blat stal nierdzewna. (na wymiar długości 180cm) - Zestaw mebli przyściennych, stal nierdzewna, ze zlewem głębokim (na wymiar długości 100cm) - Szafka dwudrzwiowa front przeszkłony, pięć przeszklonych półek oraz w drzwiach zamek typu baswili. - Wym. 1000x580x2000mm - Taboret laboratoryjny z chromowaną konstrukcją, chromowany podnożek Regulacja siłownika gazowego 62-88cm. Siedzisko 0 34, obicie jest materiałem skóropodobnym - kolor beż „7” - 2 szt - Stół sekcynny kamienny - 1 szt - Dozownik mydła automatyczny, - Dozownik płynu dezynfekującego automatyczny - Dystrybutor ręczników papierowych - Lampa bakteriobójcza UV, ścienna, przepływna - 1 szt - Lampa bezciennaowa dwuramienna, sufitowa, na jednym ramieniu kaptuła z kamerą Full HD, na drugim ramieniu monitor HD 24" - 160 000 luków - 2 szt - Myjnia -dezynfektor do narzędzi i sprzętu laboratoryjnego - Myjka do fartuchów gumowych i obuwia 	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia z dostosowaniem do wielkości pomieszczenia	tak	
0.77	Śluz	5,1			posadzka żywiczna - epoksydowa	sufit tynkowany	wykładzina ścienna z PCW do pełnej wysokości pomieszczenia	<ul style="list-style-type: none"> -umywalka z baterią, -dozownik mydła, -dystrybutor ręczników papierowych, - lampa bakteriobójcza UV, ścienna, przepływna 	drzwi D10 do pom. 0.76 i 0.56	jak inne śluzy	jak inne śluzy	tak	
0.78	szatnia brudna	7,6			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
0.79	Szatnia brudna-umywalkowa	10			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
0.80	Szatnia czysta	8,1			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
0.81	Pom porządkowe	2,7			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
0.82	Odpady med./biol.	4,4			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	<ul style="list-style-type: none"> -umywalka z baterią, -zlew gospodarczy z baterią, -dozownik do dezynfekcji rąk, -dozownik mydła, -dystrybutor ręczników papierowych, - lodówka-zmrażarka/zamrażarka, -zmarzarka niskotemperaturowa, - lampa bakteriobójcza UV - stelaż jenny stalowy z pokrywą na odpady 	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia - zasil. urząd. technol.	tak	tak

0.83	Sala sekcyjna	57,3				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia - Oczojmką - Narytek bezpieczeństwa uruchamiany dźwignią ręczną	- Zestaw mebli przyściennych, stal nierdzewna, ze zlewem głębskim i umywalką w blacie, z miejscem na aparat do udatniania wody pod blatem i dodatkową zlewką do oczyszczalni, blat stal nierdzewna, (na wymiar długości 200cm) - Zestaw mebli przyściennych stal nierdzewna szafka dolna i szafka wisząca pełne, blat stal nierdzewna, (na wymiar długości 240cm) - Zestaw mebli przyściennych stal nierdzewna szafka dolna i szafka wisząca pełne, blat stal nierdzewna, (na wymiar długości 200cm) - Zestaw mebli przyściennych stal nierdzewna szafka dolna z wbudowaną chłodziarką pojemności ok. 90l i szafka wisząca pełna i przeszkłona, blat stal nierdzewna, (na wymiar długości 180cm) - Zestaw mebli przyściennych, stal nierdzewna, ze zlewem głębskim i (na wymiar długości 100cm) - Szafa dwudrzwiowa front przeszklony, pionj przesuwanych półek oraz w drzwiach zamek typu basculi. Wym. 1000x580x2000mm - Taboret laboratoryjny z chromowaną konstrukcją, chromowany podłózek. Regulacja siłownika gazowego 62.88cm. Siadziałko Ø 34, obicie jest materiałem skóropodobnym - kolor bez „7” - 4 szt. - Stół sekcyjny kamienny - 2 szt. - Lampa bieżeniowa UV, ścienna, przepływna - 2szt - Lampa bieżeniowa dwustronna, sufitowa, na jednym ramieniu kępiła z kamerą Full HD, na drugim ramieniu monitor HD 24” - 160 000 luków - 2 szt - Myjnia - dezynfektor do narzędzi i sprzętu laboratoryjnego - Dozownik mydła automatyczny - Dozownik płynu dezynfekującego automatyczny - Dystrybutor ręczników papierowych	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
0.84	WC	3,4				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
0.85	Pom. socjalne	10,3				Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie	- stół, - krzesła, - zabudowa meblowa, - urządzenia AGD (mikrofalga, lodówka, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, zmywarka) - umywalka z baterią, - dozownik mydła, -dystrybutor ręczników papierowych, -zlew kuchenny z ociekaczem i baterią kuchenną,	drzwi D1-socjalne do pom. 0.86	podjeścia wod-kan	- wyposażenie jak np.w pom. 1.41, - gniazdo porz. przy wejściu - gniazda zasłaniające urządzenia AGD (osobne obwody)	tak		
0.86	Kancelaria	10,6	2			panele LVT odzworowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	- biurko - 2szt. . - szafa zamykana na segregatory 100x40x200cm - 2szt. - szafa ultranowa - 1szt. - fotele obrotowe - 1szt - drukarka - 1szt.	drzwi D1-labbiar do pom. 0.76		2x stan. komputer. Gniazda rozgłokowe	tak		
0.87	Sala seminarijna nr 1	37,3		25		panele LVT odzworowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	- system Audio-Video (projektor + ekran sufitowy, tablica ścienna suchoscierna),	- Krzesło gościnne na stalozu 4-oznym, tapicerowane z siatką z podłokietnikami - 2 więcej niż ilość studentów - biurko prostokątne, 140x80x74h [cm] +/-2%, stelaż biały RAL9016, blat dąb hikor - krzesło obrotowe	drzwi D1-sem do pom. 0.41		- wyposażenie jak sala seminarijna 3.11 - il. PEL dopasowana do miejsc dla studentów	tak	
0.88	Sala seminarijna nr 2	40		25		panele LVT odzworowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	- system Audio-Video (projektor + ekran sufitowy, tablica ścienna suchoscierna),	- Krzesło gościnne na stalozu 4-oznym, tapicerowane z siatką z podłokietnikami - 2 więcej niż ilość studentów - biurko prostokątne, 140x80x74h [cm] +/-2%, stelaż biały RAL9016, blat dąb hikor - krzesło obrotowe	drzwi D1-sem do pom. 0.41		- wyposażenie jak sala seminarijna 3.11 - il. PEL dopasowana do miejsc dla studentów	tak	
0.89	Sala seminarijna nr 3	37,6		25		panele LVT odzworowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	- system Audio-Video (projektor + ekran sufitowy, tablica ścienna suchoscierna),	- Krzesło gościnne na stalozu 4-oznym, tapicerowane z siatką z podłokietnikami - 2 więcej niż ilość studentów - biurko prostokątne, 140x80x74h [cm] +/-2%, stelaż biały RAL9016, blat dąb hikor - krzesło obrotowe	drzwi D1-sem do pom. 0.41 i 0.40		- wyposażenie jak sala seminarijna 3.11 - il. PEL dopasowana do miejsc dla studentów	tak	
0.90	PPD	14				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	tak	
Razem:		1.424,6 m²													

(0) PARTIER

1.01	Klatka schodowa KS2	27,7				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.02	Hol wejściowy	123,3				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.03	Klatka schodowa KS1	26,5				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.04	Windy	3,8				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.05	P.porz.	3				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.06	Wiatrosłap	26,2				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.07	WC dost.	5,3				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.08	Hol windy	16,8				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.09	Stoła pomieszczeń przychodni: - P.diagn.-zabieg - 12szt. - komunikacja - 1szt.	264	12	12		P. diagn.-zabieg: wykładana kaszaliczkowa - płytka kaszaliczkowa o strukturze lupkowej lastriko Komunikacja: płytki gresowe - lastriko 60x60cm	P. diagn.-zabieg: sufit kasetonowy higieniczny 600x600, krawędź A (takiel wg detal Archimedia) Komunikacja: efekt dekoracyjny do ścian - struktura z matowym sufitem kopiarzowy - zwieszany, blenda z płyt GK	P. diagn.-zabieg: fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie Komunikacja: efekt dekoracyjny do ścian - struktura z ceramicznymi drobniakami o perlownym wykończeniu, malowanie		P. diagn.-zabieg: drzwi D1-gabinet do komunikacji Komunikacja: zgodnie z projektem	P. diagn.-zabieg: wyposażenie jak w 1.44 (nał drzwiami PEL SK) Komunikacja: wyposażenie jak 1.46 (drzwi wejściowe z KD z odczytem QR systemu kolejkowego)	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.10	PPD	13,4				posadzka żywiczna - tynkrychobon	sufit tynkowy	malowanie		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	tak
1.11	Hol sali audytorijnej	47,7				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.12	WC dost.	6,1				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.13	Sala audytorijna	170,5		162		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	projektor + ekran sufitowy, tablica ścienna suchoscierna,	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.14	Podnośnik	7				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	
1.15	Winda stud.	2,8				zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	

1.16	Punkt informacyjny	7,5	1		Płytki gresowe - lastriko 60x60 cm	jak holl wejściowy wg projektu Archimedia	jak holl wejściowy wg projektu Archimedia			drzwi D1-gabinet do 1.02	zgodnie z projektem Archimedia	oświetlenie 500lx Gniazdo porządkowe 2x stan komputer. Sprawdzone systemy bezpieczeństwa Budyńku	tak		
1.17	Sala kawiarni	24,3	1		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
1.18	WC pers.	2,1			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
1.19	Zaplecze	23,5			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
1.20	Lada wyd.	9,8	1		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
1.21	Strefa PATIO: -Holl rejestracji - 1szt. - Rejestracja - 1szt. - Rejestracja (call centre) - 1szt. - Rejestracja (zaplecze) - 1szt. - Pok. obsługi - 1szt. - Pom. socjalne - 1szt. - WC personelu - 1szt. - Pokój matki z dzieckiem - 1szt.	195	8	30	Ponadळा lastriko - dekoracyjna szwana Terrazzo	sufit kasztonowy 600x1200, krawędź A, świetlik nad przesłoniętą otwartą wg wizualizacji Archimedia	cegił istniejąca do zachowania i renowacji, malowanie	wyposażenie WC personelu jak inne WC		- do hollu rejestracji drzwi przesuwane jak na projekcie Archimedia - do pozostałych pomieszczeń jak dla pomieszczeń na parterze o tej samej funkcji jak w projekcie Archimedia	- przyłącze wody do urządzeń wentylacyjnych z opomiarowaniem, - niezbędne przyłącza do obsługi pom. socjalnego, WC personelu i pokoju matki z dzieckiem	- do hollu rejestracji 6 miejsce rejestracyjnych (PEL SK + 6x stan komputer.) - do pozostałych pomieszczeń jak dla pomieszczeń na parterze o tej samej funkcji jak w projekcie Archimedia - zas. urządzeń wentylacyjnych	tak		
1.22	Komunikacja	27		5	plytki gresowe - lastriko 60x60cm	sufit kasztonowy higieniczny 600x600, krawędź A	malowanie			drzwi D1-gabinet do 1.29 drzwi D4-gabinet do 1.02	jak w 1.29	jak w 1.29	tak		
1.23	Lab. (p. pobran krwi)	4,6	1	1	wykładzina kauczukowa - płytka kauczukowa o strukturze łupkowej lastriko	sufit kasztonowy higieniczny 600x600, krawędź A (sułok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-gabinet do 1.22	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	jak w 1.28 projektu Archimedia (tylko gniazda porządkowe i klimatyzacja)	tak		
1.24	Lab. (p. pobran krwi)	6	1	1	wykładzina kauczukowa - płytka kauczukowa o strukturze łupkowej lastriko	sufit kasztonowy higieniczny 600x600, krawędź A (sułok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-gabinet do 1.22	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	jak w 1.28 projektu Archimedia (tylko gniazda porządkowe i klimatyzacja)	tak		
1.25	Lab. (p. pobran krwi)	5	1	1	wykładzina kauczukowa - płytka kauczukowa o strukturze łupkowej lastriko	sufit kasztonowy higieniczny 600x600, krawędź A (sułok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-gabinet do 1.22	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	jak w 1.28 projektu Archimedia (tylko gniazda porządkowe i klimatyzacja)	tak		
1.26	Lab. (p. pobran krwi)	5,3	1	1	wykładzina kauczukowa - płytka kauczukowa o strukturze łupkowej lastriko	sufit kasztonowy higieniczny 600x600, krawędź A (sułok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-gabinet do 1.22	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	jak w 1.28 projektu Archimedia (tylko gniazda porządkowe i klimatyzacja)	tak		
1.27	Lab. (p. pobran krwi)	5,3	1	1	wykładzina kauczukowa - płytka kauczukowa o strukturze łupkowej lastriko	sufit kasztonowy higieniczny 600x600, krawędź A (sułok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-gabinet do 1.22	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	jak w 1.28 projektu Archimedia (tylko gniazda porządkowe i klimatyzacja)	tak		
1.28	WC dost.	4,7			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia słodkie zasłanianie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza	tak		
1.29	Komunikacja	23,5			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
1.30	WC pers.	5,1			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia słodkie zasłanianie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza	tak		
1.31	P. diagn.	13,8	1	1	wykładzina kauczukowa - płytka kauczukowa o strukturze łupkowej lastriko	sufit kasztonowy higieniczny 600x600, krawędź A (sułok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-gabinet do 1.46	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	wyposażenie jak w 1.44 (1x stan komputer.) (nad drzwiami PEL SK)	tak		
1.32	P. diagn.	19,6	1	1	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
1.33	P. diagn.	14,9	1	1	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
1.34	Serwerownia	10,6			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	tak	
1.35	P. diagn.-zabieg	30,2	1	1	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
1.36	P. diagn.	16,5	1	1	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
1.37	P. diagn.	16,2	1	1	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
1.38	P. diagn.	16,7	1	1	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		

	1.39	Mag. podręczny	14			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia (1x stan. komputer)	tak		
	1.40	P. diagn.-zabieg	29	1	1	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia (1x stan. komputer)	tak		
	1.41	P. diagn.	15,7	1	1	wykładzina kaszankowa płytka kaszankowa o strukturze łupkowej lastriko	sufit kastonowy higieniczny 600x600, krawędź A (uskok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie		drzwi D1 -głębokość do 1.46	- umywalka (podjeście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PPU),	wyposażenie jak w 1.44 (1x stan. komputer) (nad drzwiami PEL SK)	tak		
	1.42	P. diagn.-zabieg	16,9	1	1	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia (1x stan. komputer)	tak		
	1.43	P. diagn.	13,1	1	1	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia (1x stan. komputer)	tak		
	1.44	P. diagn.-zabieg	17,2	1	1	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia (1x stan. komputer)	tak		
	1.45	P. diagn.	10,3	1	1	wykładzina kaszankowa płytka kaszankowa o strukturze łupkowej lastriko	sufit kastonowy higieniczny 600x600, krawędź A (uskok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie		drzwi D1 -głębokość do 1.46	- umywalka (podjeście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PPU),	wyposażenie jak w 1.44 (1x stan. komputer) (nad drzwiami PEL SK)	tak		
	1.46	Komunikacja	79,6			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia z przesunięciem drzwi między 1.46 a 1.53 za pom. 1.45	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
	1.47	WC M	4,9			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza)	tak		
	1.48	WC M-um	3,2			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza)	tak		
	1.49	WC D	5,2			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza)	tak		
	1.50	WC D-um	4,1			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza)	tak		
	1.51	Klatka schodowa KS3	13,8			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
	1.52	WC pers.	6,9			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza)	tak		
	1.53	Komunikacja	23,3			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
Razem:			1488,5 m²												
011 PIETRO															
	2.01	Klatka schodowa KS2	26,2			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
	2.02	Hal	91,6			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
	2.03	Klatka schodowa KS1	29,3			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia z suszarnicą PEL SK	tak		
	2.04	Komunikacja	19,3			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
	2.05	Winda stud.	2,8			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
	2.06	Windy	3,8			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
	2.07	WC dost.	5,2			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza)	tak		
	2.08	Korytarz	107,4			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia z przesunięciem drzwi do bołu 2.02 poza pom. 2.11	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
	2.09	P.porz.	3			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
	2.10	WC M	8,3			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza)	tak		
	2.11	WC D	9,5			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza)	tak		
	2.12	WC D-um	5,4			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odwiewiacz powietrza)	tak		
	2.13	Hal sali audytorialnej	82,3			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia (dodać zasil. dla maszyn vendingowych)	tak		

2.14	WC M	7,9			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeżacz powietrza	tak		
2.15	Sala audytorystyczna	210,7		194	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	AV wg proj. Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
2.16	WC D	8,3			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeżacz powietrza	tak		
2.17	Sala konferencyjna + mikroskop wielodostępowy	43			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	AV wg proj. Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda (dodać 1x stan. komputer.)	tak	tak	
2.18	Sekretariat Katedry i Zakładu	23,8	2		panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	malowanie			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda (2x stan. komputer.) Dodać zasilanie 1x kseno	tak		
2.19	Pom. biurowe - 2x lekarz specjalista	11,8	2		panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	malowanie			drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.20	Gabinet Kierownika Zakładu	18,6	1		panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	malowanie			drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.21	Pom. biurowe - 2x lekarz specjalista	11,6	2		panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	malowanie			drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.22	Pom. biurowe - 2x lekarz specjalista	11,7	2		panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	malowanie			drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.23	Pom. biurowe - 3x lekarz specjalista	19,9	2		panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	malowanie			drzwi D1-gabinet do 2.08		3x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.24	Pom. biurowe - 2x lekarz specjalista POMIESZCZENIE USUNIĘTO	44,9	2		panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	malowanie			drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.25	Serwerownia	11,9			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda (1x stan. komputer.)	tak	tak	
2.26	Magazyn	5,1			panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	umywalka, wpusy podłogowe, zawór czepalny		drzwi D1-lab/biur lokalizacje wg.nal. nr 2.2	podjeżycia wod-kan	gniazda porządkowe	tak		
2.27	Magazyn	6,6			panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie	umywalka, wpusy podłogowe, zawór czepalny		drzwi D1-lab/biur lokalizacje wg.nal. nr 2.2	podjeżycia wod-kan	gniazda porządkowe	tak		
2.28	Komunikacja	18,1			panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy higieniczny 600x600, krawędź A	malowanie			drzwi D1-lab/biur lokalizacje wg.nal. nr 2.2		gniazda porządkowe	tak		
2.29	Laboratorium Pracowni Mikroskopii Elektronowej	23,6			wykładzina kauczukowa - płyta kauczukowa o strukturze łupkowej - lastriko	sufit kasetonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-lab/biur lokalizacje wg.nal. nr 2.2	+ umywalka (podjeżycie ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podjeżycie ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	zgodnie z projektem Archimeda dodać zasilanie technologii 2x stan. Komputer.	tak		
2.30	Pracownia ultramikrotomów	9,1			wykładzina kauczukowa - płyta kauczukowa o strukturze łupkowej - lastriko	sufit kasetonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-lab/biur do pom. 2.28	+ umywalka (podjeżycie ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podjeżycie ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	gniazda porządkowe zasilanie technologii 1x stan. Komputer.	tak		
2.31	Przygot. Noży do ultramikrotomów	6,2			wykładzina kauczukowa - płyta kauczukowa o strukturze łupkowej - lastriko	sufit kasetonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-lab/biur do pom. 2.28	+ umywalka (podjeżycie ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podjeżycie ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	gniazda porządkowe zasilanie technologii 1x stan. Komputer.	tak		
2.32	Mikroskop elektron.	14,5			wykładzina kauczukowa - płyta kauczukowa o strukturze łupkowej - lastriko	sufit kasetonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-lab/biur do pom. 2.28		gniazda porządkowe zasilanie technologii 1x stan. Komputer. Zasilanie mikroskopu (pośrednicznik z UPS - moc 3 kVA)	tak	tak	- pom. ciemne (bez dostępu światła dziennego) - przy wejściu do pomieszczenia kotłarni zaciemniająca - mikroskop elektronowy chłodzony wodą (dotyczy pompę oraz doprowadzić instalacje sanitarne - woda + kanalizacja)
2.33	Gabinet - 2 osoby	15,5	2		panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	malowanie			drzwi D1-gabinet do 2.08 drzwi D1-gabinet do 2.28		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.34	Archiwum Mikr. Elektron.	10			panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie			drzwi D1-lab/biur do pom. 2.28		1x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak	tak	
2.35	Gabinet - 3 osoby	21	3		panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimeda)	malowanie			drzwi D1-gabinet do 2.08		3x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.36	WC pers.	6,6			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeżacz powietrza	tak		
2.37	Klatka schodowa KS3	12,6			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	tak		
2.38	WC pers.	6			zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda		zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda	zgodnie z projektem Archimeda, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeżacz powietrza	tak		

2.39	Neuropatologia	24,4			wykładzina kauczunkowa - płyta kauczunkowa o strukturze lupkowej - lasztko	sufit kasetonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (słok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-lab/biar do pom. 2.40	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU), - zlewomywak (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU)	gniazda porażkowe zasilenie technologii 1x stan. Komputer.	tak		
2.40	Neuropatologia	29,3			wykładzina kauczunkowa - płyta kauczunkowa o strukturze lupkowej - lasztko	sufit kasetonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (słok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-lab/biar do pom. 2.08	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU), - zlewomywak (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU)	gniazda porażkowe zasilenie technologii 2x stan. Komputer.	tak		
2.41	Prac. Biopij, fluorescencja, stan. robocze do cytometri	11,8			wykładzina kauczunkowa - płyta kauczunkowa o strukturze lupkowej - lasztko	sufit kasetonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (słok wg detal Archimedia)	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-lab/biar do pom. 2.08	- umywalka (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU), - zlewomywak (podejście ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFU)	gniazda porażkowe zasilenie technologii 1x stan. Komputer.	tak		
2.42	Pom. socjalne	19,2			panele LVT odznaczające kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	fartuszek z płytek ceramicznych, malowanie			drzwi D1-socjalne do pom. 2.08	podjeścia wod-kan	- gniazdo porz. przy wężu - gniazda zasilające urządzenia AGD (osobne obwody) jak dla innych pom. socjalnych	tak		
2.43	Magazyn	13			panele LVT odznaczające kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A	malowanie			drzwi D1-lab/biar do pom. 2.04	podjeścia wod-kan	gniazda porażkowe 1x stan. Komputer.	tak		
	Pom. PPD zgodnie z pkt. 6.2 zał. nr 2.6 do PFU dla PPD21				posadzka żywiczna - epoksydowa	sufit tylnokawaty	malowanie			zgodnie z projektem Archimedia dla pom. PPD	zgodnie z projektem Archimedia dla pom. PPD	gniazda porażkowe 1x stan. Komputer.	tak		
Razem:		1 025,9 m²													

(2) II PIĘTRO

3.01	Klatka schodowa KS1	25,9			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
3.02	Komunikacja	18,7			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
3.03	Winda stud.	2,8			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
3.04	Windy	3,8			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
3.05	WC dost.	5,1			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeczacz powietrza)	tak		
3.06	Hol ogólny	137,2			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
3.07	Klatka schodowa KS2	18,5			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
3.08	Wentylatornia	61,5			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie urządzeń sanitarnych wg projektu dodać zestaw gniazd remontowych	tak		
3.09	Sala seminarijna 1	89,9	24		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	projektor + ekran sufitowy (AV wg proj. Archimedia), tablica ścienna suchobocieralna,		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia (1x stan. komputer)	tak		
3.10	PPD 1	12			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	tak	
3.11	Sala seminarijna 2	29,3	20		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	projektor + ekran sufitowy (AV wg proj. Archimedia), tablica ścienna suchobocieralna,		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia (1x stan. komputer)	tak		
3.12	Sala seminarijna 3	36	25		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	projektor + ekran sufitowy (AV wg proj. Archimedia), tablica ścienna suchobocieralna,		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia (1x stan. komputer)	tak		
3.13	Szatnia stud.	16,4			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		- szafki szatniowe - maksymalna ilość wg obowiązujących przepisów	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
3.14	WC M	8,3			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeczacz powietrza)	tak		
3.15	WC M-um.	4,8			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeczacz powietrza)	tak		
3.16	WC D	3,7			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeczacz powietrza)	tak		
3.17	WC D-um.	5,7			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie do pisuaru, baterie umywalkowe, odświeczacz powietrza)	tak		
3.18	Szatnia stud.	11,6			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia		- szafki szatniowe - maksymalna ilość wg obowiązujących przepisów	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
3.19	Przestrzeń techniczna	454,8			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia, dodać zasilanie urządzeń sanitarnych dodać 3x zestaw gniazd remontowych	tak		
Razem:		946,0 m²													

(3) III PIĘTRO

4.01	Klatka schodowa KS1	25,2			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.02	Korytarz	56,4			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia			zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		

4.03	Sala seminarijna 4	34,4	25	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	projektor + ekran sufitowy (AV wg proj. Archimedia), tablica ścienna suchobocieralna.	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.04	WC D-um.	5,5		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.05	WC D	8,7		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.06	WC dost.	6,2		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.07	WC M-um.	4,2		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.8	WC M	5,8		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.09	Sala seminarijna 5	37,2	25	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	projektor + ekran sufitowy (AV wg proj. Archimedia), tablica ścienna suchobocieralna.	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.10	Sala seminarijna 6	39	25	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	projektor + ekran sufitowy (AV wg proj. Archimedia), tablica ścienna suchobocieralna.	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.11	Pom. porządkowe	7		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.12	PPD	12,3		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	tak	
4.13	Poddasze niskie-techniczne	57,3		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
4.14	Poddasze wysokie-Wentylatornia	207,1		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak	tak	
4.15	Winda stud.	2,8		zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	zgodnie z projektem Archimedia	tak		
Razem:		509,1 m²											
OPCJA NR 1													
2.44	Gabinet - 2 osoby	17	2	panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, doświetlenie sufitowe wg wizualizacji Archimedia	cegła istniejąca do zachowania i renowacji, malowanie		drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.45	Gabinet - 1 osoby	21,2	1	panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, doświetlenie sufitowe wg wizualizacji Archimedia	cegła istniejąca do zachowania i renowacji, malowanie		drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.46	Pom. biurowe - 2x lekarz specjalista	20	2	panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, doświetlenie sufitowe wg wizualizacji Archimedia	cegła istniejąca do zachowania i renowacji, malowanie		drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.47	Gabinet - 1 osoby	17,5	1	panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, doświetlenie sufitowe wg wizualizacji Archimedia	cegła istniejąca do zachowania i renowacji, malowanie		drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.48	Pom. biurowe - 2x lekarz specjalista	17,3	2	panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, doświetlenie sufitowe wg wizualizacji Archimedia	cegła istniejąca do zachowania i renowacji, malowanie		drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.49	Pom. biurowe - 2x lekarz specjalista	19,8	2	panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, doświetlenie sufitowe wg wizualizacji Archimedia	cegła istniejąca do zachowania i renowacji, malowanie		drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.50	Pom. biurowe - 2x lekarz specjalista	21,2	2	panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, doświetlenie sufitowe wg wizualizacji Archimedia	cegła istniejąca do zachowania i renowacji, malowanie		drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
2.51	Gabinet do telepatologii	17,1		panele LVT odzorowujące kamień	sufit kasetonowy 600x600, krawędź A, doświetlenie sufitowe wg wizualizacji Archimedia	cegła istniejąca do zachowania i renowacji, malowanie		drzwi D1-gabinet do 2.08		2x stan. komputer. Gniazda porządkowe	tak		
Razem:		151,1 m²											
OPCJA NR 2													
2.52	Komunikacja	27,8		płyty gresowe - lastriko 60x60cm	matowy sufit korytarzowy - zwieszany, blenda z płyt G-K	efekt dekompozycji do ścian - struktura z czerwonczarnymi dobitkami o perłowym wykończeniu, malowanie		zgodnie z projektem Archimedia		gniazda porządkowe, kotłownia dostępu na wyciągu	tak		

2.53	Analytyka	15	Wykładzina PCV trwała, gładka, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wywinięta na ścianę h=10cm. Zastosowane wykładziny powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne oraz powinny być łączone w sposób nie zmieniający równości i gładkości powierzchni. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszwowy ułatwiający mycie i dezynfekcję.	sufit kasztanowy higieniczny 600x600, krawędź A. (uskok wg detalu Archimedia)	Wykładzina PCV łatwo zmywalna, odporna na odczynniki chemiczne oraz mycie i dezynfekcję. Wykładzina ma zachodzić z góry na zakład na wywiniętą wykładzinę z posadzki.	wyposażenie zgodnie z proj. technologii (projekt w zakresie Wykonawcy)	drzwi D1-lab/bur do 2.52	podjejeźnica wod-kan do umywalki	Gniazda porządkowe, 2x stan. komputer. Zasilanie technologii (osprzęt higieniczny) kontrola dostępu, zasilanie lampy bakterioobójczej UV (ściana, przepływowa z licznikiem czasu pracy), 10 x gniazdo RJ-45 (poza stan. Komputerowym)	tak	tak	jeśli wymagane przepisami jest zastosowanie szluzu do pomieszczenia, powyższe należy uwzględnić w ofercie razem z blokadami kryzysowymi na drzwiach z zastosowaniem przycisku wyjścia awaryjnego
2.54	Bioinformatyka	23	Wykładzina PCV trwała, gładka, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wywinięta na ścianę h=10cm. Zastosowane wykładziny powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne oraz powinny być łączone w sposób nie zmieniający równości i gładkości powierzchni. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszwowy ułatwiający mycie i dezynfekcję.	sufit kasztanowy higieniczny 600x600, krawędź A. (uskok wg detalu Archimedia)	Wykładzina PCV łatwo zmywalna, odporna na odczynniki chemiczne oraz mycie i dezynfekcję. Wykładzina ma zachodzić z góry na zakład na wywiniętą wykładzinę z posadzki.	wyposażenie zgodnie z proj. technologii (projekt w zakresie Wykonawcy)	drzwi D1-lab/bur do 2.52		Gniazda porządkowe 2x stan. komputer. Zasilanie technologii (osprzęt higieniczny) kontrola dostępu, zasilanie lampy bakterioobójczej UV (ściana, przepływowa z licznikiem czasu pracy), 10 x gniazdo RJ-45 (poza stan. Komputerowym)	tak	tak	jeśli wymagane przepisami jest zastosowanie szluzu do pomieszczenia, powyższe należy uwzględnić w ofercie razem z blokadami kryzysowymi na drzwiach z zastosowaniem przycisku wyjścia awaryjnego
2.55	Laboratorium 4 - sekwencjonowanie	14,8	Wykładzina PCV trwała, gładka, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wywinięta na ścianę h=10cm. Zastosowane wykładziny powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne oraz powinny być łączone w sposób nie zmieniający równości i gładkości powierzchni. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszwowy ułatwiający mycie i dezynfekcję.	sufit kasztanowy higieniczny 600x600, krawędź A. (uskok wg detalu Archimedia)	Wykładzina PCV łatwo zmywalna, odporna na odczynniki chemiczne oraz mycie i dezynfekcję. Wykładzina ma zachodzić z góry na zakład na wywiniętą wykładzinę z posadzki.	wyposażenie zgodnie z proj. technologii (projekt w zakresie Wykonawcy)	drzwi D1-lab/bur do 2.52	- umywalka (podjejeźnica ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewozmywak (podjejeźnica ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	Gniazda porządkowe 2x stan. komputer. Zasilanie technologii (osprzęt higieniczny) kontrola dostępu, zasilanie lampy bakterioobójczej UV (ściana, przepływowa z licznikiem czasu pracy), 10 x gniazdo RJ-45 (poza stan. Komputerowym)	tak, centrala wentylacyjna musi obsługiwać pomieszczenia o takich samych wymagach sanitarnych. Przewidzieć system kompensacji powietrza w przypadku montażu kłomy laminarnej lub digestorium.		jeśli wymagane przepisami jest zastosowanie szluzu do pomieszczenia, powyższe należy uwzględnić w ofercie razem z blokadami kryzysowymi na drzwiach z zastosowaniem przycisku wyjścia awaryjnego
2.56	Laboratorium 3 - biblioteki	17,5	Wykładzina PCV trwała, gładka, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wywinięta na ścianę h=10cm. Zastosowane wykładziny powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne oraz powinny być łączone w sposób nie zmieniający równości i gładkości powierzchni. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszwowy ułatwiający mycie i dezynfekcję.	sufit kasztanowy higieniczny 600x600, krawędź A. (uskok wg detalu Archimedia)	Wykładzina PCV łatwo zmywalna, odporna na odczynniki chemiczne oraz mycie i dezynfekcję. Wykładzina ma zachodzić z góry na zakład na wywiniętą wykładzinę z posadzki.	wyposażenie zgodnie z proj. technologii (projekt w zakresie Wykonawcy)	drzwi D1-lab/bur do 2.52	- umywalka (podjejeźnica ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewozmywak (podjejeźnica ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	Gniazda porządkowe 2x stan. komputer. Zasilanie technologii (osprzęt higieniczny) kontrola dostępu, zasilanie lampy bakterioobójczej UV (ściana, przepływowa z licznikiem czasu pracy), 10 x gniazdo RJ-45 (poza stan. Komputerowym)	tak, centrala wentylacyjna musi obsługiwać pomieszczenia o takich samych wymagach sanitarnych. Przewidzieć system kompensacji powietrza w przypadku montażu kłomy laminarnej lub digestorium.		jeśli wymagane przepisami jest zastosowanie szluzu do pomieszczenia, powyższe należy uwzględnić w ofercie razem z blokadami kryzysowymi na drzwiach z zastosowaniem przycisku wyjścia awaryjnego

2.57	Strefa - Laboratorium 1 - clean room razem ze szklaniami (ciąg czysty i brudny)	50	Wykładzina PCV trwała, gładka, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wymiennie na ścianie h-10cm. Zastosowane wykładziny powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne oraz powinny być łączone w sposób nie zmieniający równości i gładkości powierzchni. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób szczelny ułatwiający mycie i dezynfekcję.	stufit kaestonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimedia)	Wykładzina PCV łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne. Wykładzina ma zachodzić z góry na zakład na wywinętą wykładzinę z posadzki.	drzwi przesuwne z blokadami krzyżowymi, z przysiadkami wejścia swarzanego. Liczba drzwi wynikać będzie z podziału wg projektu technologicznego laboratorium opracowanego przez Wykonawcę	Skrytka na gazy przed szluz. Źródłem gazów technicznych będą 2 butle CO2 umieszczone w szafie ognioodpornej wentylowanej G00 w wydzielonym pomieszczeniu przed szluz. Punkty redukcyjne w szafie. Instalacja natry wykonać od szafy do osobnika jako podtynkowa w strefie laboratorium zakończona czterema punktami poboru na ścianie w laboratorium. - umywalka (podjęcie ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podjęcie ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	system detekcji gazów Gazinda porażkowe 2x stan, komputer. Zasilanie technologii (osprzęt higieniczny) kontrola dostępu, 10 x gniazdo RJ-45 (poza stan, Komputerowym)	wentylacja mechaniczna o wydajności spełniającej wymagania klasy czystości B. Filtry HEPA H13 na nawiewie i wyciągu (z możliwością wymiany poza obszarem laboratorium). System kompensacji powietrza dla zapewnienia kandydata ciśnienia (10-15 Pa). Wentylacja z regulacją temperatury 20-24st C. Monitoring jakości ciśnienia lokalnie (panel operaterski lokalny) i w BMS. Dedykowana centrala wentylacyjna w wydaniu higienicznym.	Układ klimatyzacji bez recykulacji powietrza. Monitoring i sterowanie lokalnie oraz w BMS. W każdym pomieszczeniu monitorowanie temperatury i wilgotności	W ramach projektu technologii natry zaprojektować układ pomieszczeń laboratorium o klasie czystości B (powierzchnia max. 24m2), przy zachowaniu ciągu technologicznego z pomieszczeniami pośrednimi i szluzami: - szluz C/D - pom. klasa C - szluz B/C. Natry zaprojektować osobną drogą dla ciągu czystego i brudnego z laboratorium (ciągi nie mogą się krzyżować). Drzwi we wszystkich pomieszczeniach powinny mieć blokadę krzyżową (lampki kontrolne nad drzwiami) z awaryjnym przyskokiem wyjścia. W ciągu do czistości natry zapojektować natrysk i umywalkę w jednym z pomieszczeń.
2.58	Strefa - Laboratorium 2 - clean room razem ze szklaniami (ciąg czysty i brudny)	50	Wykładzina PCV trwała, gładka, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wymiennie na ścianie h-10cm. Zastosowane wykładziny powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne oraz powinny być łączone w sposób nie zmieniający równości i gładkości powierzchni. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób szczelny ułatwiający mycie i dezynfekcję.	stufit kaestonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimedia)	Wykładzina PCV łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne. Wykładzina ma zachodzić z góry na zakład na wywinętą wykładzinę z posadzki.	drzwi przesuwne z blokadami krzyżowymi, z przysiadkami wejścia swarzanego. Liczba drzwi wynikać będzie z podziału wg projektu technologicznego laboratorium opracowanego przez Wykonawcę	Skrytka na gazy przed szluz. Źródłem gazów technicznych będą 2 butle CO2 umieszczone w szafie ognioodpornej wentylowanej G00 w wydzielonym pomieszczeniu przed szluz. Punkty redukcyjne w szafie. Instalacja natry wykonać od szafy do osobnika jako podtynkowa w strefie laboratorium zakończona czterema punktami poboru na ścianie w laboratorium. - umywalka (podjęcie ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL), - zlewomywak (podjęcie ZW, CW, kanalizacja sanitarna zgodnie z PFL)	system detekcji gazów Gazinda porażkowe 2x stan, komputer. Zasilanie technologii (osprzęt higieniczny) kontrola dostępu, 10 x gniazdo RJ-45 (poza stan, Komputerowym)	wentylacja mechaniczna o wydajności spełniającej wymagania klasy czystości B. Filtry HEPA H13 na nawiewie i wyciągu (z możliwością wymiany poza obszarem laboratorium). System kompensacji powietrza dla zapewnienia kandydata ciśnienia (10-15 Pa). Wentylacja z regulacją temperatury 20-24st C. Monitoring jakości ciśnienia lokalnie (panel operaterski lokalny) i w BMS. Dedykowana centrala wentylacyjna w wydaniu higienicznym.	Układ klimatyzacji bez recykulacji powietrza. Monitoring i sterowanie lokalnie oraz w BMS. W każdym pomieszczeniu monitorowanie temperatury i wilgotności	W ramach projektu technologii natry zaprojektować układ pomieszczeń laboratorium o klasie czystości B (powierzchnia max. 24m2), przy zachowaniu ciągu technologicznego z pomieszczeniami pośrednimi i szluzami: - szluz C/D - pom. klasa C - szluz B/C. Natry zaprojektować osobną drogą dla ciągu czystego i brudnego z laboratorium (ciągi nie mogą się krzyżować). Drzwi we wszystkich pomieszczeniach powinny mieć blokadę krzyżową (lampki kontrolne nad drzwiami) z awaryjnym przyskokiem wyjścia. W ciągu do czistości natry zapojektować natrysk i umywalkę w jednym z pomieszczeń.
2.59	Laboratorium 2 - PCR	15,9	Wykładzina PCV trwała, gładka, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wymiennie na ścianie h-10cm. Zastosowane wykładziny powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne oraz powinny być łączone w sposób nie zmieniający równości i gładkości powierzchni. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób szczelny ułatwiający mycie i dezynfekcję.	stufit kaestonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimedia)	Wykładzina PCV łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne. Wykładzina ma zachodzić z góry na zakład na wywinętą wykładzinę z posadzki.	drzwi D1-lab/bur do 2,52	Wypozyczenie zgodnie z proj. technologii (projekt w zakresie Wykonawcy)	Gazinda porażkowe 2x stan, komputer. Zasilanie technologii (osprzęt higieniczny) kontrola dostępu, zasilanie lampy bakterioobójczej UV (ciężna, przepływność z licznikiem czasu pracy), 10 x gniazdo RJ-45 (poza stan, Komputerowym)	tak, centrala wentylacyjna musi obsługiwać pomieszczenia o takich samych wymagach sanitarnych. Przewidzieć system kompensacji powietrza w przypadku montażu komory laminarnej lub digestorium.	jeśli wymagane przepisami jest zastosowanie szluz do pomieszczenia, powyższe natry uwzględnić w ofercie razem z blokadami krzyżowymi na drzwiach z zastosowaniem przyskoku wyjścia awaryjnego	
2.60	Laboratorium 1 - biologia	15,5	Wykładzina PCV trwała, gładka, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wymiennie na ścianie h-10cm. Zastosowane wykładziny powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne oraz powinny być łączone w sposób nie zmieniający równości i gładkości powierzchni. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób szczelny ułatwiający mycie i dezynfekcję.	stufit kaestonowy higieniczny 600x600, krawędź A, (oskok wg detalu Archimedia)	Wykładzina PCV łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne. Wykładzina ma zachodzić z góry na zakład na wywinętą wykładzinę z posadzki.	drzwi D1-lab/bur do 2,52	Wypozyczenie zgodnie z proj. technologii (projekt w zakresie Wykonawcy)	Gazinda porażkowe 2x stan, komputer. Zasilanie technologii (osprzęt higieniczny) kontrola dostępu, zasilanie lampy bakterioobójczej UV (ciężna, przepływność z licznikiem czasu pracy), 10 x gniazdo RJ-45 (poza stan, Komputerowym)	tak, centrala wentylacyjna musi obsługiwać pomieszczenia o takich samych wymagach sanitarnych. Przewidzieć system kompensacji powietrza w przypadku montażu komory laminarnej lub digestorium.	jeśli wymagane przepisami jest zastosowanie szluz do pomieszczenia, powyższe natry uwzględnić w ofercie razem z blokadami krzyżowymi na drzwiach z zastosowaniem przyskoku wyjścia awaryjnego	

