



GMINA GNIEWINO

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl
NIP: 588-21-25-449, REGON: 191675280
www.gniewino.pl



Nr sprawy: 271.26.2024

Gniewino, 25.11.2024 r.

WYJAŚNIENIE NR 8

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym pn. „**Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Czymanowo i Opalino**”

Do Zamawiającego w dniu 22.11.2024 r. wpłynęło zapytanie:

1. Prosimy o przedstawienie konstrukcji odtworzenia nawierzchni chodnika wraz z ścieżką rowerową.

Odpowiedź:

Konstrukcję chodnika i ścieżki rowerowej należy odtworzyć poprzez zagęszczenie gruntu rodzimego, zastosowanie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu, następnie zastosowanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm po ustabilizowaniu, na której należy ułożyć kostkę betonową z odzysku.

Odtworzenie konstrukcji na istniejących zjazdach należy wykonać poprzez zagęszczenie gruntu rodzimego, zastosowanie kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2 grubości 20 cm po zagęszczeniu, następnie zastosować kruszywo stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu, oraz podsypkę cementowo-piaskową o grubości 5 cm po ustabilizowaniu.

Z up. Wójta Gminy Gniewino
Zastępca Wójta

mer Rafał Kamiński