

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. informuje, że ze strony Wykonawców wpłynęły zapytania, Zamawiający wyjaśnia:

1. „W badaniach wykonanych zgodnie z normą PN EN 489 na 1000 cykli (wymóg Zamawiającego KWT) na mufy podane są dane tych muf chociażby takie jak długość/średnica/grubość. Prosimy o informację, czy mufy dostarczane na budowę muszą mieć takie same wymiary jak w badaniach na 1000 cykli.?”

Odpowiedź:

Wszystkie mufy dostarczane na budowę powinny spełniać wymagania KWT oraz SWZ.

2. „Zamawiający zapisał : „Zamawiający wymaga, aby mufy zgrzewane elektrycznie były montowane przez autoryzowany serwis/ wykonawcę materiałów preizolowanych w komplecie. Po wykonanych zgrzewach Wykonawca dostarczy raport zgrzewania poszczególnych muf. Raport musi zawierać co najmniej informację o mocy, z jaką zgrzew był wykonany.” Prosimy o informację o jaką moc chodzi i jak Zamawiający będzie to weryfikował ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby w raporcie zgrzewu była zawarta co najmniej informacja o mocy z jaką zgrzew był wykonany zgodnie z technologią producenta.

3. „Ponownie wnioskujemy o wyłączenie z punktacji jak miało to miejsce także w roku 2024 rur o średnicy przewodowej dn 300. Takie rury może wyprodukować tylko jeden producent LOGSTOR. Punktacja obejmuje także metodę ciągłą produkcji a nie tylko barierę. Jest to świadome ograniczanie konkurencyjności postępowania do jednego producenta”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. 8.2 Kary umowne

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzujący zapis do tego punktu w brzmieniu jak niżej:

Zamawiający może, na zasadach ogólnych, dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, z zastrzeżeniem, że maksymalna łączna wysokość potencjalnie skumulowanej odpowiedzialności

Wykonawcy wobec Zamawiającego naliczonej z tytułu opóźnień w realizacji Zamówień, opóźnień w usunięciu wad

stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi oraz wcześniejszego rozwiązania Zamówienia nie może przekroczyć 100% wartości Wynagrodzenia za Zamówienie.

Wyłączenie odpowiedzialności pośredniej – brak w umowie.

Doprecyzowując zapisy umowy (punkt 8.2) prosimy o jej uzupełnienie o poniższy punkt:

Wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym straty operacyjne, utratę zysku lub inne straty pośrednie.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. W pozostałym Zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Do par. 8 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu: „3.Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.”