

RIGKiD.271.8.2025

Olszewo-Borki, dnia 30.05.2025 r.

**uczestnicy postępowania/
strona internetowa Zamawiającego**

dot. postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Armii Krajowej w Olszewie-Borkach, gmina Olszewo-Borki”

Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1320), przekazuje otrzymaną od Wykonawcy treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1:

Proszę o dołączenie do dokumentacji badań geotechnicznych?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dołącza opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.

Pytanie 2:

Proszę o dołączenie zwymiarowanego rysunku przekroju drenażu wraz z określeniem frakcji żwiru jaki należy użyć do obsypki?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie dysponuje zwymiarowanym rysunkiem przekroju drenażu.

Wymiary drenażu: szerokość 40cm, głębokość 80 cm mierzona od dna muldy. Materiał podsypki i obsypki powinien zapewnić odpowiednie parametry przepuszczalności, ponieważ stanowi on również warstwę infiltracyjną układu retencyjno - rozsączającego. Dlatego zaleca się zastosowanie piasku gruboziarnistego o granulacji 8-16mm lub żwiru o granulacji 9-32mm.

Pytanie 3:

Proszę o doprecyzowanie rur, o jakim stopniu perforacji ma być kanał główny oraz przykanaliki?

Odpowiedź na pytanie 3:

Kanał główny w stopniu perforacji min. 100cm² na 1mb rury po całym obwodzie.

Przykanaliki wykonać z rur pełnych PP200mm SN8 zintegrowanych z systemem rozsączającym.

WÓJT
Krzysztof Grała