

METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Nr sprawozdania: CT/22/0098 01.06.2022

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Inwestor:

Nazwa Zadania :

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo w m. Ostrowite

Lokalizacja badania: Punkt 5-2.km 29+644L

Data badania: 01.06.2022 metoda wiercenia: świder ręczny/RKS

Lp.	Obserwacje wody	Przelot warstwy [m]		Miaższość warstwy [m]	OPIS GRUNTU			
	Obecność wody + na dnie otworu -	od	do		Rodzaj zalegającego materiału	Barwa	Wilgotność	ID/IL
1		0,0	1,50	1,50	Pd-piasek drobny	brązowa	W	0,50 śr. Zagęszczony
2		1,50	2,0	0,50	Pd-piasek drobny z wkładkami organiki	brązowa/czarna	W	0,33 śr.zagęszczony
3		2,0	5,0	3,00	Pg-piasek gliniasty	brązowa	W	0,11 tpi
4								
5								
6								
7								
KONIEC ODWIERTU					Głębokość: 3,0 m			

DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE. NIE WYMAGA PODPISU I PIECZATKI

Uwagi:

Podłoże gruntowe stanowią piaski drobne/piaski gliniaste oraz wkładki organiki . Stan gruntu średniozagęszczony/twaroplastyczny. Niezainwentaryzowano wody. Podłoże kwalifikuje się do warunków prostych pod warunkiem wymiany gruntu z częściami organicznymi.

Badanie wykonał(a):

Dariusz Bobrowski 01.06.2022

Dodatkowy nadzór prowadził:

Bartosz Wysocki