

Radecznica, 10 październik 2024r.

Znak sprawy: 9/PZP/2024

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy prowadzonego w trybie podstawowym postępowania pn. **„Remont sali konferencyjnej”**.

- A. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający - **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1 z dnia 10 października 2024r.

Dzień dobry jestem zainteresowany złożeniem oferty na Remont sali konferencyjnej w państwa placówce, potrzebuje informacji na temat długości nowych grzejników aluminiowych (ile żeberkowe ?) i ile łącznie jest grzejników do montażu? by poprawnie złożyć ofertę. Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ilości montowanych grzejników i ilości żeberek wskazane zostały w ust. I.18. Załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który zawiera opis: „Wykonanie instalacji c.o. grzejniki aluminiowe - 3kpl po 34szt. - 102 żeberek”. Długości grzejników uzależnione są od producenta oraz ich parametrów. Zgodnie z zapisami Rozdziału 4 ust. 4.5 SWZ w celu korekty wymiarów oraz wymagań, Zamawiający zaleca Wykonawcom przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej.

- B. Odpowiedzi na pytania są wiążące z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Kierownik
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
oraz Techniczno-Gospodarczych
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
Mariusz Sykała
/właściwy podpis na oryginale/