



Legenda

- zacisk probierczy instalacji uziemienia zabudowany na elewacji
- Maszt odgromowy niski pojedynczy wys. 3m
- Zwód poziomy – drut stalowy, ocynkowany $\varnothing 8$ mm
- Uziom otokowy – Bednarka FeZn 30x4
- UK – uchwyt krzyżowy
- Przewód odprowadzający instalacji odgromowej
- przewód odprowadzający instalacji odgromowej z inst. uziemienia
- Wypust elektryczny – zasilanie (2m zapasu)
- Oznaczenie urządzeń oraz ich moc znamionowa

temat:			
Nadbudowa i rozbudowa budynku głównego, pomiędzy skrzydłami B i C z przeznaczeniem pomieszczeń na rejestrację główną Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokółowskiego w Wałbrzychu			
inwestor:			
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego w Wałbrzychu ul. Sokółowskiego 4; 58–309 Wałbrzych			
branża instalacje elektryczne			
projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15	
sprawdzający:			
tytuł rysunku:			
RZUT DACHU – PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNE, ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA			
data:	stadium:	skala:	nr rys.:
05.02.2025	PW.	1:100	6E