



1 Baza Lotnictwa Transportowego

Dowódca

gen. bryg. pil. Paweł Bigos

1.BLTr-ZP.2612.12.2025
Warszawa, 05 maja 2025 r.

Pismo nr 2436/2025 z dnia 06.05.2025 r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1099478>

Dotyczy: *odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac konserwatorskich, naprawy systemów sygnalizacji alarmów pożaru oraz oddymiana w KW administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego” nr sprawy 3/04/2025/26/OiB.*

Szanowni Państwo.

Zamawiający informuję o odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa bez stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na „Wykonanie prac konserwatorskich, naprawy systemów sygnalizacji alarmów pożaru oraz oddymiana w KW administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego” nr sprawy 3/04/2025/26/OiB.

Pytanie

Zwracam się z prośbą o zmianę wymagań w postępowaniu dotyczących ilości osób posiadających aktualne przeszkolenie w zakresie konserwacji i naprawy systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy SCHRACK z 3 osób na 2 osoby w celu zwiększenia konkurencyjności i umożliwienie większej ilości firm złożenie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający przychylił się do prośby o zmianę warunków udziału w postępowaniu w kwestii zmniejszenia ilości osób posiadających aktualne przeszkolenie w zakresie konserwacji i naprawy systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy SCHRACK z 3 osób na 2 osoby.

W związku z tym:

- pkt 7 litera b) Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:
"Kontrolę systemów pożarowych muszą prowadzić osoby posiadające niezbędne uprawnienia, autoryzację producentów Systemów Sygnalizacji Pożarów, przeszkolenia i doświadczenie. Wykonawca dysponuje co najmniej 5 osobami łącznie posiadającymi aktualne przeszkolenie w zakresie konserwacji i naprawy systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy ESSER, SCHRACK, POLON, w tym minimum 2 osoby przewidziane do wykonania usługi konserwacji i naprawy ssp oraz oddymiania firmy SCHRACK muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli TAJNE/NATO SECRET oraz ważne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych".
- zapis warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 4 litera b) Zaproszenia do złożenia oferty o treści :
„Zamawiający wymaga aby kontrolę systemów pożarowych prowadziły osoby posiadające niezbędne uprawnienia, autoryzację producentów Systemów Sygnalizacji Pożarów, przeszkolenia i doświadczenie. Wykonawca musi dysponować co najmniej 5 osobami łącznie posiadającymi aktualne przeszkolenie w zakresie konserwacji i naprawy systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy ESSER, SCHRACK, POLON, w tym minimum 3 osoby przewidziane do wykonania usługi konserwacji i naprawy ssp oraz oddymiania firmy SCHRACK. Osoby te muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli TAJNE/NATO SECRET oraz ważne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów”.

otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga aby kontrolę systemów pożarowych prowadziły osoby posiadające niezbędne uprawnienia, autoryzację producentów Systemów Sygnalizacji Pożarów, przeszkolenia i doświadczenie. Wykonawca musi dysponować co najmniej 5 osobami łącznie posiadającymi aktualne przeszkolenie w zakresie konserwacji i naprawy systemu

sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy ESSER, SCHRACK, POLON, w tym minimum 2 osoby przewidziane do wykonania usługi konserwacji i naprawy ssp oraz oddymiania firmy SCHRACK. Osoby te muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli TAJNE/NATO SECRET oraz ważne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów”;

- zapis sposobu przygotowania oferty w Rozdziale XII pkt 25 ppkt 9 litera b) Zaproszenia do złożenia oferty o treści : „wykaz osób przeprowadzających kontrolę systemów pożarowych posiadających niezbędne uprawnienia, autoryzację producentów Systemów Sygnalizacji Pożarów, przeszkolenia i doświadczenie. Wykonawca musi dysponować co najmniej 5 osobami łącznie posiadającymi aktualne przeszkolenie w zakresie konserwacji i naprawy systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy ESSER, SCHRACK, POLON, w tym minimum 3 osoby przewidziane do wykonania usługi konserwacji i naprawy ssp oraz oddymiania firmy SCHRACK. Osoby te muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli TAJNE/NATO SECRET oraz ważne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – załącznik nr 10”.

otrzymuje brzmienie:

„wykaz osób przeprowadzających kontrolę systemów pożarowych posiadających niezbędne uprawnienia, autoryzację producentów Systemów Sygnalizacji Pożarów, przeszkolenia i doświadczenie. Wykonawca musi dysponować co najmniej 5 osobami łącznie posiadającymi aktualne przeszkolenie w zakresie konserwacji i naprawy systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy ESSER, SCHRACK, POLON, w tym minimum 2 osoby przewidziane do wykonania usługi konserwacji i naprawy ssp oraz oddymiania firmy SCHRACK. Osoby te muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli TAJNE/NATO SECRET oraz ważne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – załącznik nr 10”.

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wyżej wymienione zmiany zostanie opublikowany na stronie postępowania.

Jednocześnie ulega przesunięciu termin składania ofert na dzień 13.05.2025 roku godzina 10:00 i otwarcia ofert na dzień 13.05.2025 roku godzina 10:10.

Z wyrazami szacunku

/-/ gen. bryg. pil. Paweł Bigos

Sporządziła: Wioletta Bednarz
tel.: 261-821-318
1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl

Tel: 261821060
1bltr@ron.mil.pl
<http://1bltr.wp.mil.pl>

ul. Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa