



Gniewino

80
LAT

Gmina Gniewino

Nr sprawy: 271.05.2025

Gniewino, 17.04.2025 r.

WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Alpejskiej w Perlinie”

Do Zamawiającego w dniu 17.04.2025 r. wpłynęło zapytanie

1. Czy Zamawiający dopuści oprawy, których klamry są wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminium?
2. Czy Zamawiający dopuści oprawy z utrzymaniem strumienia świetlnego na poziomie 90%?

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw w których klamry są wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminium
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw z utrzymaniem strumienia świetlnego na poziomie 90%.

Z up. Wójta Gminy Gniewino
Zastępca Wójta
mgr Rafał Kamiński



Urząd Gminy
w Gniewinie
ul. Pomorska 8,
84-250 Gniewino

m: gniewino@gniewino.pl
t: +48 58 670 66 11
gniewino.pl

NIP 588 21 25 449
REGON 191675280