



Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**BO – L15/09/XI – Dla dzieci, dla uśmiechu, dla wspólnych przygód – plac zabaw przy SP nr 45 w Katowicach**” – znak sprawy: ZP/157/2025.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak poniżej:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących certyfikatów PZH dla urządzeń zabawowych i mat przerostowych. Czy Zamawiający oczekuje kompletu tych certyfikatów dla obu kategorii produktów, czy jedynie dla mat przerostowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby urządzenia zabawowe i maty przerostowe posiadały wymagane prawem certyfikaty.

Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, cytuje: *„Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenia do stosowania w kontakcie z dziećmi.”* oraz *„Przed zamontowaniem urządzeń i nawierzchni bezpiecznej, Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kompletu certyfikatów PZH, które następnie muszą być załączone do dokumentów odbiorowych.”*

Pytanie 2:

Prosimy o załączenie przykładowej wizualizacji urządzeń zabawowych do zamontowania.

Odpowiedź:

W załączeniu – przykładowa wizualizacja urządzeń zabawowych. Wszystkie elementy konstrukcyjne ww. urządzeń mają być stalowe.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający ujednolici opis materiałowy i zaakceptuje wykonanie wszystkich urządzeń o konstrukcji stalowej z profili 80x80mm lub z rury o średnicy fi 76,1 mm oczyszczonej w procesie piaskowania, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie konstrukcje stalowe mają być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Pytanie 4:

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obsługa geodezyjna nie jest wymagana.

Załącznik:

1. Przykładowa wizualizacja urządzeń zabawowych.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW





