



**Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łodzi**

**Szpital im. dr. J. Babińskiego
91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159**

tel. / fax. 42 71 55 777, 42 652-80-30

REGON 000297187 NIP 947-16-67-139

Łódź, dnia 08.04.2025 r.

SPZOZ/DZPIZ/101/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Dotyczy: „Modernizacja pomieszczeń Oddziału C w Pawilonu VIII na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159. Znak sprawy: ZPIZ/TP/RB/7/2025.”

I. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi zawiadamia, że działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) dalej ustawy Pzp, uprzejmie informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

PYTANIE NR 1

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Modernizacja pomieszczeń Oddziału C w Pawilonie VIII na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159.” Znak sprawy: ZPIZ/TP/RB/7/2025 ogłoszonego przez Zamawiającego - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź oraz określeniu w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunku zdolności technicznej w następujący sposób: „posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na pracach remontowych i/lub modernizacyjnych w czynnym oddziale psychiatrycznym o wartości minimum 100 000,00 PLN netto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) każda, wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, zakresu wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” niniejszym wnosimy o zmianę ww. warunku poprzez wykreślenie słów „w czynnym oddziale psychiatrycznym” lub zmianę na czynnym obiekcie szpitalnym.

Odpowiedź: Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w powyższym zakresie pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 2

Proszę o informację czy nowe drzwi mają być jako przylgowe czy bezprzylgowe ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zamontowania drzwi przylgowych.

PYTANIE NR 3

Czy ościeżnice do nowych drzwi mają być regulowane (opasujące mur) jeśli tak proszę podać zbliżone grubości muru.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zamontowania ościeżnic opasujących mur. Grubość muru wynosi ok. 46 cm.

PYTANIE NR 4

Jaki kolor drzwi?

Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje zamontowania drzwi pokrytych laminatem w kolorze dęb naturalny.*

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiający uzna załączone referencje za spełniające warunek udziału w postępowaniu? [Wykonawca załączył przykładowe referencje].

Odpowiedź: *Zgodnie z wymogami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).*

PYTANIE NR 6

W związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu, zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią Rozdziału 2 ust. 10 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wizja lokalna wyznaczona była na dzień 01.04.2025 r. (wtorek) godz. 10:00. Zamawiający nie wyznacza kolejnego terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.*

PYTANIE NR 7

W Opisie przedmiotu zamówienia mowa jest o wymianie opraw oświetlenia, czy część tych opraw działają również jako oprawy oświetlenia awaryjnego?

Odpowiedź: *Oprawy oświetlenia podlegające wymianie, nie działają jako oprawy oświetlenia awaryjnego.*

PYTANIE NR 8

Czy należy przewidzieć oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne dla pomieszczeń, komunikacji i klatki schodowej?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga zamontowania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w remontowanych pomieszczeniach.*

PYTANIE NR 9

Prosimy o szacunkowe określenie ilości gniazd dla poszczególnych pomieszczeń.

Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje zamontowania:*

- a) *w jednej sali pacjentów - 4 skrzynek na min. 4 gniazda elektryczne (na ścianach po przeciwnych stronach),*
- b) *w trzech salach pacjentów – 2 skrzynek na min. 4 gniazda elektryczne (na ścianach po przeciwnych stronach),*
- c) *w izolatce – 1 skrzynki na min. 4 gniazda elektryczne,*
- d) *na korytarzu - 2 skrzynek na min. 4 gniazda elektryczne.*

II. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

III. Termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Anna Śremska
p.o. Dyrektora Spec. Psych. ZOZ w Łodzi