

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 2

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli na wyposażenie Domu Studenckiego nr 4 Politechniki Lubelskiej** dokonuje wyjaśnień i zmiany treści SWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania bez podawania ich źródła:

I. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający zaakceptuje w pozycjach 27 i 28 wykonanie mocowania materaca do surowej płyty MDF 18 mm, zamiast do płyty wiórowej 18 mm? Zastosowanie płyty MDF poprawi wytrzymałość konstrukcji materaca oraz zapobiegnie ewentualnym pęknięciom płyty wiórowej spowodowanym intensywnym użytkowaniem.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian i podtrzymuje zapisy dotyczące pozycji nr 27 Tapczan i 28 Tapczan B Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia, **tj. materac (poduszka) na stałe mocowany poprzez tkaninę do płyty wiórowej gr. 18 mm.**

Pytanie nr 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie szczegółowej analizy konstrukcji materaca do tapczanu, wyszczególnionego w pozycjach 27 oraz 28. Aktualnie określona konstrukcja – materac piankowy o gęstości pianki min. 25 kg/m³ i wysokości min. 12 cm, mocowany na stałe do płyty wiórowej – jest niewystarczająca, gdyż podczas normalnego użytkowania ulegnie trwałemu odkształceniu w okresie krótszym niż dwa lata. W związku z powyższym proponuję zmianę zapisu w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dotyczącą minimalnych wymagań konstrukcyjnych materaca. Rekomenduję, aby konstrukcja materaca obejmowała następujące elementy:

- Ramę drewnianą wyposażoną w trzy poprzeczki o profilu od 4 do 5 cm,
- Pasy elastyczne zapewniające odpowiednią sprężystość,
- Płytę pilśniową ułożoną na pasach,
- Sprężyny typu bonell o wysokości 8 cm,
- Piankę tapicerską o minimalnej gęstości 35 kg/m³ oraz grubości 4 cm,
- Przekładkę tapicerską między sprężynami, a pianką o minimalnej gęstości 600 g/m².

Taka konstrukcja, gwarantuje komfortowe użytkowanie materaca oraz wyeliminuje ryzyko wystąpienia uszkodzeń strukturalnych podczas typowej eksploatacji, co korzystnie wpłynie na trwałość oraz ergonomię tapczanu.

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian podtrzymuje zapisy dotyczące pozycji nr 27 Tapczan i 28 Tapczan B Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia.

W opisie przedmiotu zamówienia podane jest :

- materac (poduszka) na stałe mocowany poprzez tkaninę do płyty wiórowej gr.18 mm
- materac (poduszka) wykonany z pianki poliuretanowej grubości min. 120 mm na stałe mocowany poprzez tkaninę do drewnianej ramy
- gęstość pianki min. 25kg/m³
- zawiasy metalowe, wsuwane ze sprężynami umożliwiającymi podnoszenie części do spania
- oś obrotu materaca przy podnoszeniu – przy dłuższym boku 2000 mm możliwość montowania osłon w układzie lewy – prawy

Podane parametry i konstrukcja materaca w tapczanach jest prawidłowa, wystarczająca. I zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

II. Zamawiający podaje zaktualizowany opis Pozycji nr 16. Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia:

16. Zestaw socjalny 3

Zestaw szafek socjalnych: Zabudowa kuchenna (szafki dolne i górne).

Wymiary i ilości szafek dolnych [cm] (szer./wys./gł.):

- a) Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa: 80/86/55 – szt. 1,
- szafka zlewozmywakowa w komplecie ze zlewozmyakiem jednokomorowym z ociekaczem, baterią zlewozmywakową i kompletem montażowym do zlewozmywaka
 - Zlewozmywak ze stali szlachetnej i wykończeniem typu len.
 - Bateria zlewozmywakowa chromowana z głowicą ceramiczną
- b) Szafka 4 szufladowa: 45/86/55 – szt. 1,

Wymiary i ilości szafek górnych [cm] (szer./wys./gł.):

- a) Szafka dwudrzwiowa z 2 półkami: 62,5/70/32 – szt. 2

Szafki dolne: posadowione na stopkach kuchennych o wysokości 100 mm z możliwością regulacji min. 15 mm. Cały szereg szafek zasłonięty od dołu cokołem (cokół dolny) . Szafki dolne wykończone od góry blatem kuchennym postformingowym o grubości 40 mm (+/- 2 mm).

Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.

Fronty szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku. Fronty drzwi i szuflady szafek z uchwytami metalowymi.

Półki szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.

Szafki górne : Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.

Drzwiczki szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1

obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Drzwi z zawiasami puszkowymi. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny. Drzwiczki szafek z uchwytami metalowymi.

Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.

Boki szafek skrajnych (po obu końcach szeregu szafek) wykończone formatkami wykonanymi z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Formatki zamontowane za pomocą złącz gwintowanych. Plecy wszystkich szafek wykonane z płyty HDF gr. 4 mm w kolorze białym.

Przestrzeń nad szafkami dolnymi o wymiarach 125 cm x 60 cm wypełniona szkłem jednostronnie lakierowanym, gr. min 4 mm w formatkach:

125 cm x 60 cm – szt. 1 szt.

Każda formatka szklana z otworem na gniazda elektryczne.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy:

- blat kuchenny postformingowy - do wyboru z min. 12 kolorów;
- płyta wiórowa obustronnie laminowana - do wyboru z min. 12 kolorów,
- szkło jednostronnie lakierowane – kolor do wyboru z palety kolorów RAL.

Informacja nt. konstrukcji ścian pomieszczenia, w którym mają być zawieszone szafki: ściana murowana z Ytong-Silka + płyta GK. Możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty

III. W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

1. Zmianie ulega Rozdz. XIII pkt 1 SWZ – Termin związania ofertą:

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą przez **okres 90 dni, tj. do dnia 3.08.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert

Jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez **okres 90 dni, tj. do dnia 6.08.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert

2. Zmianie ulega Rozdz. XV pkt 1 SWZ:

Było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1077175>, w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 9 maja 2025 r. do godziny 11:00.**

Jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1077175>, w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 6 maja 2025 r. do godziny 11:00.**

3. Zmianie ulega Rozdz. XV. pkt 8 SWZ:

Było: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 6 maja 2025 r. o godz. 11.05**

Jest: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 9 maja 2025 r. o godz. 11.05.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 24.04.2025 zostaje zamieszczone na stronie postępowania.

Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Politechniki Lubelskiej

Mgr Katarzyna Lakutowicz-Frąk