


STAN ISTNIEJĄCYSTAN PROJEKTOWANY

BUDYNEK NR 7			
NUMER	NAZWA	ŚREDNICA	ILOŚĆ
		[mm]	[szt.]
A	KONSOLA WODOMIERZOWA Z REGULOWANYM ŚRUBUNKIEM), Z ISTNIEJĄCYM WODOMIERZEM (GŁÓWNY)	DN20	1
B	KONSOLA WODOMIERZOWA Z REGULOWANYM ŚRUBUNKIEM), Z ISTNIEJĄCYM WODOMIERZEM (OGRÓD)	DN20	1
1	ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY MOSIĘŻNY W CAŁOŚCI (GWINT WEWNĘTRZNY)	DN25	2
2	ZAWÓR GRZYBKOWY SKOŚNY ZWROTNO-ZAPOROWY Z KURKIEM SPUSTOWYM (GWINT WEWNĘTRZNY)	DN25	2
3	ELEKTROMUFA PRZEJSCIE PE/MOSIĄDZ (GWINT ZEWN.)	Ø32/1"	3
4	ELEKTROKOLANO 90° PE100	Ø32	5
5	TRÓJNIK MOSIĘŻNY	1"	1
6	NYPEŁ MOSIĘŻNY	1"	1
7	RURA PE100RC SDR11 ŁĄCZNIE L=ok.3m /DOPASOWAĆ NA BUDOWIE/	Ø32	-
* KONSOLĘ WODOMIERZOWĄ NALEŻY ZAMOCOWAĆ DO ŚCIANY			

UWAGA: NALEŻY PRZEBUDOWAĆ WĘZEŁ WODOMIERZOWY, ABY WODOMIERZ OGRODOWY (PODLICZNIK) ZNAJDOWAŁ SIĘ SZEREGOWO ZA WODMIERZEM GŁÓWNYM.