

Numer pisma: **DW/WO/107022/2024**

Numer sprawy: **WO/80-9-6/72/2024**

Poznań, 18.10.2024 r.

Krzysztof Janus
Archimedia Architekci & Inżynierowie
ul. Święciańska 6
61-132 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Przybyszewskiego 49 w Poznaniu.

Inwestor:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Wnioskodawca:

Krzysztof Janus
Archimedia Architekci & Inżynierowie
ul. Święciańska 6
61-132 Poznań

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia / opiniowania dokumentacji technicznej dla zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstawania dla inwestycji pn. „Adaptacja i modernizacja budynku Zakładu Patomorfologii Klinicznej przy ulicy Przybyszewskiego 49 w Poznaniu” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Aquanet S.A. a Aquanet Retencja Sp. z o.o. w zakresie uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowych informujemy, że pozytywnie **uzgadniamy / opiniujemy** projekt techniczny pod numerem **WO/80-9-6/72/2024** z następującymi uwagami:

Zaopiniowaniu podlega:

1. Bilans ilości wód opadowych i roztopowych dla stanu istniejącego i projektowanego.
2. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ilości nie większej niż dotychczas poprzez istniejące przyłącza kanalizacji ogólnospławnej.
3. Zagospodarowanie dodatkowej ilości wód opadowych i opadowych w miejscu ich powstawania na działce ewidencyjnej 8/4 ark. 14 obręb 0039 Łazarz. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych chodników i parkingów będą odprowadzane na istniejący teren zielony.

Projekt opracowano na podstawie opinii Aquanet Retencja Sp. z o.o. nr DW/WO/78237/2024, WO/80-1-KD/206/2024 z 26.07.2024 r. oraz opinii Aquanet S.A. nr DW/IBM/746/45392/2024, IBM/80-1/653/2024 z 29.04.2024 r.

Na etapie wykonawstwa należy przewidzieć niwelację istniejącego terenu zielonego w celu umożliwienia dopływu wody opadowej z projektowanych chodników i parkingów.

Uzgodnienie, opiniowanie dokumentacji dotyczy:

- Zgodności dokumentacji z wydaną opinią
- Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet Retencja Sp. z o.o. zawartymi w opracowaniu pt. „Projektowanie, wykonawstwo zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za pomocą błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej” wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Informujemy, że:

- Uzgodnienie jest ważne 3 lata od daty wydania,
- Uzgodnienie jest ważne tylko i wyłącznie z planem zagospodarowania terenu / planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1
- Niniejsze pismo, uzgodnienie / zaopiniowanie projektu wydane przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. w imieniu Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Bilans stanu istniejącego
3. Bilans stanu projektowanego
4. Obowiązek informacyjny RODO

Pismo zatwierdził:
Rafał Podgórski
Specjalista ds. opiniowania dokumentacji technicznej
Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

Sprawę prowadzi:
Rafał Podgórski
Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej
Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień
tel. kom. 885 979 950
e-mail: rafal.podgorski@aquanet-retencja.pl