



Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biuro
Obsługi Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"
ul. Głównicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień
Publicznych
fax 81 532 42 81
www.288



AB 383

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

RT/4004/488-1/2024

Lublin, 19.06.2024

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
w LUBLINIE

2024 -06- 2 4

Nr rejestru
L. dz.
Zaś.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Wydział Przygotowania inwestycji
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Warunki techniczne wod. - kan. w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ul. Granatowej na odcinku od ul. Gęsiej do istniejącego odcinka ul. Berylowej”.

Odpowiadając na wniosek z dnia 8.05.2024r, określa się następujące warunki związane z ww. budową wraz z odwodnieniem:

I. Odwodnienie drogi

- Odprowadzenie wód opadowych wymaga zgodnie z „Koncepcją ogólną kanalizacji deszczowej dla m. Lublina” (Lemtech Consulting Sp. z o. o., Kraków; 2013r.), zaprojektowania i zrealizowania 2 ciągów kanalizacyjnych:
 - 315m kanału ϕ 300mm, 230m kanału ϕ 400mm, z włączeniem do istniejącego kanału ϕ 400mm w ul. Granatowej w rejonie skrzyżowania z ul. Koralową.
 - ok. 500m kanału ϕ 300mm i 530m kanału ϕ 500 (w terenie zielonym) z włączeniem do kolektora ϕ 1600mm w rejonie ul. Węglinek.
- Na kanalizacji deszczowej stosować włązy z zamknięciem ryglowym oraz wpusty deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i rygłem.

II. Budowa układu drogowego – infrastruktura wod.- kan.

W planowanym do realizacji fragmencie drogi brak pełnego uzbrojenia wod. – kan., w związku z powyższym konieczne jest zrealizowanie odcinków sieci wodociągowej.

Zasady finansowania i obowiązki stron odnośnie budowy brakującego uzbrojenia zostaną określone w stosownym porozumieniu.

- Należy zaprojektować odcinek ok. 100m wodociągu ϕ 160x9,5mm (PE 100RC), łączący istniejące sieci ϕ 160mm w ul. Granatowej/Berylowej w rejonie budynków nr 5 oraz ok. 500m kanału ϕ 200mm w ul. Berylowej i Jaspisowej i terenie zielonym z włączeniem do kolektora ϕ 400mm w rejonie ul. Węglinek. Od projektowanych sieci przewidzieć niezbędne odgałęzienia do posesji.
- Należy dokonać analizy usytuowania istniejących i projektowanych sieci i przyłączy wod.- kan. względem elementów zagospodarowania pasa drogowego i normatywnego przykrycia. W przypadku kolizji lub nienormatywnego przykrycia należy je rozwiązać na etapie projektu budowlanego.
- Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. należy dostosować do projektowanej geometrii i niwelety ulic. Rozwiązania w tym zakresie należy przedstawić w projekcie.
- Projektowane i pozostające w rejonie objętym projektowaniem stropy i włązy studni w pasie drogowym należy dostosować do planowanego obciążenia ruchem (min. 40t).

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13J 20-401 Lublin
12063.2024.DG

Wpłynęło dn. 24-06-2024
Przyjęto przez : Ewa Drozd

kapitał zakładowy, stan na dzień 29

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W-I Gosp. KRS
REGON 439981982 NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 124C



0710023XJY

III. Dodatkowe wymagania i informacje

1. MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie zastrzega sobie prawo zamiany lub uszczegółowienia warunków wod.-kan. po przedstawieniu rozwiązań drogowych.
2. Projekt zagospodarowania terenu /PZT/, projekt architektoniczno-budowlany /PAB/ i projekt techniczny /PT/ podlegają opiniowaniu przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.
3. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).
4. Lokalizacja sieci i przyłączy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespół ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.
5. Projektowanie i realizację uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wykona we własnym zakresie.
6. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres dwóch lat od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu zagospodarowania terenu /PZT/.
7. Warunki nr RT/4004/488/2024 tracą ważność.
8. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, tel. 81-53-68-207 email: marek.lisiewicz@mpwik.lublin.pl.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Lublin
Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej
ul. T. Zana 38/710, 20 – 601 Lublin
3. RP;
4. Aa

PROKURENT
Dyrektor Rozwoju i Inwestycji
Marcin Błażyca

WICEPRZESZARZĄDU
Krzysztof Wójtowicz



