



D6 - Drzwi P.POŻ. EI60 wewnętrzne	
Oznaczenie drzwi	D6/90/200/szt. 1/L wewnętrzne
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe drzwi ppoż. dymoszczelne stalowe ocynkowane o gr. blachy min. 0,75 mm,wypełnienie wełna mineralna. Skrzydło drzwiowe gr. min. 64 mm z trójsronną przylgą , min światło przejścia skrzydła głównego 90/200cm. Malowane proszkow RAL 7035
Typ zamka	bolec antywyważeniowy, zamek zapadkowo-ryglowy z kluczem budowlanym, przygotowany do montażu wkładki patentowej , automatyczny rygiel skrzydła biernego
Okucia przeciwpożarowe	
	zewewnętrzne klamka/rozetowe
	wewnętrzne klamka, rozetowe
wykończenie	poliamid w kolorze czarnym ze stalowym rdzeniem
Szklenie	brak
Zawiasy	dwa homologowane zawiasy z możliwością regulacji, w tym jeden sprężynowy z półautomatycznym zamykaniem, umożliwiające otwarcie skrzydła do kąta 180°
Ościeżnica	ościeżnica wykonana ze stali ocynkowanej z automatyczną uszczelką opadającą w kolorze RAL 7035, oznaczone tabliczką znamionową potwierdzającą deklarowaną odporność ogniową i dymoszczelność umieszczoną na bocznej, wewnętrznej części skrzydła, lub na ościeżnicy
Dodatkowe wymagania	samozamkiacz uszczelka przeciwpożarowa pęczniejąca, uszczelka wytłumiająca w kolorze czarnym, automatyczna uszczelka opadająca regulator kolejności zamykania osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta.


D1 - Drzwi + ściana szklana	
Oznaczenie drzwi	D1 szt.2 zewnętrzne
Typ drzwi	Drzwi zewnętrzne alu/stalowe w kolorze RAL 9003 ościeżnica stała w kolorze RAL 9003(biały) szerokość otworu w świetle muru dostosować do wybranego producenta ślusarki. Warunkiem koniecznym jest zachowanie otworu w świetle przejścia pojedynczego skrzydła 90cm. Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K dla całego zestawu U= 1,1w/m2k okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV Okna - potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, stałe
Typ zamka	wpuszczany,antywłamaniowy trzpień bolca min. 4mm
Okucia	
	zewewnętrzne klamka rozetowe
	wewnętrzne klamka rozetowe
wykończenie	aluminium Anoda F1
Szklenie	pełne szklenie
Dodatkowe wymagania	osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta.


Oznaczenie drzwi	D2 100/200 szt. 1/L 1/P zewnętrzne
Typ drzwi	Drzwi zewnętrzne alu/stalowe w kolorze RAL 9003 ościeżnica stała w kolorze RAL 9003(biały) szerokość otworu w świetle muru dostosować do wybranego producenta ślusarki. Warunkiem koniecznym jest zachowanie otworu w świetle przejścia pojedynczego skrzydła 90cm. Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K dla całego zestawu U= 1,1w/m2k okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV Okna - potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, stałe
Typ zamka	wpuszczany,antywłamaniowy trzpień bolca min. 4mm
Okucia	
	zewewnętrzne klamka rozetowe
	wewnętrzne klamka rozetowe
wykończenie	aluminium Anoda F1
Szklenie	pełne szklenie
Dodatkowe wymagania	osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - wymiary otworów okiennych dopasować do wymagań wybranego producenta


O1 - SZT. 11		
światło ościeżnicy	S <sub>z</sub>	900
	W <sub>z</sub>	1650
światło muru	S <sub>o</sub>	950
	W <sub>o</sub>	1700
	okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K z nawiewnikami dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, otwierane do wewnątrz. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet wewnętrzny PCV w olorze RAL 7035 szary	

O2 - SZT. 3		
światło	S <sub>z</sub>	860
ościeżnicy	W <sub>z</sub>	900
światło	S <sub>o</sub>	910
muru	W <sub>o</sub>	950
	okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m <sup>2</sup> K z nawiewnikami dla całego okna - U= 0,9W/m <sup>2</sup> K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, otwierane do wewnątrz. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet wewnętrzny PCV w olorze RAL 7035 szary	


O3 - SZT. 1 SZT.		
światło	S <sub>z</sub>	500
ościeżnicy	W <sub>z</sub>	900
światło	S <sub>o</sub>	550
muru	W <sub>o</sub>	950
	okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m <sup>2</sup> K z nawiewnikami dla całego okna - U= 0,9W/m <sup>2</sup> K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, otwierane do wewnątrz. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet wewnętrzny PCV w olorze RAL 7035 szary	

O4 - SZT. 1 SZT.				
		światło	S <sub>z</sub>	
		ościeżnicy	W <sub>z</sub>	
		światło	S <sub>o</sub>	
		muru	W <sub>o</sub>	
		okno zewnętrzne stałe sześciokomorowy pakiet PCV Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K z nawiewnikami dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, otwierane do wewnątrz. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet wewnętrzny PCV w olorze RAL 7035 szary		

O5 - SZT. 1 SZT.				
		światło	S <sub>z</sub>	
		ościeżnicy	W <sub>z</sub>	
		światło	S <sub>o</sub>	
		muru	W <sub>o</sub>	
		okno zewnętrzne stałe sześciokomorowy pakiet PCV Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K z nawiewnikami dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, otwierane do wewnątrz. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet wewnętrzny PCV w olorze RAL 7035 szary		

O6 - SZT. 1 SZT.			
	światło	S <sub>z</sub>	
	ościeżnicy	W <sub>z</sub>	
	światło	S <sub>o</sub>	
	muru	W <sub>o</sub>	
	<p>okno wewnętrzne stałe, wyposażone w uszczelnienie na cały obwódzie. Wypełnienie szybą pojedynczą, zespoloną, szyba 33.1(2B2) bezpieczna. Akustyka Rw(db)=33</p> <p>Środkowa część wyposażona w okna wydawcze otwierane przesuwne do góry z blokadą zasuwania okucia systemowe</p> <p>Rama skrzydła, ościeżnica oraz panel malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 szary.</p> <p>Parapet wewnętrzny 2x PCV w kolorze RAL 7035 szary</p>		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - wymiary otworów okiennych dopasować do wymagań wybranego producenta. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Jednostka projektowa:  PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com		Nr umowy: Zadanie: 685513	
Zamawiający: GÓRAŹDŹE CEMENT Heidelberg Cement Group ul. Cementowa 1 Chorula, 47-316 Góraźdże		Zamierzenie budowlane:	<b>Remont budynku terminala sprzedaży cementu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>
Adres inwestycji: 47-316 Góraźdże ul. Cementowa 1			
Nr tomu: I		Przedmiot opracowania: <b>Budynek biurowo socjalny</b>	
Rodz. oprac.: PB		Nazwa rysunku:	
Branża: architektoniczna		ZESTAWIENIE STOLARKI	
Data: 09.2024		Skala:	REWIZJA:
Funkcja:		Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność
Projektant:		mgr inż.arch. Maria Zubek	694/01
Sprawdził:			