

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

adres do korespondencji:

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów
tel. 17 865 91 44
krzysztof.zablocki@psgaz.pl

Pani Beata Barszcz

Jaślany 406
39-332 Tuszów Narodowy

Wasz znak: -

Rzeszów, 31.03.2017

Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/SZMS/68B/22/2/17

Dot.: **Warunków technicznych zabezpieczenia czynnej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia w związku z remontem nawierzchni (wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej) w ulicach: Mochnackiego, Brodowicze, Kruhel Pełkiński, Ustronie i Wiejskiej w Jarosławiu.**

W nawiązaniu do wniosku w sprawie jak w nagłówku informujemy, że w rejonie objętym przedmiotową inwestycją zlokalizowana jest czynna sieć gazowa, której jesteśmy operatorem:

Typ elementu infrastruktury	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość orientacyjna [m]	Miejscowość, ulica	Ilość sztuk	Uwagi
gazociąg wraz z przyłączami	średnie	-	PE	-	Jarosław, gm. Jarosław ul. Wiejska	-	Strefa kontrolowana 1,0 m (tj. po 0,5 m na obie strony licząc od osi gazociągu)
gazociąg wraz z przyłączami	średnie	-	PE	-	Jarosław, gm. Jarosław ul. Kruhel Pełkiński	-	Strefa kontrolowana 1,0 m (tj. po 0,5 m na obie strony licząc od osi gazociągu)
gazociąg wraz z przyłączami	niskie	-	ST	-	Jarosław, gm. Jarosław ul. Ustronie	-	Strefa kontrolowana 3,0 m (tj. po 1,5 m na obie strony licząc od osi gazociągu)
gazociąg wraz z przyłączami	niskie	-	ST	-	Jarosław, gm. Jarosław ul. Brodowicze	-	Strefa kontrolowana 3,0 m (tj. po 1,5 m na obie strony licząc od osi gazociągu)
gazociąg wraz z przyłączami	niskie	-	ST	-	Jarosław, gm. Jarosław ul. Mochnackiego	-	Strefa kontrolowana 3,0 m (tj. po 1,5 m na obie strony licząc od osi gazociągu)


W związku z powyższym wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w strefie kontrolowanej ww. sieci gazowej i jednocześnie podajemy warunki jakie należy spełnić przy realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej należy wziąć pod uwagę, że odległości wszystkich projektowanych jej elementów naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejącej sieci gazowej, winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640).

2. Przykrycie sieci gazowej winno pozostać na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niż 1,0 m od górnej warstwy drogi, ciągów pieszych zaś do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.
3. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
4. Całość robót związanych z realizacją planowanej inwestycji zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
5. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).
6. Rozpoczęcie robót związanych poprzedzić pisemnym przekazaniem Placu Budowy w obecności Kierownika Budowy oraz upoważnionego przedstawiciela Gazowni w Jarosławiu (siedziba ul. Krakowska 54, 37-500 Jarosław). Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.
7. Za ewentualne uszkodzenia gazociągu na skutek prowadzonych robót odpowiada Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
8. Po wykonaniu poszczególnych etapów realizacji, należy na każdy zakończony odcinek inwestycji uzyskać pisemny protokół bezkolizyjnego wykonania prac w odniesieniu do realizowanej inwestycji.
9. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. warunków lub gdy podczas prac związanych z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach podanych przez nasz zakład, po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej.
10. Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora należy przesłać 1 egz. na nasz adres do korespondencji tj. Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym – ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów – warunek przystąpienia do realizacji zadania.


Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Tomasz Wieszczyk

Akceptuję powyższe zapisy

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr Wiesław Pirutok
Podpis i pieczęć Inwestor

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gazownia w Jarosławiu
3. SZMS - a/a

