



NZ.3301.21.2025/ZP-230

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, przeprowadzanego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt. 1 na wykonanie zadania pn.: „Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 przy ul. Walerego Wróblewskiego 42-44 w Katowicach” – ZP/230/2025.

Pytanie:

„Bardzo proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju mają być zastosowane nowe oprawy. Nie ma możliwości, aby oprawa z wymiennymi źródłami światła miała spełniać warunek $UGR \leq 19$.

Proszę o doprecyzowanie:

1. Jaki wymiar mają mieć oprawy 60x60 czy 120x30?
2. Oprawy mają być zamontowane natynkowo czy podtynkowo?
3. Czy zastosowane mają być oprawy z wymiennymi źródłami światła czy mają spełniać warunek $UGR \leq 19$, wtedy możliwe jest zastosowanie tylko paneli LED (ze źródłem światła)”

Odpowiedź:

1. Dopuszcza się oprawy o wymiarach 60x60, 120x30 jak również 150x30 i z niewymienialnym źródłem Led. Przed montażem należy przedłożyć obliczenia potwierdzające spełnienie wymagań.
2. Oprawy mają być zamontowane natynkowo.
3. Do opisu dołączono obliczenia oświetleniowe potwierdzające spełnienie wymagania $UGR \leq 19$. Do obliczenia przyjęto oprawę Led z kloszem i wymiennym źródłem.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Katowice, dn. 11.04.2025 r.

/-/ Ryszard Jaworski – Dyrektor CUW