

OZNACZENIA URZĄDZEŃ:

PW – Podgrzewacz wody

NAPIS – Napis obiektu

ROZDZIELNICE:

RT – Rozdzielnica tlenowni

LEGENDA:

	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
	PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRADU
	GNIAZDO ELEKTRYCZNE 2P+Z,10A/16A, 230V W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ
	GNIAZDO ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE 63A, IP65
	OPRAWA W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ TYPU LED o strumieniu min. 3000lm
	OPRAWA OŚW. EWAKUACYJNEGO W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ TYPU LED O MOCY o strumieniu min. 315lm
	OPRAWA OŚW. ZEWNĘTRZNEGGO TYPU LED O MOCY min. 9W MONTOWANA NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU IP. 65
	WYPUST ELEKTRYCZNY (ZASILANIE) – ZAPAS PRZEWODU
MOC	*OZNACZENIE URZĄDZEŃ ORAZ ICH MOC ZNAMIONOWA*
	SZYNA WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW GDU – GŁÓWNA, LSWP – LOKALNA
	MATA GRZEWCZA O MOCY 150W/m2 UKŁADANA W POSADCE
	PRZEBICIE W ŚCIANIE
SMG	*STEROWNIK POKOJOWY Z TERMOSTATEM DLA MAT GRZEWCZYCH*

UWAGI:

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorów z jednego obwodu stosować puszki rozgałęźne.
3. PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRADU instalować na wysokości 1,5 m (oś) od wykończonej posadzki.
4. Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe wykonać odpowiednią masą ognioodporną
5. Maty grzewcze układać zgodnie z DTR producenta.
6. Po wykonaniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.
7. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.

Biuro Realizacji Inwestycji
inż. Sławomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdrój

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15
Temat:	Budowy budynku tlenowni do obsługi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, dz. nr 4/2, obręb nr 13, Piaskowa Góra.	
Adres:	ul. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych, dz. nr 4/2, obręb nr 13, Piaskowa Góra	
Inwestor:	Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych	
Tytuł rys.:	RZUT BUDYNKU TLENOWNI – PLAN INSTALACJI MAT GRZEWCZYCH	

Data: 30.12.2020
Stadium: PW
Skala: 1:50
Nr rys.: 3/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej