

**WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot. postępowania: **Odnowa nawierzchni DW Nr 499 na odc. Ostaszewo - Sławkowo od km 0+000 do km 3+200 dł. 3,200 km**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Dotyczy D-04.07.01a W STWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy w pkt.2.1 w tabicy1, lp.6 dla granulatu asfaltowego przywołano dokumenty RID I/6, które zawierają wiele błędów i niejasności w zakresie możliwości stosowania granulatu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowanie granulatu asfaltowego do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy w ilości do 20 % na zasadach opisanych w obowiązujących wytycznych technicznych WT-2 2014 przywołanych w STWIORB w pkt. 10.2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do 20% granulatu asfaltowego do projektowania i wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P do warstwy podbudowy zasadniczej zgodnie z obowiązującymi WT-2 2014.

Pytanie 2. Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji na wycinkę drzew? Jeśli tak to prosimy o jej zamieszczenie?

Odpowiedź:

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na wycinkę. Decyzja po uzyskaniu zostanie przekazana Wykonawcy.

Pytanie 3. Do kogo należy drewno z wycinki?

Odpowiedź:

Drewno z wycinki pozostaje własnością Zamawiającego i zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do SWZ §1 ust. 8 Wykonawca po zakończeniu wycinki, zobowiązany jest zakupić od Zamawiającego drewno pozyskane w wyniku wycięcia drzew.

Pytanie 4. Czy Wykonawca jest zobligowany do zrobienia szacunku brakarskiego?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do SWZ §1 ust. 8 w celu określenia wartości pozyskanego drewna Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt wycenę brakarską sporządzoną dla każdego wyciętego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę i przedłożyć ją Zamawiającemu.

Pytanie 5. Czy Wykonawca jest zobligowany do odkupienia drewna na podstawie szacunku brakarskiego os Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do SWZ §1 ust. 8 Wykonawca po zakończeniu wycinki, zobowiązany jest zakupić od Zamawiającego drewno pozyskane w wyniku wycięcia drzew. W celu określenia wartości pozyskanego drewna Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16

koszt wycenę brakarską sporządzoną dla każdego wyciętego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę i przedłożyć ją Zamawiającemu.

Pytanie 6. Jakie były obwody lub średnice drzew (92 szt.), których karpiny należy usunąć?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że średni obwód karpin do usunięcia to 200cm.

Pytanie 7. Czy Zamawiający potwierdza, że do nasadzeń rekompensacyjnych należy użyć materiału rodzimego o obwodach 18-20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do nasadzeń należy użyć drzew o obwodzie pnia 18-20cm. Zamawiający w STWiORB D-09.01.01 załącznik do uchwały Nr 31/1347/20 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2020r. w §5 ust. 1, wskazał gatunki drzew oraz obwód pnia do wykonania nasadzeń.

Pytanie 8. Proszę powiedzieć ile należy założyć lat pielęgnacji/gwarancji w zakresie posadzonych drzew?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami STWiORB D-09.01.01 Zieleń drogowa pkt. 1.2 okres gwarancji na nasadzenia to 24 miesiące od dnia odbioru końcowego. Okres pielęgnacji jest tożsamy z okresem gwarancji na nasadzenia.

Pytanie 9. Gdzie należy odwieźć nadmiar destruktu asfaltowego z frezowania oraz znaki z demontażu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nadmiar destruktu z frezowania nawierzchni oraz znaki z demontażu należy odwieźć na plac w Młyńcu II.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie, aktualny termin: 05.05.2025 r.

godz. 13:30 – składanie ofert,

godz. 13:45 – otwarcie ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część:

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem
Leszek Nitka
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
Data podpisu: 28-04-2025 r.

Sporządził:
Paweł Kowal - Wydział Zamówień Publicznych
email: p.kowal@zdw-bydgoszcz.pl
tel.: 56 688 25 74 (wew. 42)



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16